ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №7756569

ნომერი: AR11116777

თარიღი : 10.11.2025

გაცემის თარიღი : 25.12.2025

გაცნობის თარიღი : 26.12.2025

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა, N 16;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- ელგუჯა პატაშური პ/ნ 01011043635
- კობარეთის 71

ნომენკლატურა :

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
- IV კლასი
- შეთანხმებული პროექტის ცვლილება
- პროექტის შეთანხმება

.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები.:

.არსებობის შემთხვევაში სამსახურის მიერ შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) რეკვიზიტები.:

- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 352 კორექტირება - განკ:#134; თარ:19/12/2025
- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 12.07.2024

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (D ბლოკი)

- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: მაცაცო ჯინჭარაშვილი
- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შ.პ.ს "line georgia"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 406030593

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: best offer group
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 445400405
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: დავით გაჩეჩილაძე
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01001069746

.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 7149.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 10206.6
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 9581.9
- .საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).: 5191.0
- .საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 1648.7
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 1353.0
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 171.5
- .ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).: 1217.7
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 28694.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 23090.0
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 5604.0
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 42.6
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 35.2
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 7.4
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 606.8-ბლოკი"ა"(საპრ.); 787.5-ბლოკი "ბ"; 594.1-ბლოკი "ც"; 809.6-ბლოკი "დ" . ჯამში 2798 (კოეფ. 0.4)
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 4566.6-ბლოკი"ა"(საპრ.); 5174.5-ბლოკი "ბ"; 4781.9-ბლოკი "ც"; 7197.75-ბლოკი "დ" . ჯამში 21721.1 (კოეფ. 3.0)
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 2322.9 (კოეფ. 0.3)

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:

- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 7415002
- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 17.03.2025

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5, 51-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიეტქტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესის და პირობების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, პასუხად გაცნობებთ შემდეგს:

01... წარმოდგენილ იქნას განახლებული ფოტოსურათები დათარიღებით.
02... ტერასაზე დამატებითი კონსტრუქციების მოწყობის საჭიროება არ დგინდება და მოხსნილ იქნას.
აღნიშნულის გათვალისწინებით დაკორექტირდეს სრული არქიტექტურული საპროექტო დოკუმენტაცია,

ვიზუალური ნაწილი, კონსტრუქციული პროექტი და საექსპერტო შეფასება.
03... დაცულ იქნას გასასვლელის სიმაღლე 41 დადგენილების გათვალისწინებით. გაითვალისწინეთ შიდა თავისუფალი სიმაღლე არ უნდა იყოს 2,3-მ-ზე ნაკლები. ტერასის სართულისთვის აღნიშნულის დაცვა არ ხდება. დაკორექტირდეს კ-2 საანგარიშო ფართობის კროკი აღნიშნულის გათვალისწინებით და ანგარიში ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებელში.

არასრულყოფილი დოკუმენტაციის გამო სამსახური ამ ეტაპზე ვერ გიდგენთ ყველა შესაძლო ხარვეზს. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ გეძლევათ 15 დღიანი ვადა მითითებული ხარვეზის გამოსასწორებლად, თუ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას, განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.