ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №1937734

ნომერი: AR1307464

თარიღი : 06.05.2015

გაცემის თარიღი : 08.06.2015

გაცნობის თარიღი : 08.06.2015

შედეგი : განუხილველი.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , სოფელი დიღომი ;

დამკვეთი-განმცხადებელი
- ნოდარი გოგიშვილი პ/ნ 01005041400
- თბილისი დიღმის მას. II კვ. კორ. 7ბ ბ. 61

ორგანიზაცია:
- შპს ბიჯი კოდი: 402007225

ნომენკლატურა :

- მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა
- III კლასი
- ახალი მშენებლობა
- სტადიები:
  - პროექტის შეთანხმება
  - მშენებლობის ნებართვა

.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები.:

- .დადგენილი გაპის ბრძანების ნომერი.: 1854270
- .დადგენილი გაპის ბრძანების თარიღი.: 28.04.2015

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობა (საცხოვრებელი,ოფისი,სავაჭრო)
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: დარეჯან შათაშვილი
- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს "დადუნა დიზაინი"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 405068386

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს "ბიჯი ჯგუფი"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 402007225
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: ნოდარი გოგიშვილი
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01005041400

.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 1500.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 903.0
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 5979.49
- .საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).: 3025.62
- .საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 225.72
- .კომერციული ფართობი (კვ.მ).: 477.09
- .საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 323.56
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 282.53
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 840.15
- .ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).: 804.82
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 16858.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 14149.0
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 2709.0
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 18.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 15.0
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 3.0
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 903/1197 კ3-0.7
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 15 მ სიმაღლის
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 200კვ.მ./1197=0.16

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის გაცნობებთ, რომ ვინაიდან სრულად არ არის გამოსწორებული დადგენილი ხარვეზები სამსახური მოკლებულია სამართლებრივ საფუძველს დააკმაყოფილოს თქვენი მოთხოვნა. წინამდებარე განცხადება დარჩება განუხილველი და საკითხის შემდგომი განხილვა იწარმოებს სრულყოფილი დოკუმენტაციის ახალი რეგისტრაციით წარმოდგენის შემთხვევაში და შესაბამისი გადაწყვეტილება გეცნობებათ კანონით დადგენილ ვადაში.
დადგენილი ხარვეზები:

1.საპროექტო ტერიტორიის გენერალური გეგმა, მასშტაბი 1:500. -> .გენერალური გეგმის pdf ფაილი.: დამატებით წარმოადგინეთ არსებული ტოპოგეგმა. მწვანე ნარგავების (თუ საჭიროებს ნებართვას) ჭრის/გადარგვის აუცილებლობის შემთხვევაში წარმოადგინეთ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურიდან მიღებული შესაბამისი ნებართვა. მიწისზედა/მიწისქვეშა ხაზობრივი ნაგებობების არსებობის შემთხვევაში, წარმოადგინეთ შესაბამისი მესაკუთრის თანხმობა/ნებართვა.

2.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : აღნშნული კოეფიციენტი გადამეტებულია დადგენილთან მიმართებაში. 903/1197=0.75 , კოეფიციენტის მაჩვენებელი მრგვალდება მეათედის სიზუსტით, ანუ 0.75 უტოლდება 0.8–ს. გადაამოწმეთ და დააკორექტირეთ შესაბამისად.

3.შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .გეგმების pdf ფაილი.: მიუთითეთ ავტოსადგომის პანდუსის დახრის პროცენტულობა. გაითვალისწინეთ, რომ ღია პანდუსისთვის დახრა არ უნდა აღემატებოდეს 14%, ხოლო დახურულისა კი 18%-ს. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრები დატანილია ხარვეზით.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.