ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №2679157

ნომერი: AR1412302

თარიღი : 13.06.2016

გაცემის თარიღი : 28.06.2016

გაცნობის თარიღი : 28.06.2016

შედეგი : განუხილველი.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , გამზირი პეკინი , N 39 ;

დამკვეთი-განმცხადებელი
- ლევანი ჩიკვაიძე პ/ნ 01023004761
- თბილისი, ყაზბეგის გამზ. 16 ბინა16

ორგანიზაცია:
- შპს საქართველოს ფოსტა კოდი: 203836233

ნომენკლატურა :

- I კლასი
- კონდიციონერისა და სავენტილაციო მილის მოწყობა რეკონსტრუქცია

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში განხილულ იქნა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული დოკუმენტაცია, რომლის პასუხადაც გაცნობებთ, რომ ვინაიდან №2660846 გადაწყვეტილებით დადგენილი ხარვეზები არ არის გამოსორებული და ამავე გადაწვეტილებით იყავით ინფორმირებული რომ ხარვეზების გამოუსწორებლობის შემთხვევაში განცხადება დარჩებოდა განუხილველი, აღნიშნული განცხადება რჩება განუხილველი.

ახალალი განცხადების რეგისტრაციისას გაითვალისწინეთ შემდეგი ხარვეზები :
საჭიროა წარმოადგინოთ არსებული სიტუაციის შორი და ახლო მანძილიდან, სხვადასხვა ხედის ფიქსაციით გადაღებული ფოტოსურათები და მის საფუძველზე დამუშავებული ფოტომონტაჟი გაბარიტული ზომებისა და მასალის მითითებით. ასევე საჭიროა წარმოადგინოთ მიწის ნაკვეთის საკადასტრო გეგმა, კონდენციონერების დატანით. გაითვალისწინეთ:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14-39 2016 წლის 24 მაისი ქ. თბილისი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ, თავი IV, მუხლი 18 , პუმქტი 10 გ-ს თანახმად " კონდიცირების დანადგარები უნდა განთავსდნენ შენობის შიგნით, სპეციალურად გამოყოფილ სათავსებში. მათი არ არსებობის შემთხვევაში, დასაშვებია მათი განთავსება ექსტერიერის ვიზუალურად ნაკლებად აღქმად ნაწილებზე, ერთიანი, მოწესრიგებული სახით. ასეთ შემთხვევაში, საჭიროა მათი შემოსვა-შენიღბვა დეკორატიული ელემენტებით (ჟალუზი, ეკრანი და სხვა) და მათი არქიტექტურულ- მხატვრული მხარის ფასადებთან ერთად ერთიან სისტემაში გადაწყვეტა. დაუშვებელია ასეთი მოწყობილობა-დანადგარების განთავსება ქუჩის მხარე ფასადზე; ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით სამსახური მოკლებულია შესაძლებლობას დააკმაყოფილოს თქვენი მოთხოვნა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე. აღნიშნულის შესაბამისად უნდა დააკორექტიროთ საპროექტო ფოტომონტაჟი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.