ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

# გადაწყვეტილება №2960417

ნომერი: AR1456781

თარიღი : 15.11.2016

გაცემის თარიღი : 24.11.2016

გაცნობის თარიღი : 24.11.2016

შედეგი : უარყოფა.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა მირიან მეფე , N 11ა ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- ზურაბ მაისურაძე პ/ნ 01001044220
- თბილისი დიდი დიღომი III მ/რ კორ. 21 ბ. 69

ნომენკლატურა :

- I კლასი
- 4 მ-მდე სიმაღლის მქონე ღობე
  ახალი მშენებლობა

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, "ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის #14-39 დადგენილების თანახმად

## გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში განხილულ იქნა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული დოკუმენტაცია, რომლის პასუხადაც გაცნობებთ შემდეგს:

წარმოდგენილი შ.პ.ს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“-ს წერილში დაფიქსირებულია, რომ ყოველგვარი შენობა/ნაგებობის დაშორება წყალსადენის ქსელებიდან უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 10 მეტრს. ვინაიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით საპროექტო საყრდენი კედელი კვეთს ზემოაღნიშნულ ხაზოვან ნაგებობას და არ არის გათვალისწინებული წერილში მითითებული ნორმები, სამსახური თქვენს მოთხოვნას, საყრდენი კედლის მშენებლობასთან დაკავშირებით ვერ დააკმაყოფილებს.

---

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.