ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №3780193

ნომერი: AR1565656

თარიღი : 18.12.2017

გაცემის თარიღი : 16.01.2018

გაცნობის თარიღი : 17.01.2018

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა გროზნო , N 12 ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- მერაბ რურუა პ/ნ 01030020430
- თბილისი გროზნოს ქ. N 13

ნომენკლატურა :

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
- IV კლასი
- შეთანხმებული პროექტის ცვლილება
- პროექტის შეთანხმება

.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები.:

- .დადგენილი გაპის ბრძანების ნომერი.: 2230077
- .დადგენილი გაპის ბრძანების თარიღი.: 20.10.2015

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: გიორგი ჭუმბურიძე
- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს ''ჯი არ სი''
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 202899300

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არესბობის შემთხვევაში).: შპს ჩვენი ეზო
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 402025296
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: მერაბ რურუა
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01030020430

.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 534.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 295.8
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 2047.8
- .საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).: 1188.4
- .საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 226.6
- .მანსარდის ფართობი (კვ.მ).: 160.9
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 205.7
- .ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).: 266.2
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 7830.0
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 7410.0
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 420.0
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 27.2
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 23.7
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 3.5
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 279.7 0.5
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 1513.3 2.8
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 99.3 0.2

.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები.:

- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 2878324
- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 7.10.2016

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, "ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის #4-13 გადაწყვეტილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენს მიერ ელექტრონულად ატვირთული 2017 წლის 18 დეკემბრის AR1565656 განცხადება და წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომელშიც გამოვლინდა ხარვეზები, კერძოდ:

1.შეთანხმებული პროექტის რეკვიზიტები. -> .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: შეავსეთ მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტების ველებიც.

2.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: წარმოდგენილი განაშენიანების კროკი არ იმეორებს შესაბამის კონტურს, შეასწორეთ. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ფართობი არის მიწის ნაკვეთის შენობა-ნაგებობებით დაფარული, განაშენიანებული ზედაპირის ორთოგონალური პროექციის ფართობი და არსებობის შემთხვევში მასში იანგარიშება პანდუსებიც, ღია კიბის უჯრედებიც და საპროექტო ღობეებიც. (მიწისპირა და მიწისქვეშა სართულების გარე პერიმეტრების თანაკვეთა/გაერთიანება).

3.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის

საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: წარმოდგენილი კროკი არ იმეორებს შესაბამის კონტურს, შეასწორეთ.

4.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში).: კ-3 კოეფიციენტის კროკი მცირედით არის გადაფარული შენობის არქიტექტურული ნაწილებით. მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტით განისაზღვრება მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის ფართობის მინიმალური წილი, რომელიც არ უნდა იყოს დაფარული, ან გადაფარული რაიმე წყალგაუმტარი (სამშენებლო თუ სხვა) მასალით, რომლის ქვეშაც არ უნდა არსებობდეს რაიმე ნაგებობა, ან სათავსი და რომელიც განკუთვნილია გამწვანებისათვის.

5.შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .გეგმების pdf ფაილი.: წარმოდგენილ ნახაზებზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის N002955 დადგენილების თანახმად ნაწარმოები კვანძები მონიშნეთ კონტურით და თან დაურთეთ განმარტებითი ტექსტი. ასევე მონიშნეთ კორექტირებით გათვალისიწნებული სამუშაოები, თუ აღნიშნული არ ხდება კონკრეტულ სართულზე ისიც აღნიშნეთ.

6.შენობა-ნაგებობის ჭრილები, მასშტაბი 1:100. -> .ჭრილების pdf ფაილი.: აჩვენეთ თითოეული ნიშნული (შენობის გრუნტის შეხებასთან, მაქსიმალური, მინუს სართულის და ა.შ).

7.შენობა-ნაგებობის ფასადები, მასშტაბი 1:100. -> .ფასადების pdf ფაილი.: შენობის ვიზუალი მოიყვანეთ 2016 წლის 7 ოქტომბრის N2878324 ბრძანებით შეთანხმებულ პროექტთან შესაბამისობაში. მოსაპირკეთებელ მასალებზე და ფერებზე მიუთითეთ საერთაშორისო კოდები.

8.საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული CAD ფაილი. -> .საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით.: გასწორდეს ზემოაღნიშნული ხარვეზების შესაბამისად.

9."ფაილის მიმაგრება -> "ფაილი მიამაგრეთ სურვილის შემთხვევაში: წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე საჭიროა ატვირთოთ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ქვითარი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.