ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №3913511

ნომერი: AR1591079

თარიღი : 04.04.2018

გაცემის თარიღი : 16.04.2018

გაცნობის თარიღი : 16.04.2018

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , პეტრე ქავთარაძის ქუჩა N40;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- თეიმურაზ კლდიაშვილი პ/ნ 01024034957
- თბილისი ტაშკენტის შეს. N 3

ნომენკლატურა :

- განხორციელებული მშენებლობის დადასტურება
- IV კლასის ობიექტი

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 2850024
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 12.10.2016

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, "ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის #4-13 გადაწყვეტილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენს მიერ ატვირთული დ ოკუმენტაცია, რაზეც გაცნობებთ შემდეგს:

1. ვინაიდან მიჯნის ზონებში მინაბლოკების ნაცვლად მოწყობილია ღიობები (დაბურული მინაპაკეტი ვერ უზრუნველყოფს მიჯნის ზონის დაცვას), მშენებლობა საჭიროა მოიყვანოთ დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობაში და წარმოადგინოთ ქ. თბილისის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მიერ გაცემული წერილი აღნიშნულის დამადასტურებლად, რომელშიც ასევე ასახული იქნება თქვენს მიერ მოთხოვნის ტექსტის ველში მითითებული აღმოფხვრილი ხარვეზები (,,+21.60. „გ-ე“ ღერძის მონაკვეთში გაუქმებულია კიბის საფეხურები. კიბის უჯრედის ზევით გაუქმებულია გადახურვის ფილა);

2. დამატებით საჭიროა წარმოადგინოთ ქ. თბილისის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მიერ დამოწმებული -3,30 ნიშნულის და გეგმა 0.00 ნიშნულის გეგმა - კეთილმოწყობის და გამწვანებს ფართის ფიქსაციით, სამანქანო და შშმპ პანდუსების დატანით - საწყისი/საბოლოო ნიშნული და გაბარიტული ზომების მითითებით;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სამსახური მოკლებულია შესაძლებლობას სრულყოფილად განიხილოს პროექტი და გაცნობოთ ყველა შესაძლო ხარვეზი;
საკითხის კვლავ ხარვეზით შემობრუნების შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.