ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №3928725

ნომერი: AR1593482

თარიღი : 17.04.2018

გაცემის თარიღი : 25.04.2018

გაცნობის თარიღი : 25.04.2018

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა მეფე მირიანის , N 29;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- გიორგი ჭუმბურიძე პ/ნ 01030013137
- ლევან რჩეულიშვილის მე-2 ჩიხი #1

ნომენკლატურა :

- განხორციელებული მშენებლობის დადასტურება
- IV კლასის ობიექტი

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 2674825
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 27.06.2016

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და "მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, რომლის პასუხად გაცნობებთ შემდეგს:

1-4 და 4-1 ფასადებზე მიჯნის ზონაში მოწყობილია წყალშემკრები მილები და კონდიციონერები, რომლებიც სავარაუდოდ სცდება საკადასტრო საზღვრებს, საჭიროა აღნიშნული მილები და დანადგარები მოეწყოს პროექტთან შესაბამისობაში. მოხდეს გისოსების დემონტაჟი, დაასრულეთ ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. ასევე ირკვევა, რომ ლიფტის გაჩერებების რაოდენობა შემცირებულია და ლიფტის კართან მოწყობილია საფეხურები, რაც იწვევს გაურკვევლობას, საჭროა წრმოადგინოთ აღნიშნულის ამსახველი ფოტომასალა. პანდუსის სიგრძე შემცირებულია და გაზრდილია დახრის პროცენტი. შესაბამისად წარმოსადგენია ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამოწმებული ანაზომი ნახაზები და ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის განმარტება რა იგულისხმება ლიფტის გაჩერებების რაოდენობის ცვლილებაში (გაიზარდა/დაიკლო). გათბობა-კონდიცირების სისტემები მოეწყოს შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად. სანიაღვრე არხზე დამონტაჟდეს ცხაური. დამატებით წარმოადგინეთ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი აღნიშნული დარღვევების გამოსწორებასთან დაკავშირებით, განაახლეთ ფოტოები თარიღის ფიქსაციით.
გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- აღნიშნულის შესახებ დადგენილი წესით ეცნობოს დაინტერესებულ მხარეებს და ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
" თბილისის არქიტექტურის სამსახური"
საქართველო, თბილისი 0160 ჟ. შარტავას 7
ტელ. (+995 32) 272 22 22
ფაქს. (+995 32) 237 82 24
info@tas.ge
უფრო მეტი - tas.ge