ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №4240553

ნომერი: AR1638793

თარიღი : 19.10.2018

გაცემის თარიღი : 30.10.2018

გაცნობის თარიღი : 31.10.2018

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა ფერმწერთა , N 38;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- მამუკა კაპანაძე პ/ნ 01029014924
- თბილისი მოსკოვის გამზ. N 33 კორ. 4 ბ. 11

ნომენკლატურა :

- განხორციელებული მშენებლობის დადასტურება
- III კლასის ობიექტი

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 3136799
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 3.09.2017

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, რაზედაც გაცნობებთ შემდეგს:

ა).ექსპლუატაციაზე უარის დოკუმენტის რეკვიზიტები -> .უარის ან სამშენებლო დარღვევის ცნობის დოკუმენტის pdf ფაილი: სამსახური ვერ დაადასტურებს შემდეგ დარღვევებს:
1) დამატებით მოწყობილია გათბობის ქვაბი და გამწოვი მილები.

ქვაბების მოწყობა არ არის გათვალისიწინებული პროექტით, ამიტომაც ქვაბები მოაწყეთ შენობის შიგნით, ხოლო ქვაბების მილები მოაწყეთ სისტებურად.

2)ა-გ ფასადზე: "ა-ბ" მონაკვეთში და "ა" ღერძის გარეთ +2.50 მოწყობილია გამწოვი მილი.
მილი მდებარეობს სამეზობლო მიჯნის ზონაში, რაც დაუშვებელია. მოხსენით.

წარმოადგინეთ მუნიციპალური ინსპექტირების სამსახურის აქტი ზემოთ ხსენებული დარღვევების გასწორებასთან დაკავშირებით.

ბ).არსებული სიტუაციის ფოტოსურათები. -> .ფოტოსურათების pdf ფაილი.: ასევე წარმოადგინეთ ახალი ფოტომასალა, გამოსწორებული დარღვევების ჩვენებით. მიაწერეთ თარიღები.

გაითვალისწინეთ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენი მხრიდან არ მოხდება სამსახურის მიერ დადგენილი ხარვეზების სრულყოფილად გამოსწორება და მოთხოვნილი დოკუმენტაციის სრულყოფილი სახით წარმოდგენა, აღნიშნული განაცხადი

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.