ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №4295572

ნომერი: AR1642130

თარიღი : 05.11.2018

გაცემის თარიღი : 07.12.2018

გაცნობის თარიღი : 08.12.2018

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , დასახლება დიდი დიღომი , მიკრო/რაიონი III , კორპ. N19-ის მიმდებარედ ; ქალაქი თბილისი , დასახლება დიდი დიღომი , მიკრო/რაიონი III , კორპუსი 19 , მიმდებარედ ; ქალაქი თბილისი , დიდი დიღომი, III მ/რ., კორპუსი N19-ის მიმდებარედ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- ცირა შარაშიძე პ/ნ 01005004735
- თბილისი აკ.წერეთლის გამზ. N 55 კორ. 1 ბ. 64

ნომენკლატურა :

- განხორციელებული მშენებლობის დადასტურება
- IV კლასის ობიექტი

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 3542180
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 15.09.2017

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24

მაისის N14-39 დადგენილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, რაზედაც გაცნობებთ შემდეგს:

წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ მოხდა სახურავზე ასასვლელის სრულ სართულად ქცევა, შესაბამისად ირღვევა სიმაღლის რეგულირება, გამომდინარე აქედან, მოხდეს შეთანხმებულ პრეოქტთან შესაბამისობაში მოყვანა.
ასევე არ არის პანდუსის პროცენტულობა ნიშნულებთან და სიგრძესთან შესაბამისი. ანგარიშით დგინდება რომ დახრის კუთხე ბევრად აღემატება 18%-ს
მოხდეს ზემოაღნიშნულის კორექტირება და წარმოადგინეთ განახლებული ნახაზები დამოწმებული მუნიციპალური ინსპექციის მიერ, ასევე გამოსწორებული საკითხები ამოღებულ იქნას უარის თქმის დოკუმენტიდან

აქვე გაცნობებთ, არასრულყოფილი დოკუმენტაციის გამო სამსახური ამ ეტაპზე სრულად ვერ გიდგენთ ყველა შესაძლო ხარვეზს.
იმ შემთხვევაში თუ თქვენი მხრიდან არ მოხდება სამსახურის მიერ დადგენილი ხარვეზების სრულყოფილად გამოსწორება და მოთხოვნილი დოკუმენტაციის სრულყოფილი სახით წარმოდგენა, აღნიშნული განაცხადი დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.