ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №4466462

ნომერი: AR1669866

თარიღი : 21.03.2019

გაცემის თარიღი : 03.05.2019

გაცნობის თარიღი : 06.05.2019

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა ა. თბილელი (ყოფ. კაშენი), N 3/8;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- რუსუდან სვანიძე პ/ნ 01030006119
- თბილისი დიდი დიღომი დ.თავდადებულის ქ. N 16 ბ. 30

ორგანიზაცია:

- ააიპ "თბილისის განვითარების ფონდი" კოდი: 404384974

ნომენკლატურა :

- სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დაზვერვა, გაწმენდა, კონსერვაცია, რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია, ადაპტაცია, უძრავი ძეგლის ცვლილება)
- II კლასი
- ძეგლზე ჩასატარებელი სამუშაოები
- მშენებლობის ნებართვა

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 40438974
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: გიორგი ბაიდარაშვილი
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 22001001199

.კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არქიტექტურული პროექტი:

- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: იოსები ნაგლაძე

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენი განცხადება. პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში გამოვლინდა ხარვეზები, კერძოდ:

- საპროექტო ობიექტი სცილდება საკადასტრო საზღვრებს. ამასთან კონსტრუქციულ პროექტში წარმოდგენილი ხიმინჯების სქემის მიხედვით შენობის განთავსება ხდება 2 მიწის ნაკვეთზე. (შენობა განთავსდეს საზვრების დაცვით)
- წარმოდგენილი იქნას არსებული შენობის ტექ. ეკონომიკური მაჩვენებლებიც.

- წარმოდგენილი იქნას ტოპოგრაფიული გეგმა.
- პროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას სამეზობლო საზღვარზე ღია ნაწილების (კარი, ფანჯარა) განთავსების წესები.

- საპროექტო დოკუმენტაციაში საღებავის ფერები მითითებული იქნას RGB ან RAl კოდების მეშვეობით.
- წარმოდგენილი იქნას მხოლოდ საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი. საზ. სივრცეში დროებითი ღობის მოწყობის შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნას ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს თანხმობა.

- წარმოდგენილი უნდა იქნას კონსტრუქციული დასკვნა მომიჯნავე შენობების მდგრადობისა და პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მასზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ.

ხარვეზების გამოსწორებისთვის გეძლევათ 15 სამუშაო დღე. მოცემულ ვადაში ხარვეზების გამოუსწორებლობის შემთხვევაში განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.