ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №4692726

ნომერი: AR1704495

თარიღი : 03.09.2019

გაცემის თარიღი : 01.10.2019

გაცნობის თარიღი : 05.10.2019

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , თბილისი-მცხეთის გზის მიმდებარედ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- დავით გოქსაძე პ/ნ 01026001517
- თბილისი ვ.ბოჭორიშვილის ქ. N 12

ნომენკლატურა :

- მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა
- IV კლასი
- ახალი მშენებლობა
- სტადიები:
  - პროექტის შეთანხმება
  - მშენებლობის ნებართვა

.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები.:

- .დადგენილი გაპის ბრძანების ნომერი.: № 4608342
- .დადგენილი გაპის ბრძანების თარიღი.: 29.07.2019

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალფუნქციური კომპლექსი (შენობა)
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: დავით გოქსაძე
- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს "არქსვეტი"

- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 205243921

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს "კაშკაში"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 404899749
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: ჯურხა კუჭაშვილი
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 38001006329

.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 1300.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 517.0
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 2430.74
- .საოფისე ფართობი (კვ.მ).: 1082.54
- .კომერციული ფართობი (კვ.მ).: 220.0
- .საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 168.4
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 324.8
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 635.0
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 13387.72
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 12973.56
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 414.16
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 25.5
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 24.3
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 1.2
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 557.70/1300=0.4 კ1=0.7
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 3239.14/1300=2.5 კ2=4.6
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 316.13/1300=კ3=0.20

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, პასუხად გაცნობებთ შემდეგს:

მოთხოვნის ტექსტში საჭიროა მოითხოვოთ ძველი გაპის და მშენებლობის ნებართვის გაუქმება.

01. მრავალფუნქციური შენობა — ორი ან მეტი ფუნქციის მქონე შენობა, სადაც რომელიმე ძირითადი ფუნქცია არ აღემატება შენობის საერთო ფართობის 75 %-ს; აღნიშნულიდან გამომდინარე შეასწორეთ შენობის ფუნქციური ტანაფარდობები. ასევე დაიცავით დადგენილი გაპის პირობები.

02. ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). :
კ1-ის კროკში არ არის შეყვანილი ავზის შენობა და შეასწორეთ.

03. ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის

კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). :
... კ2-ის კროკში არაა შეყვანილი წყალის ავზის ოთახი.
... კ2 შემოწმდება აღნიშნულის შესწორების შემდეგ.

04. შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .გეგმების pdf ფაილი.:
... შეასწორეთ ნომანკლატურის ფუნქციური თანაფარდობის შესაბამისად.
... პირველი სართულის გეგმაზე კიბის უჯრედში მოხსენით შენობაში დასაბრუნებელი კარი. შიგა გასასვლელი გზა-კიბე წესების თანახმად პირდაპის შენობის გარეთ უნდა მიემართებოდეს.
... პირველი სართულის გეგმაზე დაიტანეთ უკანა ეზოს რეგულირების ხაზი.
... ავტოსადგომების წინ მისასვლელის სიგანე 6 მ. უნდა იყოს.
... კიბის მარძებზე „5-5“ ღერძთან სრულყოფილად დაიტანეთ მოაჯირები და სახელურები.
... გეგმებთან ერტად წარმოადგინეთ წესების მოთხოვნების შესაბამისად დამუშავებული ანალიზის ცხრიელბი.

05. საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული CAD ფაილი. -> .საპროექტო შენობა-ნაგებობის ვექტორული ფაილი AutoCad - ის ან ArchiCad - ის სახით. :
შეასწორეთ ხარვეზების შესაბამისად.

06. "ფაილის მიმაგრება -> "ფაილი მიამაგრეთ სურვილის შემთხვევაში:
მუნიციპალური ინსპქციის მიერ გაცემული დადგენილება და სანქციის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი მისაღებია. მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის ქვიღტები შემოწმდება კ2-ის რიცხვითი მნიშვნელობის დაზუსტების შემდეგ.

07. არქიტექტურული ნაწილების შესაბამისობა „ტექნიკური რეგლამენტის - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე “ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტთან. -> .საექსპერტო შეფასების pdf ფაილი.::
შესწორდეს ნომენკლატურის მიმართ დადგენილი ხარვეზის შესაბამისად. შემოწმდება აღნიშნულის შემდეგ.

08. საჭიროების შემთხვევაში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა საპროექტო ტერიტორიის სატრანსპორტო/საგზაო ინფრასტრუქტურის დატანით საკვლევ ტერიტორიასთან კავშირის ჩვენებით -> სქემის pdf ფაილი:
წარმოადგინეთ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურთან შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა. ტქვენ მიერ სხვა დოკუმენტია ატვირთული.

09. საჭიროების შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის გამწვანების პროექტი -> გამწვანების პროექტის pdf ფაილი:
განცხადება გაგზავნილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში. პასუხი გეცნობებათ დამატებით.

10. "მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი -> .მოსაკრებელის რიცხვითი მაჩვენებელი:
შემოწმდება კ2-ის დაზუსტების შემდეგ.

გაცნობებთ, რომ ხარვეზების გამოსწორებისთვის გეძლევათ 15 სამუშაო დღე. მოცემულ ვადაში ხარვეზების შეუსრულებლობის შემთხვევაში განცხადება დარჩება განუხილველი.
არასრულყოფილი დოკუმენტაციის გამო სამსახური ამ ეტაპზე ვერ გიდგენთ ყველა შესაძლო ხარვეზს. გაითვალისწინეთ, რომ სამსახურის მიერ მითითებული ხარვეზების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში წინამდებარე განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ

მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.