ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №5004557

ნომერი: AR1755794

თარიღი : 24.06.2020

გაცემის თარიღი : 01.07.2020

გაცნობის თარიღი : 01.07.2020

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა სულხან ცინცაძე , N 79; ქალაქი თბილისი , ქუჩა სულხან ცინცაძე , N 79; ქალაქი თბილისი , ქუჩა სულხან ცინცაძე , N 79;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- ანა ჩხაიძე პ/ნ 01008049833
- თბილისი ა.ტაბიძის 33

ნომენკლატურა :

- I კლასი
- შენობა-ნაგებობის ფასადზე მცირე ზომის არქიტექტურული ელემენტების, კონსტრუქციების და ტექნიკური საშუალებების მოწყობა ან დემონტაჟი

რეკონსტრუქცია

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5, 51-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიეტქტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესის და პირობების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენს მიერ ელექტრონულად ატვირთული დოკუმენტაცია და გაცნობებთ:

წარმოსადგენია ფრაგმენტული არსებული ანაზომი და საპროექტო ესკიზური ნახაზები (გეგმა, ფასადი), მასზე გაბარიტული ზომისადა ნიშნულების მითიითებით, (თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმეტაცია არასრულია. აქვე მოგახსენებთ რომ შშმპ პანდუსი უნდა მოეწყოს 2014 წლის 6 იანვრის, საქართველოს მთავრობის № 41 დადგენილების შესაბამისად. (მოგახსენებთ რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, საპროექტო პანდუსის ვერც დახრა და ვერც მოაჯირის გაბარიტული ზომები, ვერ აკმაყოფილებს ზემოარნიშნულ დადგენილებაში მითითებულ ნორმებს, გარდა ამისა გრაფა "ფაილის მიმაგრება" წარმოდგენილ პანდუსის ნახაზებზე უნდა დაიტანოთ მოაჯირები, მათი გაბარიტული ზომები და ნიშნულები, ასევე პანდუსზე ეტლის მოხვევის რადიუსი, ამჟამად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არასრულია)

წარმოსადგენია საკადასტრო გეგმა საპროექტო არეალის მონიშვნით. (საკადასტრო გეგმაზე სარეკონსტრუქციო სამუსაოები ასახეთ კონტურის სახით, (გეგმის სახით))

თქვენ გეძლევათ 15 დღიანი ვადა მითითებული ხარვეზების გამოსასწორებლად, თუ დადგენილ ვადაში არ წარმოადგენთ შესაბამის დოკუმენტაციას აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.