ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №5551276

ნომერი: AR1843907

თარიღი : 12.08.2021

გაცემის თარიღი : 19.08.2021

გაცნობის თარიღი : 23.08.2021

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი, ევგენი მიქელაძის ქუჩა, N 9;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- გიორგი გოგოლაძე პ/ნ 01026013057
- თბილისი ვ.ბოჭორიშვილის ქ. N 100

ნომენკლატურა :

- I კლასი
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანდუსის მოწყობა რეკონსტრუქცია

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5, 51-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიეტქტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესის და პირობების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული ქ.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, პასუხად გაცნობებთ შემდეგს:

1. წარმოსადგენია საკადასტრო გეგმა მასზე საპროექტო პანდუსის დატანით . გაითვალისწინეთ: იმ შემთხვევაში თუ საპროექტო პანდუსის მოწყობა დაგეგმილია საკადასტრო საზღვრის მიღმა, წარმოსადგენი იქნება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს თანხმობა.

2.არსებული სიტუაციის ფოტოსურათები -> ..ფოტოსურათების pdf ფაილი : წარმოსადგენია უახლესი სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა, ფოტოფიქსაციის თარიღის მითითებით.

3.ფოტომონტაჟი -> ..ფოტომონტაჟის pdf ფაილი : დამატებით წარმოსადგენია საპროექტო ნახაზები დეტალურად ყველა გაბარიტული ზომის მითითებით. პანდური მოეწყოს შედარებით მსუბუქი მასალით . მოაჯირის სიმაღლე, სახელურის გადმოწევა და ა.შ მოეწყობს ნორმების შესაბამისად , 120X120-ზე მობრუნების ზომა არ არის მისაღები აღნიშნული უნდა იყოს მინ 150X 150 ზე . ესკიზური ნახაზი და მონტაჟი არ შეესაბამება ერთმანეთს. საჭიროა დაკორექტირდეს ერთმანეთთან შესაბამისობაში.

4. წარმოდგენილი იქნას განმცხადებლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი - სამუშაოების განხორციელებით დაინტერესებული მესაკუთრის ან მოსარგებლის მიერ გაცემული, დამოწმებული მინდობილობა. ასევე, გაითვალისწინთ, საჭიროა წარმოდგენილი იქნას ორივე მესაკუთრის მიერ გაცემული, დამოწმებული თანხმობა ან მინდობილობები

არასრულყოფილი დოკუმენტაციის გამო სამსახური ამ ეტაპზე ვერ გიდგენთ ყველა შესაძლო ხარვეზს. გაცნობებთ, რომ ხარვეზების გამოსწორებისთვის გეძლევათ 15 სამუშაო დღე. მოცემულ ვადაში ხარვეზების შეუსრუ ლებლობის შემთხვევაში განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.