თბილისის არქიტექტურა

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №6187419

ნომერი: AR1926221

თარიღი : 03.10.2022

გაცემის თარიღი : 31.10.2022

გაცნობის თარიღი : 01.11.2022

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა ვანი , N 6;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- კახაბერ სახვაძე პ/ნ 01021011547
- დავით ყიფიანის ქ #23, ბ22

ნომენკლატურა :

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
- IV კლასი
- ახალი მშენებლობა
- პროექტის შეთანხმება

.არსებობის შემთხვევაში სამსახურის მიერ შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) რეკვიზიტები.:

- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 16-01222592391
- .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 16.09.2022

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: ზურაბი ჭიღოლაშვილი
- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შ.პ.ს. გრაფიკ სტუდიო
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 405154194

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შ.პ.ს თ.ლ.თ
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 202164362
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: პაპუნა ლომთათიძე
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01024021329

.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:

- .მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 1860.0
- .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 635.1
- .საერთო ფართობი (კვ.მ).: 6021.3
- .საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).: 3203.5
- .კომერციული ფართობი (კვ.მ).: 344.9
- .საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 1252.8
- .კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 643.2
- .დამხმარე ფართობი (კვ.მ).: 16.0
- .ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).: 560.9
- .სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 16244.91
- .0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 13999.59
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 2245.32
- .შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 34.7
- .0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 31.4
- .0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 3.3
- .კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : კ1=567/1860=0.3
- .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : კ2=4680/1860=2.5
- .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : კ3=(სზ-6)344.3/1260.1=0.3 კ3=(ტზ-1)32.4/599.9=0.1 კ3=344.3+32.4=376.7=0.3

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5, 51-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესის და პირობების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებით დამტკიცებული დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებით დამტკიცებული ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად.

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, პასუხად გაცნობებთ შემდეგს:

1. საჭიროა საპროექტო მიწის ნაკვეთების კონფიგურაციები მოყავნილ იქნას დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმასთან შესაბამისობაში, რისთვისაც საჭიროა დაზუსტდეს საკადასტრო საზღვრები, გათვალსიწინეთ რომ ამჟამად წითელი ხაზები არ შეესაბამება დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმას. ველში განსაზღვრეთ განაცხადის მდებარეობა რუკაზე მონიშნულ იქნას მიწის ნაკვეთის განახლებული კონფიგურაცი.

2. საჭიროა საპროექტო ტერიტორიაზე დარეგისტრირდეს საჯარო სერვიტური, დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესაბამისად.

3. ველი ჩამოყალიბდეს:
არსებობის შემთხვევაში სამსახურის მიერ შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) რეკვიზიტები. -> .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების ნომერი.: 441 (16-01222592391 - 16/09/2022)
არსებობის შემთხვევაში სამსახურის მიერ შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) რეკვიზიტები. -> .შეთანხმებული პროექტის ბრძანების თარიღი.: 09/09/2022

4.საპროექტო ტერიტორიის გენერალური გეგმა, მასშტაბი 1:500. -> .გენერალური გეგმის pdf ფაილი.:
· წარმოდგენილ იქნას ტოპოგრაფიული გეგმა.
· გენ.გეგმაზე დატანილ იქნას საჯარო სერვიტუტი საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემების შესაბამისად, სათანადო ზომების მითითებით.

5. შესაბამის ველში წარმოდეგნილ იქნას გრუნტის ცვლილების გეგმა.

6. .ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).:
ველში მითითებულ იქნას შენობის განაშენიანების ფართობი (შენობის განაშენიანების ფართობი არის ყველა სართულის განაშენიანების ფართობების ჯამი; სართულის განაშენიანების ფართობი განისაზღვრება სართულის გეგმის გარე კონტურში მოქცეული ფართობით, აივნებისა და ტერასების ფართობების ჩათვლით).

7.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). :
· ველში მითითებულ იქნას კ-2 კოეფიციენტის საანგარიშო კროკების შესაბამისად მიღებული ჯამური მაჩვენებელბი.
· აივნის ფართობი - კ-2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობში არ შედის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აივნის ჯამური ფართობი აღემატება შენობა-ნაგებობის პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) საანგარიშო ფართობის 20%-ს, ასეთ შემთხვევაში, აივნის საერთო ფართობის ის ნაწილი, რომელიც ცდება (კ-2) საანგარიშო ფართობის 20%-იან ზღვარს – კ-2 კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობში შედის 1/3-ით;“;

8. ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). :
· კ-3 საანგაერიშო ფართობში არ იანგარიშება ავტოსადგომებისთვის განკუთვნილი არეალები.
· ასევე გაითავსლიწიენთ, რომ განაგებიშნების რეგულირების ფარგლებშ დაუშვებეია კ-3 კოეფიციენტის დამრგვალება (როდესაც ხდება მინიმალური კ-3 ფართის ატვისება), აღნიშნულის გათვალისიწნებით დაკორეტქიდეს კ-3 საანგარიშო ფართობი და წარმოდეგნილ იქნას სათანადო საანგარიშო კროკები. დაცულ იქნას მინიმალური კ-3 კოეფიციენტი.

9.შენობა-ნაგებობის ყველა სართულისა და სახურავის გეგმები, მასშტაბი 1:100. -> .გეგმების pdf ფაილი.:
· საექსპერტო შეფასების გათვალისწინებით 0.00 ნიშნულზე მოწყობილია რამდენიმე სავაჭრო ფართი, რომელთა დაკავებულობა არ ნაკლებია 50-ზე, შესაბამისად ემსახურება თითო გასასვლელი. წარმოდგენილი 0.00 ნიშნულის გეგმა შეუსაბამოა ზემოაღნიშნულთან. იმისათვის რომ სასამხურამ იმსჯელოს საკითხთან დაკავშირებით გეგმარება მოყავნილ იქნას საექსპერტო შეფასაებასთან შესაბამისობაში.
· +28,10 ნიშნულზე წარმოდგენილი სახით გზა-კიბეებისა და ლიფტების მოწყობა არ არის მისაღები. ასევე აღნიშნული არ შეესაბამება საექსპერტო შეფასებით განმარტებულს, საჭიროა დაკორექტირდეს დაკუმენტაცია და მოყვანილ იქნას წესებთან და საექსპერტო შეფასებასთან შესაბამისობაში.
· საექსპერტო შეფასებაში დამატებით განხილულია საოფისე ფართები, რომელიც არ ფიქსირდება დოკუემნატციაში (მოყვანილ იქნას ურთიერთშესაბამისოაბში).
· საექსპეერტო შეფასების მიხედვტ შენობაში მოწყობილია ორი ლიტი, რაც არ დასტურდება გეგმების მიხედვით.
· წარმოდგენილ იქნას კიბის უჯრედისა და ლიფტის შახტის დეტალური კვანძები.
· შშმპ ავტოსადგომი ვერ აკმაყოფილებს წესების მოთხოვნებს, გათვალსიწინეთ რომ შშმპ ავტოსადგომი უნდა მოეწყოს მიკროავტობუსისთვის.
· წარმოდგენილ იქნას მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად დამუშავებული გრაფიკული გეგმები, კვანძები და პირობიტი აღნშნვნები.
· თითოეული სართული გეგმაზე დატანილ იქნას სამყოფი ფართების ჯამური ტექნიკურ-ეკონომიკური

მაჩვენებელები.

· გათვალისწინებულ იქნეს გათბობა გაგრილების აგრეგატებისთვის გათვალსიწინებული ადგილები.

10.შენობა-ნაგებობის ჭრილები, მასშტაბი 1:100. -> .ჭრილების pdf ფაილი.:

· წარმოდგენილ იქნას მინიმუმ ორი საპროექტო ჭრილი, გრძივი და განივი, დამუშავებულ იქნას 41-ე დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად.

· ჭრილზე დატანილ იქნას სახანძრო ტექნიკუს მისასვლელი არეალი, საჭირობისამებრ მონიშნულ იქნას შესაბამისი მოსაბრუნებელი მოედანი.

11.შენობა-ნაგებობის ფასადები, მასშტაბი 1:100. -> .ფასადების pdf ფაილი.:

· წარმოადგინეთ ფასადების დეტალური პროექტი, რომელიც უნდა მოიცავდეს გარე კედლების საფარის, ღიობების, გარე ფანჯრისა და კარების, არქიტექტურული გაფორმების, აივნებისა და მსგავსი ნაშვერების ნახაზებს (ცალკეული კვანძების დეტალური ნახაზებს).

· წარმოდგენილ იქნას არქიტექტურული ელემენტების (კარ-ფანჯრები, ჟალუზები და სხვ.), დეტალების (გაფორმების ელემენტები, ნაკეთობები და ა.შ.) და სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი მასალების სპეციფიკაცია;

· ფასადები მოპირკეთდეს ხანმედეგი მასალებით.

12.შენობა-ნაგებობის მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრის სქემა. -> .სიმაღლის განმსაზღვრელი სქემის pdf ფაილი.:

დაცულ იქნას განაშენიანების რეგულირების გეგმით განსაზღვრული მაქსიმალური სიმაღლე.

13.არქიტექტურული ნაწილების შესაბამისობა „ტექნიკური რეგლამენტის - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე “ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტთან. -> .საექსპერტო შეფასების pdf ფაილი.::

· წარმოდგენილი საექსპერტო შეფასება და გეგმარება შეუსაბამოა. აღნიშნულის გაათვალსიწინებით საჭიროა წარმოდგენილ იქნას დეტალური საექსპერტო შეფასება, კერძოდ განხილულ იქნას საპროექტო შენობის გეგმარება სრულყოფილად, ნიშნულებისა და საჭიროების შემთხვევაში ღერძების მითითებით.

· განხილულ იქნას დუპლექსების მოყობა.

· განიმარტოს 0.00 ნიშნულზე მოყობული სავაჭრო ფართების თაობაზე დეტალურად, ასევე განიმარტოს კონკრეტულად რა სახის სავაჭრო ფართოს მოწყობა იგეგმება, საჭიროებისამებრ განხილულ იქნას სავაჭრო ფართისთვის განკუთვნილი სასაწყობე ფართების შესახებ (სრულყოფილი განმარტების წარმოდეგნის შემდეგ გადამოწმდება სავაჭორ სივრცეებში ავტოსადშხეფი სისტების მოწყობის საჭიროება).

· დეტალურად მიეთითოს თუ რომელ რერძებსა და ნიშნულზეა მოწყობილი საოფისე ფართი, საჭიროებისამერ განხილულ იქნას აღნიშნულის 504.8 ქვეთავთან შესაბამისობა.

· +28.10 ნიშნულზე შეცვლილია კიბის უჯრედების ლიფტებისა და დერეფნების გეგმარება, განიმარტოს როგორ ხდება წარმოდგენილი გეგმარებით წესებიტ უზრუნველყოფა.

· განიმარტოს როგორ ხდება სახურავზე მოხვედრა.

· განიმარტოს შშმპ ავტოსადგომის ზომებისა და ადგილმდებარეობის თაობაზე.

· განიმარტოს როგორ ხდება 1022.5 და 1023.5 ქვეთავების მოთხოვნების დაცვა.

· მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების საექსპერტო შეფასება შემოწმდება მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად დამუშავებული გრაფიკული დოკუემნტაციის წარმოდგენის შემდეგ. (აღნიშნული მოყვანილ იქნას უერთიერთშესაბამისობაში).

14. წარმოდგენილ იქნას საპროექტო გადაწყვეტის ზეგავლენის შეფასება არსებულ საკვლევ სატრანსპორტო/საგზაო ინფრასტრუქტურაზე.

15. საჭიროების შემთხვევაში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა საპროექტო ტერიტორიის სატრანსპორტო/საგზაო ინფრასტრუქტურის დატანით საკვლევ ტერიტორიასთან კავშირის ჩვენებით -> სქემის pdf ფაილი:

დამატებით წარმოდგენილ იქნას საპატრულო სამსასახურის წერილი.

16. შესაბამის ველშო ატვირთულ იქნას კონსტრუქციული დასკვნა, მომიჯნავე შენობა ნაგებობებზე ზეგავლენის თაობაზე.

17. წარმოდგენილ იქნას 01.00.287 რეგისტრირებული ხაზობრივი ნაგებობის მესაკუტრის მიერ გაცემული თანხმობა და გრაფიკულად დამოწმებული საპროექო გენ.გეგმა (გენ.გეგმაზე მითითებულ იქნს ხაზობრივ ნაგებობამდე მანძილი).
ასევე წარმოდგენილ იქნას მიწის ნკავეტის მიმდებარედ გამავალი ბუნებრივი არით მომარაგების ძირითადი ქსელის მესაკუთრის მიერ გაცემული თანხმობა და გრაფიკულად დამოწმებული გეგნ.გეგმა (გენ.გეგმაზე მითითებულ იქნს ხაზობრივ ნაგებობამდე მანძილი).

18. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვისა საქალაქო სამსახურთან შესათანხმებლად საჭიროა წარმოადგინოთ მიწის ნაკვეთის გამწვანების პროექტი (გამწვანების პროექტი - სამშენებლო ტერიტორიაზე დაგეგმილი გამწვანების სივრცის მოწყობის პროექტი, რომელიც შესაძლოა ითვალისწინებდეს ადგილზე არსებული მწვანე ნარგავების გადარგვას ან/და საკომპენსაციო რგვას, კანონმდებლობით დადგენილი წესით), რომელიც სხვა მონაცემებთან ერთად აუცილებლად უნდა მოიცავდეს:
1. კ-3 კოეფიციენტის ფართობს;
2. გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობას (მათ შორის, დახასიათება – ხნოვანება, სიმაღლე);
3. გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღს;
4. გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელ პირს;
5. გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლის ხანგრძლივობას;

19. წარმოდგენილ იქნას საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელების (ელ-გაყვანილობის, გაზმომარაგების, გათბობა - ვენტილაციის, წყალმომარაგების და წყალარინების) სქემები.

20. წარმოსადგენია საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა.
ა) მიწის ნაკვეთის გეგმა, კვლევის ჩატარების წერტილების ჩვენებით;
ბ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და სპეციფიკაცია;
გ) დასკვნა ან/და რეკომენდაციები მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებისთვის.
გაფრთხილება: საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა წარმოდგენილ იქნეს შესაბამის საექსპერტო შეფასებასთან ერთად.
ასევე წარმოდგენილი იქნას ექსპერტის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მონაცემები (გაითვალისწინეთ, რომ ექსპერტს უნდა გააჩნდეს სპეციალობით მუშაობის 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება)

21.
წარმოდგენილ იქნას საპროექტო ობიექტის კონსტრუქციული სქემა
განგიმარტავთ: საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 106-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებიდან გამომდინარე, კონსტრუქციული სქემა შედგება ტექსტური და გრაფიკული ნაწილისაგან, სადაც განსაზღვრულია შენობა-ნაგებობების ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების გაბარიტული ზომები; საძირკვლის, გადახურვის და ვერტიკალური ელემენტების (სვეტები, პილონები, მზიდი კედლები) ტიპი; შენობა-ნაგებობის სიმტკიცეზე, მდგრადობაზე და დეფორმაციაზე გაანგარიშების საწყისი მონაცემები (მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, სიხისტეები, სტატიკური და დინამიკური დატვირთვების მნიშვნელობები), სივრცითი ანგარიშისათვის გამოყენებული კომპიუტერული საანგარიშო კომპლექსის დასახელება და გაანგარიშებათა შედეგები (ილუსტრირებული დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა, გადაადგილება და რხევის პერიოდი), რომლებიც უნდა აკმაყოფილებდნენ შესაბამისი და ამავე კონსტრუქციულ სქემაში მითითებული ტექნიკური რეგლამენტის/რეგლამენტების მოთხოვნებს.
ხოლო, კონსტრუქციული პროექტი უნდა მოიცავდეს კონსტრუქციული სქემით გათვალისწინებულ ყველა ინფორმაციას დაზუსტებული, დაკონკრეტებული სახით და იძლეოდეს მშენებლობის განხორციელებისთვის ამომწურავ ინფორმაციას.
კონსტრუქციული პროექტი დამატებით უნდა მოიცავდეს:
ა) ფუძის მოწყობის, საძირკვლის და გადახურვის ძირითად ნახაზებს (ვერტიკალური მზიდი კონსტრუქციების ტიპების (სვეტები, პილონები, მზიდი კედლები და ა. შ.), ღერძების ხაზების, ძირითადი გაბარიტული და ღერძულა ზომების, გადახურვის ზედაპირის ვერტიკალური ნიშნულების ჩვენებით);
ბ) ცალკეული კვანძების დეტალურ ნახაზებს;
გ) კონსტრუქციული ელემენტების, დეტალების და სამშენებლო მასალების სპეციფიკაციას.

წარმოადგინეთ კონსტრუქციული სქემა/პროექტის საექსპერტო შეფასება. ასევე წარმოდგენილი იქნას ექსპერტის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მონაცემები (გაითვალისწინეთ, რომ ექსპერტს უნდა გააჩნდეს სპეციალობით

მუშაობის 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება)

22. დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნას ასევე მომიჯნავე შენობა-ნაგებობაზე ზეგავლენის კვლევის ანგარიში.

არასრულყოფილი დოკუმენტაციის გამო სამსახური ამ ეტაპზე ვერ გიდგენთ ყველა შესაძლო ხარვეზს.
გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ გეძლევათ 15 დღიანი ვადა მითითებული ხარვეზის გამოსასწორებლად, თუ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას, განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.