შინაარსი

ქ. თბილისი, გამზირი ჭავჭავაძე №49/ქალაქი თბილისი, გამზირი ილია ჭავჭავაძე №49ბ, შპს "ქუიქ ბილდ"-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე დაგეგმვალა ჩაგვეტარებინდა კვლევა არსებულ მშენებარე კორპუსის მზიდ ელემენტებზე, კონსტრუქციული ელემენტების შესწავლის მიზნით.

აღნიშნული შენობა მრავალბინიანი საცხოვრებელი დანიშნულების კორპუსია, რომლის კონსტრუქციული მახასიათებლები წარმოდგენილია შემდეგი სახით:

1. საძირკვლები რკინა-ბეტონის კომბინირებული ტიპისაა რკინა-ბეტონ ის ბალიშებზე,
2. შენობის მზიდუნარიანი სქემა რკინა-ბეტონის კარკასული ტიპისაა
3. სართულშუა გადახურვები შესრულებულია ორმაგად არმირებული მონოლითური ფილებით
4. გადახურვა არის ბრტყელი და არ გააჩნია ქანობები

მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების შესწვალის საფუძველზე დავადგინეთ, რომ შენობის მზიდ კედლებზე, ასევე გადახურვის ფილებზე და კონსტრუქციებზე არ აღინიშნება არავითარი სახის კონსტრუქციული რღვევის პირობები, ბზარები და ჯდენითი პროცესები, რაც შენობის კონსტრუქციულ მდგომარეობას შეუქმნიდა საფრთხეს. აღნიშნული კორპუსის წინა პროექტიდან განსხავავებით იქნა დაკორექტირებული, თუმცა არ შეცვლილა ძირითადი საანგარიშო სქემა და არ არის დარღვეული სამშენებლო ნორმები. კვლევის შედეგად აღნიშნული კორპუსის კონსტრუქციული მდგომარეობა სავსებით დამაკმაყოფილებელია.

დასკვნა

ჩვენს მიერ შესწავლილი შენობების ელემენტების კონსტრუქციული მდგომარეობა ამჟამიდელი მდგომარეობის მიხედვით და ზემოთ ხსენებულ კონსტრუქციული მდგომარეობის გათვალისწინებით საკმარისად მდგრადია და საიმედო, რის საფუძველზეც ექვემდებარება სამშენებლო ნორმატივებსა და წესებს.

დირექტორი: ა. ყურაშვილი

კონსტრუქტორ-ექსპერტი:

შ.პ.ს "ლ ი ლ ე ო"

LTD "L I L E O"

/№26(Z)/ 15. 05. 2015 წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი, გამზირი ჭავჭავაძე №49/ქალაქი თბილისი, გამზირი ილია ჭავჭავაძე №49ბ , საკადასტრო კოდით №01.14.07.008.075 შპს "ქუიქ ბილდ"-ის საკუთრებაში არსებული მრავალბინიანი მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსის კონსტრუქციული ელემენტების მდგომარეობის კვლევა მდგრადობისა და საიმედოობის პირობის დასადგენად

თბილისი

2015 წელი