ქ. თბილისში, ქუჩა ზემო ვეძისი, №123 (ნაკვ. 11/16)-ში არსებულ ნაკვეთის მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების

კონსტრუქციული მდგრადობის დასკვნა

განსახილველია თბილისში, ქუჩა ზემო ვეძისი, №123-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის შესაძლებლობა და მისი ზემოქმედება მომიჯნავე შენობა ნაგებობებზე. მომიჯნავედ არსებობს ერთსართულიანი და ორ სართულიანი ნაგებობები რომლებიც კონსტრუქციულად მდგრადია და არ შეინიშნება კონსტრუქციული მდგრადობის შესუსტება, ბზარები ან საძირკვლის ჯდომითი დეფორმაციები.

საპროექტო ობიექტი წარმოადგენს 3 სართულიან შენობას. Iმის გათვალისწინებით რომ აღნიშნული ნაგებობის დაფუძნება გათვალისწინებულია ძირითად ქანებზე (კლდეზე), ქვაბულის მოჭრა არანაის გავლენას არ მოახდენს მომიჯნავე ნაგებობებზე, აღსანიშნავია რომ ძირითად ქანებსი ქვაბულის გაჭრამ ე.წ. „კოდალას„ აგრეგატით შესაძლოა გამოიწვიოს მცირე ვიბრაციები, რასაც უნდა მოვერიდოთ შესაძლებლობისამებრ, აქედან გამომდინარე ვასკვნი:

დასკვნა: საპროექტო შენობისათვის ქვაბულის მომზადება განხორციელდეს ციცხვიანი ესკავატორით, მაქსიმალურად მოვერიდოთ ე.წ. „კოდალას„ აგრეგატით მუშაობას, მყარი ქანების დაშლა განხორციელდეს პერფორატორის საშუალებით, ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით მოცემული პროექტის განხორციელება შესაძლებელია და არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის მომიჯნავედ არსებულ შენობა-ნაგებობებს.



კონსტრუქტორი: /თ. ესიავა/