

ЗЗ6ЗЗЗЗЗ
3. 1:500

ЗЗЗЗЗ

დასკვნა

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ნუცუბიძის პლატო II-III-IV მიკრორაიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე 8-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის ნაკვეთ №015/127 შენობის საძირკვლის დაფუძნების თაობაზე

მშენებარე მოედანი განთავსებულია საბურთალოს რაიონში ნუცუბიძის პლატოზე. მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესახებ არის შ.პ.ს. „თბილინვესტპროექტის“ მიერ (ავტორი ინჟ. გეოლოგი ი. ცხომელიძე) შედგენილი საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა, სადაც აღნიშნულია, რომ შენობა უნდა დაფუძნდეს ძირითად ქანებზე არგილითებისა და ქვიშაქვების მორიგეობაზე.

მშენებლების თხოვნით ჩვენს მიერ 2015 წლის 15 იანვარს დათვალიერებული იქნა შენობის ქვაბული. მისი დათვალიერების შედეგად აღვნიშნავთ, რომ მშენებლებმა საძირკვლის მოწყობისათვის ძირითადი ქანები გააშიშვლეს და შენობის დაფუძნებისათვის ქვაბული მზა მდგომარეობაშია. მათ გაიარეს ძირითადი ქანების ძლიერ გამოფიტული ზონა და საძირკვლის დაფუძნება მოხდა სუსტად გამოფიტული არგილითებისა და ქვიშაქვების მორიგეობაზე, როგორც ეს გათვალისწინებულია საინჟინრო-გეოლოგიურ ანგარიშში.

ვთვლით, რომ ქვაბული მზადაა იმისათვის, რომ განხორციელდეს საძირკვლის ჩასხმა ბეტონის ხსნარით.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
გრუნტების მექანიკისა და ფუძე-საძირკვლების
მიმართულების ხელმძღვანელი,
ტექ. მეც. დოქტ., პროფესორი გ. ჭოხონელიძე

№ 45

