1. ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ამონაწერში დაფიქსირებული რეგისტრირებული ვალდებულების დოკუმენტი, 70 დღის განმავლობაში წარმოგიდგინოთ.

2. წარმოგიდგენთ საპროექტო ტერიტორიის არსებულ ტოპო გეგმას, რომელიც შესრულებულია პასუხისმგებელი პირის მიერ და დამოწმებულია შემსრულებელი ორგანიზაციის ბეჭდით. სადაც თქვენს მიერ აღნიშნული, გაპის სტადიაზე ატვირთულ ტოპოზე დატანილი ერთი ხე-ნარგავი არ ფიქსირდება. მოგახსენებთ, რომ გაპზე მოთხოვნილი ტოპო გეგმა იყო ძველი ვერსია.

АО „ТЕЛАСИ“ **სს „თელასი“**

TELASI 8 13 0021095 **25/03/2015**

შპს “გაზვილს“

ბატონო კახაბერ,

თქვენი მიმდინარე წლის 24 მარტის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ მისამართზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.14.06.006.026) არსებული ელ. სადენის გადასატანად საჭიროა პროექტის მომზადება, რომელიც უნდა შეათანხმოთ სს „თელასთან“. მიმდინარე სამუშაოები უნდა შეასრულოთ თქვენი ხარჯებით.

პატივისცემით,

ტექნიკური დირექტორი ვ. ქინქლაძე

შემსრულებელი: ო. ხუბუნაია
ტელ: 2-77- 98- 81

საქართველო, თბილისი, 0154 ვანის ქ.3
Грузия, Тбилиси 0154, ул. Ванская 3

№ 3141/04 D 22 0415

მოქალაქე ავთანდილ ლომსაძეს(მესაკუთრე შპს "გაზვილი),
უნივერსიტეტის ქუჩა, 01-14-06-006/206

შპს-მ "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" განიხილა თქვენი განცხადება, დათარიღებული 26.03.2015 წ. დარეგისტრირებული №4081/04, 26.03.2015 წ.

კომპანიის შესაბამისი დეპარტამენტის დასკვნის საფუძველზე გაცნობებთ, რომ ზემოაღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე გაედინება კომპანიის ბალანსზე რიცხული წყალსადენის 150 მმ დიამეტრის ქსელი, რომლის მიმართაც დაცული უნდა იყოს სამშენებლო ნორმებისა და წესებით გათვალისწინებული სანიტარული ზოლის მოთხოვნები.

რაც შეეხება ქსელის გადალაგებას - გაცნობებთ, რომ კომპანია შესაძლებლად მიიჩნევს წყალსადენის ქსელის გადატანის სამუშაოების შესრულებას, მას შემდეგ, რაც დაინტერესებული პირის მიერ დაფინანსებული იქნება ქსელის გადატანის საპროექტო და/ან სამშენებლო სამუშაოები.

პატივისცემით,

კონსტანტინე ღამბაშიძე

ახალი მიერთებების ჯგუფის უფროსი სპეციალისტი/წამყვანი