АО „ТЕЛАСИ“ სს „თელასი“

ნომერი: 1202/186

თარიღი: 02/12/2015

მოქ. ლევან გობეჯიშვილს

მის: ვარკეთილი 3 მე-3 კვარტ.

ტელ:593984325

თქვენი 27.11.2015 წლის #1127/229 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მითითებულ მისამართზე ვარკეთილი 3, მე-3 კვარტ. მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ განთავსებულია სს „თელასის" კუთვნილი ს/ქ #8080 და #8004 (*საქართველოს მთავრობის 2013 წლის24 დეკემბერის #366 დადგენილება. ნუხლი 3, პუნქტი გ. გ.ა; გ.ბ; გ.გ*).

ქვესადგურებისა და გამანაწილებელი პუნქტებისათვის მიმდებარედ შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დროს დაცული უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნები:

- ყრუ კედლიდან და შემოღობებვიდან პერიმეტრის გასწვრივ - 2მ. (*საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბერის #366 დადგენილება., ნუხლი 3, პუნქტი გ.ა)*

- ღიობიანი კედლის შემთხვევაში პერიმეტრის გასწვრივ - 4მ. (*საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბერის #366 დადგენილება., ნუხლი 3, პუნქტი გ.ბ)*

- მთავარი მაძსასვლელი გზის მონაკვეთი - სიგანით არანაკლებ 3 მეტრისა. (*საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბერის #366 დადგენილება., ნუხლი 3, პუნქტი გ.გ)*

რაც შეეხება სს „თელასის" კუთვნილ საკაბელო მეურნეობას, თქვენს მიერ მოწოდებული საკადასტრო კოდით (ს.კ. 01.15.20.022.040) ინფორმაცია არ იძებნება.

სს „თელასი" არ არის წინააღმდეგი აწარმოოთ მშენებლობა, თუ დაცული იქნება ზემოთ აღნიშნული ნორმები.

სს „თელასის“ ტექნიკური
დირექტორი ვ. ქინქლაძე

შემსრ.შრომის დაცვის და სახანძრო უსაფრთხოების
სამსახურის უფროსი მ. ჩიღუნაძე

საქართველო, თბილისი, 0119 ვანის ქ.3
Грузия, Тбилиси 0119, ул. Ванская 3
Тел.: +995 (32) 277 99 99; Факс: +995 (32) 277 99 81
www.telasi.ge