ტოპოგრაფიული გეგმა მ. 1 : 500



პირობითი აღნიშვნები

მიწისქვეშა კომუნიკაციები				
კანალიზაცია	ნაკვეთის საზღვარი	ბუჩქი	ტრანსფორმატორი	ღობე
დენის კაბელი	შენობა	გაზონი	რადიო ან ტელე ანძა	ხის ღობე
გაზის მილი	არკა	ფოთლოვანი ხე	ლამპიონები	ქვის ღობე
წყლის მილი	ფარდული	წიწვოვანი ხე	ელექტრო ბოძები	საყრდენი კედელი
სუსტი დენი	კიბე	ხეხილის ხე	სამეთვალ. ჭები	გზის კონტური
	ძეგლი	პალმა	იზოჰიფსი	ბორდიური
	შადრევანი	ცოცხალი ღობე	მთ. იზოჰიფსი	ბეტონი
	ონკანი	ხეების რიგი		ფლატე

ფ/პ კახაბერ გულიაშვილი
01030014636

ტოპოგადაღება ს/კ: 01.18.03.064.049

გეოდეზისტი		კ. გულიაშვილი
დაამუშავა		კ. გულიაშვილი
დაკვეთა №01/12	მასშტაბი 1 : 500	07.12.2015

გაცნობის თარიღი	გაცემის თარიღი
13.05.2016	13.05.2016

განხილვის საგანი :	საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა/განცხადება/საჩივარი
დაინტერესებული პირი :	ლევან გურეშიძე 01024012484
წარმოების საფუძველი :	განცხადება №: QN1388343
გასაჩივრების წესი :	გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. №6)
აქტის მოქმედების ვადა :	აქტი ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

სააგენტოს გადაწყვეტილება № QN1388343

გაცნობებთ, რომ განცხადებაში აღნიშნული საკითხის განხილვა სცილდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფლებამოსილების ფარგლებს.

სააქციო საზოგადოება "თელასი"
JOINT-STOCK COMPANY "TELASI"

№ 1-05/3448

№19-11/108 ზე

შპს "მეიდანჯგუფის" გენერალურ
მენეჯერს ბ-ნ ლ. ქევანიშვილს

თქვენი 14.11.2008 წლის №1-05/3448 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ს/ს "თელასის" დირექცია თანახმაა თქვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით სამღებროს ქ-ზე არსებულ სატრანსფორმატორო ქვესადგურზე მოხდეს მეორე სართულის დაშენება ისე, რომ დაშენებულ II სართულს ჰქონდეს დამოუკიდებელი საყრდენები და კონსტრუქციულად არ იყოს დაკავშირებული არსებულ ს/ქ-სთან, ქ. თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახურის რეკომენდაციით სართულებს შორის მოეწყოს მონოლითური გადახურვა, ხოლო თბილისური აივნების მოწყობისთვის გამოყენებული იქნას უწვადი მასალის კონსტრუქციები, ს/ქ-ისთვის მოეწყოს დამატებითი სავენტილაციო სისტემა და ს/ქ-ში წყლის შედინების თავიდან ასაცილებლად დამატებითი სანიაღვრე ჭები.

ს/ს „თელასის" ტექნიკური
დირექტორი /მ.ქობალია/

შემს: კ. მეგრელაძე

სააქციო საზოგადოება თბილისი 0154 ვანის ქ. 3, ტელ.: 77 97 55, 77 99 79, ფაქსი: 779981
5 VANI STR. 0154 TBILISI GEORGIA, TEL.: (995 32) 77 97 55, 77 99 79, FAX: (995 32) 77 99 81

სააქციო საზოგადოება "თელასი"
JOINT-STOCK COMPANY "TELASI"

21.10.08 № 4-8094

№_____ ზე

შპს "შეიდან ჯგუფის" გენერალურ
მენეჯერს ბ-ნ ლ. ქევანიშვილს

თქვენი 21.10.2008 წლის №კ-8094 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ს/ს 'თელასის" დირექცია არ არის წინააღმდეგი წერილში აღნიშნულ ს/ს 'თელასის" სატრანსფორმატორო ქვესადგურს შეუცვალოთ გარე არქიტექტურული სტილი და გააკეთოთ მასზე დაშენება, თუ არ დაირღვევა ელექტროდანადგართა მოწყობის წესების მოთხოვნები და დაშენებული აივანი არ გახდება 1 სთ-ის განმავლობაში 50 ადამიანის თავშეყრის ადგილი ან აივანზე, ს/ქ-ის ზემოთ არ განთავსდება სველი წერტილები.

რადგან სატრანსფორმატორო ქვესადგურში განთავსებულია ზეთსავსე ტრანსფორმატორი, გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ რაიონულ სახანძრო სამსახურთან შეთანხმებული ს/ქ-ზე დაშენების პროექტი.

ს/ს ,,თელასის" ტექნიკური
დირექტორი /მ.ქობალია/

შემს: ვ. მეგრელაძე

საქართველო თბილისი 0154 ვანის ქ. 3, ტელ.: 77 97 55, 77 99 79, ფაქსი: 779981
3 VANI STR. 0154 TBILISI GEORGIA, TEL.: (995 32) 77 97 55, 77 99 79, FAX: (995 32) 77 99 81

ქალაქ თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახური

0160 ქ. თბილისი, ცინცაძის ქ. №28 ტელ: 38-62-20; 38-62-25; ფაქსი 38-62-21

2008 წლის „11“ ნოემბერი №01/9-1/971

შპს „მეიდან ჯგუფი”-ს გენერალურ
მენეჯერს ბატონ ლ. ქევანიშვილს

თქვენი ა/წ 7 ნოემბრის №47-11/08 წერილზე გაცნობებთ, რომ მუხრანთუბანი-აბანოთუბანი ტურისტულ მარშრუტზე, არსებული სატრანფორმატოროს ზემოდან, ორი სართულის დაშენება. სახანძრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, დასაშვებია იმ შემთხვევაში თუ მოეწყობა მონოლითური სართულებს შორისი გადახურვა და უწვადი კონსტრუქციების აივნები.

სამსახურის უფროსი თ. გიორგაძე