სახელმწიფო სახანძრო და სამოქალაქო უსაფრთხოების ზედამხედველობა

მ ი წ ე რ ი ლ ო ბ ა № 120

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევების აღმოფხვრაზე

"16" მარტი 2016 წ.

ლ. მარგველაშვილის სახ. სკოლა „21-ე საუკუნის“ დირექტორს ქ-ნ. მარიამ ქუთათელაძეს

(მიწერილობის ადრესატის,თანამდებობა, გვარი, სახელი)

მე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ქ. თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის სახელმწიფო ზედამხედველობის ვაკე-საბურთალოს განყოფილების უფროსმა ინსპექტორმა ვახტანგ ყიფიანმა

ქალაქი, მუნიციპალიტეტი. სახელმწიფო ინსპექტორის სტატუსი
სახელი გვარი

სკოლის ლოჯისტიკის მენეჯერ ნიკა დაჩანიძესთან ერთად

(შემოწმებაში (გამოკვლევაში) მონაწილე პირთა თანამდებობები და გვარები).

ჩავატარეთ (უნივერსიტეტის ქ.N7-ში მდებარე) ლ.მარგველაშვილის სახ. სკოლა „21-ე საუკუნის“ შენობა-ნაგებობის შემოწმება (გამოკვლევა).

რა შემოწმდა, ზედამხედველობის ობიექტის დასახელება, მისამართი

შემოწმების (გამოკვლევის) დროს გამოვლენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევათა აღმოფხვრის მიზნით, საქართველოს კანონის „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 51-მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად წინადადება გეძლევათ შეასრულოთ შემდეგი ღონისძიებები

N	ღონისძიებების დასახელება	შესრულების ვადა	აღნიშვნა შესრულების შესახებ (აღინიშნება მხოლოდ შესრულებული ღონისძიებები)
1	2	3	4
1	შენობაში დამონტაჟდეს ხანძრის კერის აღმომჩენი ავტომატური სიგნალიზაცია. საფ.:ტექ.რეგლამენტი ს.უ.წ. თავი 1, მუხლი 2; პუნქტი 3; წ.კ.5.13130.2009. ცხრილი. A.1 პ-9;	ექვემდებარება შესრულებას 2011წლიდან	✓

2	შენობა დაკომპლექტდეს საჭირო რაოდენობის ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით (ცეცხლმაქრებით) და განთავსდეს თვალსაჩინო ადგილებზე. საფ.: ტ.რ.ს.უ.წ. თავი 2, მუხლი 7, პუნქტი 3;	16.09.2016წ.	
3	ცენტრალური ელექტრო ფარის ოთახი გაიწმინდოს წვადი მასალისაგან და სხვადასხვა საგნებისაგან. საფ.:ტ.რ.ს.უ.წ.თავი 2, მუხლი 9,პუნქტი 2 „ბ“;	მიღებისთანავე	
4	მე-4 და მე-3 სართულებიდან მოეწყოს საევაკუაციო გასასვლელი. საფ.: ტ.რ ს.უ.წ. თავი 1, მუხლი 2; პუნქტი 3; საფ.: წ.კ.1. 13130 2009, პუნქტი 4. 2.1	ექვემდებარება შესრულებას 2011წლიდან	
5	მოიშალოს პირველ სართულზე კიბის მარშის ქვეშ არსებული სათავსი. საფ.:ტ.რ.ს.უ.წ.თავი2 მუხლი 8 პუნქტი 2 „თ“;	31.12.2016წ.	
6	ქიმიის ლაბორატორიაში ადვილად აალებად და წვად სითხეებს მიკუთვნებული რეაქტივები მოთავსდეს მათთვის განკუთვნილ სპეციალურ ლითონის კარადებში, თავსებადობის გათვალისწინებით. საფ.:ტ.რ.ს.უ.წ. თავი 3, მუხლი 16, პუნქტი 4;	16.09.2016წ.	

მიწერილობა შედგენილია: 1) ტექნიკური რეგლამენტი სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ მოთხოვნების საფუძველზე. 2) აქტუალიზირებული წესების კრებულის „свод правил“ მოთხოვნების საფუძველზე.

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებების შესრულება სავალდებულოა.

თუ არ ეთანხმებით სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებებს ან მათი შესრულების ვადებს, თქვენ უფლება გეძლევათ გაასაჩივროთ მიწერილობა სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის მმართველობის ორგანოებში მისი მიღებიდან ერთვი თვის ვადაში.

[illegible] ------------------------------------ 2016წ. „22“ [illegible] ------------ ------------

სახელმწიფო ინსპექტორის გვარი, სახელი (ხელმოწერა)

მიწერილობა შესასრულებლად მივიღე:

--- 2016 წ. „ “ ----------- --------------

გვარი, სახელი, თანამდებობა (ხელმოწერა)

საკონტროლო შემოწმების (გამოკვლევის) შედეგები

შემოწმების თარიღი	შემოწმების სახე	შესრულებული პუნქტების	ვინ ჩაატარა შემოწმება		ვინ გაეცნო	
			თანამდებობა, გვარი, სახელი	ხელმოწერა	თანამდებობა, გვარი, სახელი	ხელმოწერა
1	2	3	4	5	6	7