შ.პ.ს. საპროექტო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული სტუდია
„ ბაზისი XXI "
საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ. №63-ა
ტელ. (+995 32) 295 66 63
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 98/16

L.T.D. projecting,
architect-design studio
„BAZISI XXI"
63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 595) 27 21 27
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„25" ივლისი. 2016წ

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, სექტორი-მთაწმინდა, ბროსეს ქუჩასა და მარჯვენა სანაპიროს შორის, შ.პ.ს. „მირა გლობალი"-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.15.04.005.045 მდებარე სასტუმრო „რივერსაიდი"-ს შენობის კორექტირებული პროექტის კონსრტუქციულ ნაწილზე

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია ზემოთაღნიშნულ მისამართზე მდებარე სასტუმრო „რივერსაიდი"-ს შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი ალბომის სახით.

დამკვეთი ორგანიზაცია:	შ.პ.ს. „მირა გლობალი" ID 405118689
საპროექტო ორგანიზაცია:	შ.პ.ს. „ატრსტუდიო პროექტი"
პრ. მთ. არქიტექტორი:	გ. სულაბერიძე;
პრ. თანაავტორი:	ჯ. ხოსიაური;
პრ. მთ. კონსტრუქტორი:	გ. გეთიაშვილი;
ექსპერტი-კონსტრუქტორი:	ვ. ჯაფარიძე, შ.პ.ს. „ბაზისი XXI"

სასტუმრო „რივერსაიდი"-ს არსებული შენობა ოთხსართულიანია, ნაწილში სარდაფის სართულით და მანსადის სართულით. შენობა რთული კოფიგურაციისაა, გაბარიტული ზომებით გეგმაში: 34,30მ X12,20მ.

შენობის საძირკვლები მონოლითური რკინა-ბეტონის წერტილოვანი და ლენტური ტიპისაა, სიგანით 0,80 მ. შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასი. სვეტები მონოლითური რკინა-ბეტონისაა, განივი კვეთით: 40X40სმ; რიგელები შესრულებულია მონოლითური რკინა-ბეტონისაგან, განივი კვეთით: 40X50(h)სმ; სართულშუა გადახურვები შესრულებულია მონოლითური რკ/ბეტონის კოჭოვანი ფილების სახით 16სმ; კედლები შესრულებულია წვრილი საკედლე ბლოკებით, სიგანით 30 სმ, რომლებიც წარმოადგენენ რკინა-ბეტონის მონოლითური კარკასის შევსებას. მანსარდის კონსტრუქცია შესრულებულია ლითონის სივრცული კარკასით, რომელზეც მოწყობილია ექსპლუატირებადი ტერასის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილა.

საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ფუძეს წარმოადგენს გამოფიტული ქვიშაქვებისა და არგილიტების მორიგეობა, პირობითი საანგარიშო წინაღობით ერთღერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_c=50კგძ/სმ^2; სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება 8 ბალიანი სეისმურობის ზონას. ქარის ნორმატიული დატვირთვა შეადგენს 70კგ/მ^2; თოვლის ნორმატიული დატვირთვა 50კგ/მ^2.

სასტუმრო „რივერსაიდი"-ს კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებულია „ა" - „ბ" და „1" - „7" ღერძებს შორის, რომლის საორიენტაციო ზომები გეგმაში 10,20მX27,10მ-ია. მსუბუქი კონსტრუქციებით, (ლითონის კვადრატული პროფილის მილებით), საჩრდილობელის მოწყობა; ასევე კორექტირებული პროექტის მიხედვით, „ბ" - „2" ღერძზე, „2" - „5" ღერძებს შორის არსებული საპროექტო სივრცე უნდა შემოიფარგლოს, 0,2 მ-ის სიგანის კედლებით, 2,4 მ-ის სიმაღლის დამატებით, რკინა-ბეტონის ჩანართებითა და რკინა-ბეტონის ანტისეისმიური სარტყელით.

კონსტრუქციული ელემენტების დახასიათება

- საჩრდილობელის სვეტები დაპროექტებულია ლითონის კვადრატული პროფილის მილებით, განივი კვეთით: 100X100X5მმ;
- საჩრდილობელის გადახურვის კოჭები დაპროექტებულია ლითონის კვადრატული პროფილის მილებით, განივი კვეთით: 100X150X5მმ;
- საჩრდილობელის გადახურვა დაპროექტებულია ქარხნული წესით დამზადებული დასაკეცი საჩრდილობელი სისტემით;
- „ბ“-„2“ ღერძზე, „2“-„5“ ღერძებს შორის არსებული საპროექტო სივრცის შემომფარგვლელი, 20სმ-ის სიგანის და 2,4 მ-ის სიმაღლის კედლები დაპროექტებულია „პემზობეტონის“ მცირეგაბარიტიანი ბლოკების წყობით;
- კედელში რკინა-ბეტონის ჩანართები დაპროექტებულია მონოლითური სვეტების სახით, განივი კვეთით: 20X20სმ;
- კედლის თავზე დაპროექტებულია მონოლითური რკინა-ბეტონის ანტისეისმიური სარტყელი განივი კვეთით: 20X20სმ;

საჩრდილობელის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს ლითონის სივრცული კარკასი.

დასკვნა:

ქ. თბილისში, სექტორი-მთაწმინდა, ბროსეს ქუჩასა და მარჯვენა სანაპიროს შორის, შ.პ.ს. „მირა გლობალი“-ს საკუთრების მიწის ნაკვეთზე № 01.15.04.005.045 მდებარე სასტუმრო „რივერსაიდი“-ს შენობის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საკმარისი მოცულობით, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობაში.

პროექტის გრაფიკული ნაწილისა და შენობის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციული სისტემის ანგარიშის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ექსპერტიზა დადებით შეფასებას აძლევს პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს და რეკომენდაციას უწევს მას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად.

შ.პ.ს. „ბაზისი XXI“-ის
აღმასრულებელი დირექტორი,
ექსპერტი–კონსტრუქტორი: /გახტანგ ჯაფარიძე/





ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

წარჩინებით

ИВ № 257304

ეს დიპლომი მიეცა ჯაფარიძე

ვახტანგ ვახტანგის ძეს

იმაზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა

ქ. თბილისის სახელმწიფო

ა(ა)იპ-ის 1985 წელს დამთავრა

ფაკულტეტი

და სრული კურსით სწავლის შემდეგ

ჩააბარა სახელმწიფო

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ. 3 ივნისის

გადაწყვეტილებით

ქვალიფიკაცია

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ლ.ს. ქ. თბილისი 1986 წ. 29 „ 05

1276

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 257304

Настоящий диплом выдан Джапаридзе

Вахтангу Вахтанговичу

в том, что он в 1980 году поступил

в Грузинский политехнический

институт им. В.И. Ленина

и в 1985 году окончил полный курс

по специальности

Решением Государственной экзаменационной

комиссии от 1985 г.

присвоена квалификация инженера

М.П. Город Тбилиси „29“ 05 1986 г.

1276





IDGE015IC19267501005021796<<<<
6306106M2606266GE0<<<<<<<<<<<1
JAPARIDZE<<VAKHTANG<<<<<<<<<<

ინფორმაცია საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოთა შესახებ

მე, ვახტანგ გივის ძე ჯაფარიძე, 1985 წლიდან ვეწევი საპროექტო საქმიანობას შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტში". 1997 წლიდან ვთანამშრომლობ სხვადასხვა საპროექტო და სამშენებლო ორგანიზაციებთან, სადაც ვასრულებ საპროექტო და საექსპერტო სამუშაოებს; ასევე ვეწევი სამშენებლო ობიექტების ტექნიკურ ზედამხედველობას.

2004 წლიდან ვარ შ.პ.ს. "ბაზისი–XXI"-ის დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტების პროექტები:

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საგარეჯოს ქ. №7-7ა
- მიწისძვრისაგან დაზიანებული ქ. თბილისის მე-4 საშ.სკოლის გამაგრების პროექტი
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქეთევან წამებულის ქ. № 15-17
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები ალ. ყაზბეგის გამზ. № 34-ში
- 9 სართულიანი ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის პროექტი ქ. თბილისის I კლინიკური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე;
- ღვინის ქარხანა ყვარლის რაიონის სოფელ შილდაში
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი საბურთალოს ქ. № 31
- ინდ. საცხოვრებელი სახლები ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში, საგურამოში, კოჯორში, ტაბახმელაში, წავკისში, შინდისში და სხვა.

გოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოები:

- მრავალფუნქციური შენობა ქ. წამებულის ქ. №47-49 და ბოჭორმის ქ. №8
- მრავალფუნქციური შენობა დ/დიღომში, ტელევიზორების ქ-ნის მიმდებარედ
- მრავალფუნქციური შენობა გულუას ქ. №1 ("ორთაჭალის ვარსკვლავი")
- მრავალფუნქციური შენობა ც. დადიანის ქ. №№133; 141; 145; 147
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი შარტავას ქ. № 75
- კვების პროდუქტების საწარმოს შენობები ქ. თბილისში, სოფ. ფონიჭალაში
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ამხანაგობა "სანაპირო 2005" ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმდებარედ
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ბარნოვის ქ. №51/თარხნიშვილის ქ. №27
- მრავალფუნქციური შენობა ფანასკერტელის ქ. №12-ში
- მრავალბინიანი შენობა დიდუბის II შეს. №19ბ
- ქ. თბილისში I კლინიკური საავადმყოფოს ქირურგიული კორპუსის ჩონჩხედის გაძლიერება
- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, პანკისის ქ. №7/9
- ქ. თბილისში, ქუჩიშვილის ქ. №18-20, ამხანაგობა "როდენი"-ს მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული პროექტი;
- ქ. თბილისში, წინანდლის ქ. №9 ამხანაგობა "ს.ე.უ. კლინიკა"-ს შენობის კორექტირებული პროექტი.
- ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის პროექტი;
- ქ. თბილისში, სოფ. დიღომში, ამხანაგობა "დიღომი-ვილა"-ს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

მოწოდებულ ინფორმაციას ვადასტურებ:

შ.პ.ს. "ბაზისი–XXI"-ის
გენერალური დირექტორი ი. ცერცვაძე

შ.პ.ს. "ბაზისი XXI" * LTD * GEORGIA. "BAZISI XXI" 202235296

შეთავაზებული სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები

შეთავაზებული თანამდებობა:	ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ფირმის დასახელება:	შ.პ.ს. "ბაზისი–XXI"
სახელი:	ვახტანგ ჯაფარიძე
პროფესია:	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ–მშენებელი, დამპროექტებელი
დაბადების თარიღი:	10.06.1963 წ
საპროექტო ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟი	25 წელი
ექსპერტად მუშაობის სტაჟი	11 წელი
ეროვნება:	ქართველი
მოვალეობის დეტალური აღწერა	სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება
განათლება: 1980–1985 წწ	უმაღლესი, საქართველის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი. სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების ინჟინერ-მშენებელი
ძირითადი კვალიფიკაციები: 1985 წლიდან დღემდე	შ.პ.ს. "თბილქალაქპროექტი"-ს წამყვანი კონსტრუქტორი, შ.პ.ს. "ბაზისი–XXI"-ის მთავარი კონსტრუქტორი
დაპროექტებული ობიექტები: 1985-2010 წწ	მრავალი ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და საწარმოო დანიშნულების ობიექტები; შენობების აღდგენა–გამაგრებითი პროექტები.

ენები:	კითხვა	წერა	ლაპარაკი
ქართული	მშობლიური	მშობლიური	მშობლიური
რუსული	თავისუფლად	თავისუფლად	თავისუფლად

დადასტურება:

მე, ქვემორე ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი მონაცემები ზუსტად აღწერს ჩემს პიროვნებას, ჩემს გამოცდილებას და კვალიფიკაციას.

სპეციალისტი ვახტანგ ჯაფარიძე

საქართველო. შპს "ბაზისი XXI" * GEORGIA. "BAZISI XXI" LTD * 202235296

საქართველო
ი/მ „ბოჩა გეთიაშვილი“

GEORGIA
I/E„ GOCHA GETIASHVILI “

№ 1

15 ივლისი 2016 წ.

კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში, ბროსეს ქუჩისა და მარჯვენა სანაპიროს კუთხე, ნაკვეთზე (საკ. კოდი № 01. 15. 04. 005. 045) სასტუმრო „რივერსაიდი“-ს კორექტირებული პროექტით შენობაზე დაშენების შესაძლებლობის შესახებ

ქ. თბილისში, ბროსეს ქუჩისა და მარჯვენა სანაპიროს კუთხე, ნაკვეთზე (საკ. კოდი № 01. 15. 04. 005. 045) სასტუმრო „რივერსაიდი“-ს კორექტირებული ესკიზური პროექტით გათვალისწინებულია „ა“ - „გ1“ და „1“ - „7“ ღერძებს შორის, რომლის საორიენტაციო ზომები გეგმაში 10,20 მ X 27,10 მ - ია. მსუბუქი კონსტრუქციებით, ლითონის კვადრატული მილებით, საჩრდილობელის მოწყობა.

ჩვენს მიერ შეწავლილი იქნა არსებული შენობის საძირკვლების, კედლების, შენობის გადახურვის მდგომარეობა და ტიპი.

საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ფუძედ მიღებულია ძლიერ გამოფიტული ქვიშაქვებისა და არგელიტების მორიგეობა, პირობითი საანგარიშო წინაღობით ერთღერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში R_c= 50 კგძ / სმ^2, ხოლო პირობითი საანგარიშო წინაღობა R_0= 3,0 კგძ / სმ^2.

არსებული შენობა ოთხსართულიანია, მანსადით. შენობას გააჩნია რთული კოფიგურაცია და მისი ზომები გეგმაში 34,30 მ X 12,20 მ-ია.

შენობის საძირკვლები შესრულებულია მონოლითური რკინა-ბეტონის წერტილოვანი, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან ლენტური საძირკვლების სახით, სიგანით 0,80 მ. შენობის მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასი. კოლონები შენობის მთელ სიმაღლეზე შესრულებულია, ზომებით 0,4 მ X 0,4 მ, რკინა-ბეტონის რიგელები შესრულებულია ზომებით 0,4 მ X 0,5 მ. კედლები შესრულებულია წვრილი საკედლე ბლოკებით, სიგანით 0,3 მ, რომლებიც წარმოადგენენ რკინა-ბეტონის მონოლითური კარკასის შევსებას. სართულშუა გადახურვები შესრულებულია მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილებით, სისქით 0,16 მ. მანსარდის კონსტრუქცია შესრულებულია

ლითონის სივრცული კარკასით, რომელზეც მოწყობილია ტერასის მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილა.

დაშენება უნდა განხორციელდეს ლითონის მსუბუქი სივრცული კარკასით. შვეტები უნდა მოეწყოს, კვადრატული მილების გამოყენებით, ზომებით 0,1 მ X 0,1 მ, ხოლო კოჭები, კვადრატული მილების გამოყენებით, ზომებით 0,1 მ X 0,15 მ. ლითონის კოჭებზე უნდა მოეწყოს პერგოლის ტიპის, დასაკეცი საჩრდილობელი სისტემა. ესკიზური პროექტის მიხედვით, „ბ“ - „2“ ღერძზე, „2“ - „5“ ღერძებს შორის არსებული საპროექტო სივრცე უნდა შემოიფარგლოს, 0,2 მ-ის სიგანის კედლებით, 2,4 მ-ის სიმაღლის დამატებით, რკინა-ბეტონის ჩანართებითა და რკინა-ბეტონის ანტისეისმიური სარტყელით.

პროექტის მიხედვით სართულის დაშენებაში გამოყენებული ლითონის მზიდი ელემენტები, რკინა-ბეტონის სვეტებთან და კოჭებთან შედარებით წარმოადგენს გაცილებით მსუბუქ კონსტრუქციას და ძირითადი შენობის მზიდუნარიანობაზე უარყოფით ზემოქმედებას ვერანაირად ვერ მოახდენს. სამშენებლო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

დასკვნა: ქ. თბილისში, ბროსეს ქუჩისა და მარჯვენა სანაპიროს კუთხე, ნაკვეთზე (საკ. კოდი № 01. 15. 04. 005. 045) სასტუმრო „რივერსაიდი“-ს კორექტირებული პროექტით შენობაზე დაშენება შესაძლებელია შესაბამის კონსტრუქციული გადაწყვეტილებით, დასკვნაში მოყვანილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

ი/მ „გოჩა გეთიაშვილი”-ს დირექტორი: / გ. გეთიაშვილი /


Georgia
IDENTITY CARD
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
გოჩა
GOCHA
გვარი / LAST NAME
გეთიაშვილი
GETIASHVILI
მოქ. / CIT
სქესი / SEX
პირადი No / PERSONAL No
GEO
მმ / M
01011017300
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
02.09.1963
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
24.04.2023
ბარათის No / CARD No
12ID59270
ხელმოწერა
SIGNATURE


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
24.04.2013
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE012ID592701010110173000<<<<
6309026M2304241GE0<<<<<<<<<<<8
GETIASHVILI<<GOCHA<<<<<<<<<<<<

დიპლომი

КВ № 154791

ეს დიპლომი მიეცა გოჩა მარლენის ძე გელაშვილს

მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახელობის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1985 წელს დაამთავრა ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 19 85 წ.

„ 3 “ ივლისის გადაწყვეტილებით

გ. მ. გელაშვილს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986 წ. „ 1 “ 07

სარეგისტრაციო № 1647

Грузинский гос.

ДИПЛОМ

КВ № 154791

Настоящий диплом выдан Гелашвили Гоча Марленовичу

в том, что он в 1980 году поступил

в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина

и в 1985 году окончил полный курс

названного института

по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 3 июля 1985 г.

Гелашвили Г. М.

присвоена квалификация инженера строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „ 1 “ 07 1986 г.

Регистрационный № 1647

Московская типография Гознака. 1982.

ა ვ ტ ო ბ ი ო გ რ ა ფ ი ა

გვარი გეთიაშვილი

სახელი გოჩა

დაბადების წელი 2 სექტემბერი, 1963

განათლება

დაწესებულება	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი
თარიღი	1980-1985
მინიჭებული ხარისხი ან დიპლომი:	1985, კონსტრუქტორის დიპლომი

უცხოენების ფლობის დონე (1 – საუკეთესო; 5 – დამაკმაყოფილებელი)

ენა	კითხვა	ზეპირსიტყვიერება	წერა
ქართული	1	1	1
რუსული	1	1	1
გერმანული	5	5	5

სხვა უნარჩვევები: ორგანიზაციის მართვა, ბუღალტერია, კომპიუტერის ფლობა

დღევანდელი თანამდებობა: მთავარი კონსტრუქტორი, საამშენებლო კონსულტანტი, კომპანიის დამფუძნებელი

კომპ[ʻანიაში მუშაობის წლები:
ძირითადი კვალიფიკაცია

- პროექტების მომზადება და მათი ტექნიკო-ეკონომიკური კვლევა
- პროექტირება, შესყიდვები და საზედამხედველო სამუშაოები
- პროექტის მონიტორინგი და შეფასება
- სამოქალაქო ინჟინერიის სფეროში პროექტების მენეჯმენტი

რეგიონში მოღვაწეობის გამოცდილება

ორგანიზაცია	*ქვეყანა*	*პროექტი*
თბილქალაქპროექტი	საქართველო	**1980-2008 წლები** კონსტრუქტორი სხვადასხვა საინჟინრო პროექტებისათვის
თბილქალაქპროეტი	საქართველო	**1987-1988 წ.** – მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქციის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
თბილქალაქპროეტი	საქართველო	**1991-1992 წ.** – საჩხერეში მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-რეკონსტრუქციის პროექტების კონსტრუქციული ნაწილი;
თბილქალაქპროეტი	საქართველო	**1992-1993 წ.** – თბილისის ომის შედეგად დამწვარი და დანგრეული სახოვრებელი სახლების აღდგენა-რეკონსტრუქციის პროექტების კონსტრუქციული ნაწილი;
თბილქალაქპროეტი	საქართველო	**2003-2004** წ. – მარჯანიშვილის ქ. №16–ში მრავალფუნქციური საოფისე შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
თბილქალაქპროეტი	საქართველო	**2003-2004 წ.** – ქ.თბილისში, ინგორყვას № 19-ში საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
თბილქალაქპროეტი	საქართველო	**2004-2005** წ. – ქ.თბილისში, ავლაბარში № 98-ე ხაჯარო სკოლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
თბილქალაქპროეტი	საქართველო	**2007-2008** წ. – ქ. რუსთავში №2 დაწესებულებაში ახალი ორსართულიანი კორპუსის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
შპს „გიო 007“	საქართველო	**2007-2008 წ.** – სს „თი-ბი-სი ბანკი”-ს ფილიალების რეკონსტრუქციის პროექტების კონსტრუქციული ნაწილი; – სს „ საქართველოს ბანკი”-ს

ფილიალების რეკონსტრუქციის პროექტების
კონსტრუქციული ნაწილი;

შპს „გრაალი“ საქართველო **2007-2008 წლები**
– ქ. თბილისში კ.გამსახურდიას სახლ-მუზეუმის „კოლხური კოშკის“ აღდგენა-რეკონსტრუქციის და გურამ რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარე ფერდობის გამაგრების პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი

FAVEA engineering,s.r.o. საქართველო **2008 წ.**
– შპს „აკადემიკოს პ.სარაჯიშვილის სახ. კლინიკური ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტისა” და სს „ოფთალმოლოგიისა და ნევროლოგიის

New Hospitals Ltd

შ.პ.ს. „სადაკო“ ეროვნული ცენტრის” შენობის რეკონსტრუქციის კონსტრუქციული ნაწილი

შპს „ისანი პლიუსი“ საქართველო **2008 წ.**
–ქ. თბილისში ბ. ხმელნიცკის ქ. №42-ში შპს „ისანი პლუსი“-ს მრავალფუნქციური შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი

თბილქალაქპროექტი **2009 წ.**
– წალენჯიხის მონიციპალიტეტის თერიტორიაზე, სოფელ მედანის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქციის კონსტრუქციული ნაწილი.

– წალენჯიხის მონიციპალიტეტის თერიტორიაზე, სოფელ ლიის საჯარო სკოლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი

თბილქალაქპროექტი **2010** წ. – №5 საავადმყოფოს რეკონსტრუქციის კონსტრუქციული ნაწილი.

თბილქალაქპროექტი **2011** წ. – ქ.თბილისის ცენტრალური სუპერმარკე

ტის კონსტრუქციული ნაწილი.

თბილქალაქპროექტი	**2012** წ.	– ქ.თელავის ისტორიული უბნის რეკონსტ რუქციის კონსტრუქციული ნაწილი.
		– დ. წყალტუბოს სასტუმროების რეკონსტ რუქციის კონსტრუქციული ნაწილი
შპს „პარტნიორები“	**2014** წ.	– ქ. თბილისში სასტუმრო ამბასადორის რეკონტრუქციის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი.
თბილქალაქპროექტი	**2015** წ.	– ქ. ზუგდიდის საფეხბურთო სტადიონის პროექტოს კონსტრუქციული ნაწილი.
შპს „ თამარინა “	2016 წ.	– ქ. თბილისში ვაშლიჯვარში საცხოვრებელი კომპლექსი

პროფესიული მოღვაწეობის ჩანაწერი:

თარიღი	1985-2016 წელი, დღემდე,
კომპანია	თბილქალაქროექტი,
თანამდებობა	რიგითი კონსტრუქტორიდან თბილქალაქპროექტის მთავარი კონსტრუქტორი

თარიღი	2008 წლიდან - 2011 წლამდე
კომპანია	შპს „პსპ ჰოსპიტალსი“
თანამდებობა	ინჟინერ-კონსტრუქტორი, კონსულტანტი