სახელოსნო №4

კონსტრუქციული დასკვნა

დაკვეთა № 16/16

კონსტრუქტორი: გ. ჩიტიკიანი
31.08.2016

სახელოსნო №4

ს/კ: 401988587

თბილისი, ჯ. ბენდუქიძის სახელმწიფო უნივერსიტეტო კამპუსი
დ. აღმაშენებლის ხეივანი №240, 0159
ტელ.: +995 577 10 11 20, +995 577 10 11 31
ელ. ფოსტა: **sakhelosno4@gmail.com**

კონსტრუქციული დასკვნა

დასკვნა № 16/16
თარიღი: 31.08.2016

შესავალი

შ.პ.ს. "სახელოსნო №4" -ში შემოსულია გია ასლამაზაშვილის (პ/ნ: 01026011567) განცხადება. დასადგენია ქ. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქ. №16ა-ში მდებარე არასაყოფაცხოვრებო ფართის სახურავზე ტერასის მოწყობის შესაძლებლობა.

ხვლევის მეთოდი

ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნის შესაბამისად განხორციელდა არსებული შენობა-ნაგებობების ვიზუალირი დათვალიერება, აგრეთვე წარმოდგენილი არქიტექტურული პროექტის შესწავლა.

არსებული შენობა-ნაგებობების აღწერა

არსებული შენობა წარმოადგენს სამ ბლოკიან ერთ სართულიან შენობას, სარდაფის გარეშე, გეგმაში რთული კონფიგურაციით.
შენობის მზიდი კონსტრუქციები შესრულებულია შერეული კონსტრუქციული ელემენტების გამოყენებით: გრძივი და განივი მიმართულებით მზიდი აგურის კედლები, ჩაშენებული სვეტებით. გადახურვა, მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილა, წიბოები ლითონის ორტესებრი კოჭები და შენობის პერიმეტრზე მონოლითური რკინა-ბეტონის სარტყელი.
სახურავი ქანობიანი ხის ნივნივებზე.

წარმოდგენილი არქიტექტურული პროექტის მიხედვით, იგეგმება არსებული შენობის ქანობიანი სახურავის მოხსნა და ტერასის მოწყობა.

კონსტრუქციული დასკვნა-რეკომენდაციები

ტერასის მოწყობამდე საჭიროა მოიხსნა ხის სახურავი და შემოწმდეს არსებული მზიდი ელემენტები (სვეტები, გადახურვის ფილა და ლითონის კოჭები).
ტერასის მოწყობა დასაშვებად მიგვაჩნია, შესაბამისი კონსტრუქციული პრექტის მიხედვით.

დირექტორი: _____ ი. გოგოხია

კონსტრუქტორი: _____ გ. ჩიტიკიანი