კონსტრუქციული დასკვნა

საპროექტო ობიექტი:

ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქ. მე-2 შესახვევის №8-ში, ს.კ. 01.19.34.004.062 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

საგანი:

მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება მშენებლობის პროცესში

საპროექტო შენობის ტერიტორიას ემიჯნება ნაკვეთები საკადასტრო კოდით: 01.19.34.004.063 - დასავლეთიდან, 01.19.34.004.020 – სამხრეთიდან და 01.19.34.004.005 – აღმოსავლეთიდან. ტერიტორიას შრდილოეთიდან ემიჯნება ქინძმარაულის ქუჩის მე-II შესახვევი.

სამშენებლო ტერიტორიის ფარგლებში მდებარე ნაგებობი ექვემდებარება დემონტაჟს. საპროექტო ობიქტის ქვაბულის კონტურიდან უახლოეს შენობა-ნაგებობამდე 18 (თვრამეტი) მეტრზე მეტი მანძილია.

ამავე დროს, საპროექტო ქვაბულის კონტურს 2,80 მეტრის მანძილზე ემიჯება ბარაკის ტიპის 6 ავტოფარეხი. ქვაბულის ძირის და ბარაკების დაფუძნებებს შორის სხვაობა შეადგენს 2,30 მეტრს. ამ პარამეტრებით შესაძლებელია ქვაბულის დროებითი ფერდოს მოწყობა ნორმებით განსაზღრული 45 გრადუსით.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია გაკეთდეს დასკვნა, რომ ახალი მშენებლობის წარმოება არ მოახდენს უარყოფით გავლენას მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე.

ინჟინერ-კონსტრუქტორი
შპს „კონსტუდიო“-ს დირექტორი, ტმდ

ედიშერ წოწერია

თბილისი 31-10-2016