საქართველო, ქ. თბილისი
შ.პ.ს. „მონოლითი“
202242233
თევდორე მღვდლის ქ. №5

GEORGIA, TBILISI
„MONOLITI“ L.T.D.
202242233
5 TEVDORE MGVDELI STR.

№97/12

„28“თებერვალი 2012 წ.

შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს დირექტორს
ბატონ მუხრან ბაგრატიონს.

შემოწმება ჩაუტარდა ქალაქ თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, ცაბაძის ქუჩა №8-ში მდებარე სარდაფის მჭიდე ორ სართულიან შენობას, მის შესაძლო რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. შენობა აგებულია 2008-209 წლებში. იგი კონსტრუქციულად გადაწყვეტილია მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩოვან ვარიანტში. ცაბაძის ქუჩასა და საკვლევ შენობას შორის შორის მანძილი 13.5 მ.-ია; ნიშნულთა სხვაობა ქუჩასა და შენობის ეზოს შორის, 3.5 მ. ღერძებში "d"-"b"; "1"-"2" ღერძებს შორის, ქუჩიდან გადასვლისათვის მოწყობილია პანდუსი, გადაწყვეტილი ფოლადის კონსტრუქციებით. წარმოდგენილი პროექტის კონსტრუქციული ნაწილით, რომელიც დამუშავებულია "გოდაკო+"-ის მიერ, განსაზღვრულია არსებული პანდუსის სიგანის მომატება, ღერძებში "a"-"ა", და "1"-"2" ღერძებს შორის, ასევე ღერძებში "ა"÷ "d";"1"-"2" ღერძებს შორის, უნდა მოეწყოს ახალი პანდუსები.

საკითხის შესახებ შ.პ.ს. "მონოლითი" გაცნობებთ, რომ ყველა ჩამოთვლილი სამშენებლო სამუშაოს ჩატარება მიზანშეწონილია, შესაძლებლად მიგვაჩნია და არ გამოიწვევს შენობის მუშაობის ხასიათზე რაიმე უარყოფით ზეგავლენას.

შ.პ.ს. "მონოლითი"-ს
დირექტორი. /გ. იაშვილი/

მთავარი ინჟინერი. /მ. სვეტიძე/