ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ 4-4/დ1697-16

„01" 12 2016 წ.

დადგენილება №000696
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

01.12.2016წ.

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7

მე, სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა ვლადიმერ ყუშიტაშვილმა განვიხილე 2016 წლის 29 ნოემბრის №000696 შემოწმების აქტი "სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ", შედგენილი შ.პ.ს. "ნიუ მოტორსი"-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი №425357507, დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი (პირადი №10001005066), მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას II ჩიხი №3) მიმართ საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 45-ე მუხლის (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) 1-ლი ნაწილის "ა" პუნქტის "ა.ბ." ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დარღვევაზე და გამოვარკვიე:

ქ. თბილისში, დიდი დიღომი-გლდანის მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე (საკ. კოდი №01.13.01.004.129) შ.პ.ს. "ნიუ მოტორსი"-ს მიერ განხორციელდა საოფისე შენობის მშენებლობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №1746813 AR1276605 23.02.2015წ. ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით – ობიექტი №1 – „ა–გ" ფასადზე: „ა–ბ" მონაკვეთში შემცირებულია ღიობების გაბარიტი. +0,00 ნიშნულზე გაზრდილია პანდუსის გაბარიტები. მოკლებულია კიბის საფეხური და შეცვლილია მდებარეობა. აღნიშნულ კიბესთან მოპირკეთებულია ტერიტორიის ნაწილი. „1–2" მონაკვეთში შემცირებულია გამწვანების შემომსაზღვრავი კედლის გაბარიტები. „გ–ა" ფასადზე: „გ–გ" ღერძის გასწვრივ გაუქმებულია კაპიტალური კედელი. შეცვლილია გარე კიბის გაბარიტები და დამატებულია საფეხურების რაოდენობა. ასევე შეცვლილია პანდუსის გაბარიტები და „ბ–ბ" ღერძთან შეცვლილია კარის შევსების მასალა. „ა–ა" ღერძთან მოწყობილია აირგამწოვი მილი. პირველ და მეორე სართულებზე შეცვლილია ფრამუგების და განაპირა ფანჯრების მდებარეობა. „1–4" ფასადზე: +0,00 ნიშნულზე, „1–1" ღერძთან ღიობში მოწყობილია ლითონის მოაჯირი და გაუქმებულია კიბის საფეხური. „4–1" ფასადზე: ცოკოლი მოპირკეთებულია ქვით, ფიქსირდება შეფუთული საკომუნიკაციო მილი და ცოკოლის სიბრტყის დონეთა სხვაობა. ფასადის კედელზე მოწყობილია საჰაეროები. ფასადებზე შეცვლილია რელიეფის დონე და კედლების საღებავის ფერი, ასევე წყალშემკრები მილების რაოდენობა და მდებარეობა. შეცვლილია ვიტრაჟების, ფანჯრების და კარების ნახატი და მასალის ფერი. შეცვლილია მოაჯირების ნახატი. +9,00 ნიშნულზე დეკორატიული საჩრდილობლების ღია სივრცეები შევსებულია მონოლითურად

და გაზრდილია შუბლის სიმაღლე. ნაწილობრივ შეცვლილია შიდა კიბის საფეხურების რაოდენობა და ფორმა. „ა-ბ“ ფასადის მხარეს ტერიტორიის მოპირკეთების, პანდუსის და გამწვანების ნაწილები ცდება წითელ ხაზს.

2016 წლის 29 ნოემბერს საქართველოს კანონის “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი”-ს 25-ე მუხლის 23-ე ნაწილის “ზ” პუნქტის საფუძველზე, სამსახურის სპეციალისტის მიერ შედგა შემოწმების აქტი №000696 “სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ.” საქმეშია, მხარის №360447/12 04.10.2016წ. განცხადება; ობიექტის ამსახველი ფოტომასალა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან შ.პ.ს. “ნიუ მოტორსი”-ს მიერ ჩადენილია საქართველოს კანონის “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი”-ს 45-ე მუხლის (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) 1-ლი ნაწილის “ა” პუნქტის “ა.ბ.” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ, ქ. თბილისში, დიდი დიღომი-გლდანის მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე (საკ. კოდი №01.13.01.004.129) შ.პ.ს. “ნიუ მოტორსი”-ს მიერ განხორციელდა საოფისე შენობის მშენებლობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის №1746813 AR1276605 23.02.2015წ. ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით ”მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ”, საქართველოს კანონის “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი”-ს 25-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 25-ე მუხლის მე-9 ნაწილის “ა” პუნქტით, 25-ე მუხლის მე-18 ნაწილით, 25-ე მუხლის 21-ე ნაწილით, 25-ე მუხლის 22-ე ნაწილით, 26-ე მუხლის მე-3 ნაწილითა და 45-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის “ა” პუნქტის “ა.ბ.” ქვეპუნქტით

დავადგინე:

1. შ.პ.ს. “ნიუ მოტორსი” დაჯარიმდეს 3.000 (სამიათასი) ლარით პროექტის დარღვევით III კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობისათვის;

2. შ.პ.ს. “ნიუ მოტორსი”-ს დაევალოს, საქართველოს კანონის “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი”-ს 26-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაჯარიმების შესახებ დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში: საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - **მიმღების დასახელება:** ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, **მიმღების ბანკი:** სახელმწიფო ხაზინა, **ბანკის კოდი: TRESGE22, საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773263, გადახდის დანიშნულება:** დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე;

3. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, შ.პ.ს. “ნიუ მოტორსი”-ს დაევალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა;

4. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25-ე მუხლის მე-10 ნაწილის შესაბამისად, "დამრღვევის მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას საურავის დაკისრების შესახებ", ხოლო საქართველოს "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში, დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით;

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ საქართველოს კანონის "პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 26-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების სამართლებრივი საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, ჯარიმის დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, დამრღვევი დაჯარიმდება წინა ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით, რომელიც დამრღვევს შეიძლება დაეკისროს არაუმეტეს სამჯერ;

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან (ჩაბარებიდან /განთავსებიდან) 15 დღის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მის: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7).

სამსახურის უფროსის
პირველი მოადგილის
მოვალეობის შემსრულებელი ვ. ყუშიტაშვილი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

თბილისი, 0160, შარტავას ქ. 7

ტელ: 2378501, 2378396

შემოწმების აქტი № 000696

(სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ)

შედგენის თარიღი: 29.11.2016წ.

საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი" 25-ე მუხლის 23-ე ნაწილის თანახმად, სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების შემოწმების აქტის შედგენით იწყება შემდეგი შემთხვევის გამო:

ა) მშენებლობის დემონტაჟის დაუყოვნებლივ შეჩერების შესახებ დადგენილების მიღებისას;

ბ) მშენებლობის შეჩერების შესახებ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს დადგენილების შეუსრულებლობისას;

გ) დამრღვევისთვის საურავის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

დ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების წარმოუდგენლობისას;

ვ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების გატარებას.

დამრღვევის დასახელება და მისამართი: შ.პ.ს. "[illegible]" 425357507

[illegible] №3

[illegible] 10001005066

ობიექტის დასახელება და მისამართი: [illegible]

[illegible]

[illegible] 0113.01.004.129

შემოწმებით დადგინდა: [illegible]

[illegible] №1746813 23.02.2015წ.

[illegible]

[illegible] №000696 [illegible]

[illegible]

შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

_____

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა):

_____

თუ ვერ ხერხდება მხარისათვის შემოწმების აქტის გაცნობა (პირადად ჩაბარება), გაცნობად (ჩაბარებად) ჩაითვალოს მათი განთავსება შემოწმების აქტში მითითებული ობიექტის თვალსაჩინო ადგილზე (საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი" 25-ე მუხლის მე-19 ნაწილი).

შემოწმების აქტი გაეცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზით. (ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი).

_____

_____

_____

განთავსების თარიღი

№000696 შემოწმების აქტის დანართი

ობიექტი #1

„ა–გ“ ფასადზე: „ა–ბ“ მონაკვეთში შემცირებულია ღიობების გაბარიტი. +0,00 ნიშნულზე გაზრდილია პანდუსის გაბარიტები. მოკლებულია კიბის საფეხური და შეცვლილია მდებარეობა. აღნიშნულ კიბესთან მოპირკეთებულია ტერიტორიის ნაწილი. „1–2“ მონაკვეთში შემცირებულია გამწვანების შემომსაზღვრავი კედლის გაბარიტები.

„გ–ა“ ფასადზე: „გ–გ“ ღერძის გასწვრივ გაუქმებულია კაპიტალური კედელი. შეცვლილია გარე კიბის გაბარიტები და დამატებულია საფეხურების რაოდენობა. ასევე შეცვლილია პანდუსის გაბარიტები და „ბ–ბ“ ღერძთან შეცვლილია კარის შევსების მასალა. „ა–ა“ ღერძთან მოწყობილია აირგამწოვი მილი. პირველ და მეორე სართულებზე შეცვლილია ფრამუგების და განაპირა ფანჯრების მდებარეობა.

„1–4“ ფასადზე: +0,00 ნიშნულზე, „1–1“ ღერძთან ღიობში მოწყობილია ლითონის მოაჯირი და გაუქმებულია კიბის საფეხური.

„4–1“ ფასადზე: ცოკოლი მოპირკეთებულია ქვით , ფიქსირდება შეფუთული საკომუნიკაციო მილი და ცოკოლის სიბრტყის დონეთა სხვაობა. ფასადის კედელზე მოწყობილია საჰაეროები.

ფასადებზე შეცვლილია რელიეფის დონე და კედლების საღებავის ფერი, ასევე წყალშემკრები მილების რაოდენობა და მდებარეობა. შეცვლილია ვიტრაჟების, ფანჯრების და კარების ნახატი და მასალის ფერი. შეცვლილია მოაჯირების ნახატი. +9,00 ნიშნულზე დეკორატიული საჩრდილობლების ღია სივრცეები შევსებულია მონოლითურად და გაზრდილია შუბლის სიმაღლე.

ნაწილობრივ შეცვლილია შიდა კიბის საფეხურების რაოდენობა და ფორმა.

„ა–გ“ ფასადის მხარეს ტერიტორიის მოპირკეთების, პანდუსის და გამწვანების ნაწილები ცდება წითელ ხაზს.

მთავარი სპეციალისტი ---------- დ. მანჯგალაძე

დანართი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

ელექტრონული საგადახდო დავალება No 3573

Transfer Order No 3573

იგრძენი მომავალი — საქართველოს ბანკი BANK OF GEORGIA

თარიღი/Date:

რეფერენს ნომერი/Reference number: 4974802935

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator: შპს ნიუ-მოტორსი	ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit): GE56BG0000000793598900GEL	თანხა/Amount: 3000 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank: საქართველოს ბანკი	ბანკის კოდი/Bank Code: BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words: სამი ათასი ლარი 00 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name: შპს ნიუ-მოტორსი	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer: 425357507	
მიმღების დასახელება/Recipient: თვითმმართველი ქალაქი თბილისი-შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasury Code: 300773263	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank: 02/12/2016
მიმღების ბანკი/Recipient Bank: სახელმწიფო ხაზინა	ბანკის კოდი/Bank Code: TRESGE22	გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank:

გადახდის დანიშნულება/Description: დადგენილება #000696 სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info:

ხელმოწერა/Signature:

შტამპი: "ს.ს. საქართველოს ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შექმნილია ინტერნეტ ბანკში CREATED IN INTERNET BANK

ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature: ბეჭედი:

მთ. ბუღალტრის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:

ელექტრონული საგადახდო დავალება No 3573

Transfer Order No 3573

იგრძენი მომავალი — საქართველოს ბანკი BANK OF GEORGIA

თარიღი/Date:

რეფერენს ნომერი/Reference number: 4974802935

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator: შპს ნიუ-მოტორსი	ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit): GE56BG0000000793598900GEL	თანხა/Amount: 3000 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank: საქართველოს ბანკი	ბანკის კოდი/Bank Code: BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words: სამი ათასი ლარი 00 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name: შპს ნიუ-მოტორსი	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer: 425357507	
მიმღების დასახელება/Recipient: თვითმმართველი ქალაქი თბილისი-შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasury Code: 300773263	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank: 02/12/2016
მიმღების ბანკი/Recipient Bank: სახელმწიფო ხაზინა	ბანკის კოდი/Bank Code: TRESGE22	გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank:

გადახდის დანიშნულება/Description: დადგენილება #000696 სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info:

ხელმოწერა/Signature:

შტამპი: "ს.ს. საქართველოს ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შექმნილია ინტერნეტ ბანკში CREATED IN INTERNET BANK

ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature: ბეჭედი:

მთ. ბუღალტრის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:

№ 12/3377 .

"9" 05 2016

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურს

თანხმობა შეთანხმებული პროექტის კორექტირებაზე

გაცნობებთ, რომ სს ,,საქართველოს ბანკი", როგორც იპოთეკარი თანახმაა, რომ სს ,,საქართველოს ბანკი"-ს უფლების საგანზე: ს/კ 01.13.01.004.129 მოხდეს შეთანხმებული პროექტის კორექტირება ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2016 წ. 4 თებერვალს #16/21877 აქტში ჩამოთვლილი დარღვევების გათვალისწინებით.

პატივისცემით,

გიორგი ბოჩიკაშვილი
მე-12 ს/ც მმართველი
სს საქართველოს ბანკი
ვ. ფშაველას №41
თბილისი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის ზედამხედველობის საქალაქო
სამსახური

KA010153583716616

№16/21877 **04** / თებერვალი / **2016** წ.

შპს „ნიუ-მოტორსი"-ს, გიორგი აბრამიშვილი,
10001005066, ალ. ყაზბეგის გამზ., #32 ა, ბინა 80

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი #8732/12 წერილის პასუხად სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25^1-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლად 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ (წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებობის ნებართვა) 23.02.2015წ. #1746813 ბრძანებით შეთანხმებული პროექტიდან გადახვევით ქ. თბილისში, დიდი დიღომი–გლდანის მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე (საკ.კოდი N01.13.01.004.129) თქვენი დაკვეთით მიმდინარე მშენებლობაზე შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

ობიექტი N1

„ა–გ" ფასადზე: „ა–ბ" მონაკვეთში შემცირებულია ღიობების გაბარიტი. +0,00 ნიშნულზე გაზრდილია პანდუსის გაბარიტები. მოკლებულია კიბის საფეხური და შეცვლილია მდებარეობა. აღნიშნულ კიბესთან მოპირკეთებულია ტერიტორიის ნაწილი. „1–2" მონაკვეთში შემცირებულია გამწვანების შემომსაზღვრავი კედლის გაბარიტები.

„გ–ა" ფასადზე: „გ–გ" ღერძის გასწვრივ გაუქმებულია კაპიტალური კედელი. შეცვლილია გარე კიბის გაბარიტები და დამატებულია საფეხურების რაოდენობა. ასევე შეცვლილია პანდუსის გაბარიტები და „ბ–ბ" ღერძთან შეცვლილია კარის შევსების მასალა. „ა–ა" ღერძთან მოწყობილია აირგამწოვი მილი. პირველ და მეორე სართულებზე შეცვლილია ფრამუგების და განაპირა ფანჯრების მდებარეობა.

„1–4" ფასადზე: +0,00 ნიშნულზე, „1–1" ღერძთან ღიობში მოწყობილია ლითონის მოაჯირი და გაუქმებულია კიბის საფეხური.

„4–1" ფასადზე: ცოკოლი მოპირკეთებულია ქვით, ფიქსირდება შეფუთული საკომუნიკაციო მილი და ცოკოლის სიბრტყის დონეთა სხვაობა. ფასადის კედელზე მოწყობილია საჰაეროები.

ფასადებზე შეცვლილია რელიეფის დონე და კედლების საღებავის ფერი, ასევე წყალშემკრები მილების რაოდენობა და მდებარეობა. შეცვლილია ვიტრაჟების, ფანჯრების და კარების ნახატი და მასალის ფერი. შეცვლილია მოაჯირების ნახატი. +9,00 ნიშნულზე დეკორატიული საჩრდილობლების ღია სივრცეები შევსებულია მონოლითურად და

გაზრდილია შუბლის სიმაღლე.

ნაწილობრივ შეცვლილია შიდა კიბის საფეხურების რაოდენობა და ფორმა.

„ა–გ“ ფასადის მხარეს ტერიტორიის მოპირკეთების, პანდუსის და გამწვანების ნაწილები ცდება წითელ ხაზს.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება”.

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის
უფროსის მოადგილე

გიორგი გეჯაძე