შ.პ.ს. “ საინჟინრო ჯგუფი ”

ვამტკიცებ შ.პ.ს. “საინჟინრო ჯგუფი”

დირექტორი ბ.მათითაიშვილი



საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-6 კმ-ზე, სასაწყობე შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

(საკადასტრო კოდი 01.72.14.032.854)

თბილისი 2017 წ

დავალების თანახმად საჭიროა შედგეს საექსპერტო დასკვნა, ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-6 კმ-ზე, სასაწყობე შენობის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი მ ა ს ა ლ ე ბ ი:

1. ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-6 კმ-ზე, სასაწყობე შენობის პროექტის არქიტექტურული ნაწილი;
2. ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-6 კმ-ზე, სასაწყობე შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი;
3. ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-6 კმ-ზე, სასაწყობე შენობის მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები.
4. ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-6 კმ-ზე, სასაწყობე შენობის კომპიუტერული გაანგარიშების შედეგები

პროექტი დამუშავებულია შ.პ.ს. "Magnium+ს მიერ, დირექტორი თ.ფიროსმანაშვილი პროექტის მთ. არქიტიტექტორი მ. ქევხიშვილი მთ. კონსტრუქტორი ლ. ზამბახიძე

მოცემული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი შესრულებულია შესაბამისი არქიტექტურული პროექტის და საქართველოში მოქმედი სათანადო ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე.

ნაგებობა გაანგარიშებულია დატვირთვების შემდეგ ზემოქმდებაზე:

სამშენებლო მოედნის სეისმიურობა - 8 ბალი;

ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 85 კგ/მ2;

თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 50 კგ/მ2.

შენობის მზიდი სივრცითი კონსტრუქციული სისტემა და ფუძე-საძირკვლები გაანგარიშებულია "LIRA SAPR2011" საანგარიშო კომპლექსის გამოყენებით და გაანგარიშებულია სპექტრული მეთოდით..

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით დასაპროექტებელი ნაგებობა გეგმაში მართკუთხა მოხაზულობისაა ღერძებში მაქსიმალური ზომებით 40,50X24,705 მ,

საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევების მიხედვით, სამშენებლო ტერიტორია იმყოფება დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში.

ნაგებობის დაფუძნება ხდება მოყვითალო ყავისფერ თიხაზე, გრუნტის წყალების მაქსიმალური დონე მიწის ზედაპირიდან -1.6 - -1.8 მ დონეზეა, წყალი არააგერსიულია, გრუნტის საანგარიშო მახასიათებლებია:

სიმკვრივე -1,90 კგ/სმ^3

შინაგანი ხახუნის კუთხე 12^0

პირობითი საანგარიშო წინაღობა 200 კპა (2,0 კგძ/სმ^2)

პუასონის კოეფიციანტი 0,42

საძირკვლებად მიღებულია წერტილოვანი საძირკველი 1,4X1,4 მ, საძირკვლების ქვეშ ეწყობა ბეტონის მომზადება კლასით B10, სისქით 10 სმ, და მდინარის დატკეპნილი ბალასტი სისქით 20 სმ

შენობის საძირკვლები რკიბატონისაა, ხოლო სვეტები, გადახურვები და კავშირები ლითონისაა.

პროექტის მიმართ შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც შეთავაზებული იქნა ჩემს მიერ, სრულად გაზიარებულია ავტორის მიერ, რომელიც ასახულია მუშა დოკუმენტაციაში

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-6 კმ-ზე, სასაწყობე შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით და პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს რომელიც წარმოდგენილია საექსპერტოდ, რეკომენდაცია ეძლევა განხორციელებისათვის

ექსპერტი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი თ. გეგეჭკორი

T: 555-41-95-08

ელფოსტა: Gegechkori1951@gmail.com

დიპლომი

წარჩინებით

У № 001038

ეს დიპლომი მიეცა გეგეჭკორის
ასურგან ნესტორის-ძეს
მასზე, რომ იგი 1968 წელს შევიდა
ჯ.ი.დენინის სახ. საქართველოს
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1973წელს დაამთავრა
ალნაშენი ინსტიტუტის

სრული კურსი სპეციალობით
სამრეწველო და სამოქალაქო
მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1973 წ.
„25" იანვრის გადაწყვეტილებით
ა.ნ. გეგეჭკორის მიენიჭა

ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო
საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე
სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე
ბეჭდის მდივანი

1973წ. „17" XI

სარეგისტრაციო №ს.1196

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

У № 001038

Настоящий диплом выдан Гегечкори
Асурбан Несторовичу
в том, что он в 1968 году поступил
в Грузинский политехнический
ин-т им. В.И. Ленина
и в 1973 году окончил полный курс
наук данного института

по специальности
Промышленное и гражданское
строительство.

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „25" июня 1973 г.
Гегечкори А.Н.
присвоена квалификация
инженера-строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Ректор
Секретарь

Выдан в Тбилиси „17" XI 1973 г.

Регистрационный № ст. 1196

Московская типография Гознака. 1963.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕМЕНЕ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА
გვარის, სახელის, მამის სახელის გამოცვლის მოწმობა

Гражданин (ка) მოქალაქე ..... фамилия — გვარი

..... имя, отчество — სახელი, მამის სახელი

родившийся (аяся) დაბადებული "10" ..... 19 57 г. წ.

место рождения დაბადების ადგილი .....

.....

переменил (а) фамилию, имя, отчество на გამოიცვალა გვარი, სახელი, მამის სახელი .....

..... ზე

о чем в книге регистрации актов о перемене фамилии, имени, отчества რაზეც გვარის, სახელის, მამის სახელის გამოცვლის აქტების სარეგისტრაციო წიგნში

19 82 года წელს ..... месяца თვეს 10 числа რიცხვს

произведена запись за მოხდენილია ჩაწერა № 57

Место регистрации რეგისტრაციის ადგილი ..... наименование и местонахождение органа ЗАГСа — მმაჩის ორგანოს დასახელება და ადგილსამყოფელი .....

Дата выдачи გაცემის თარიღი "10" 07 19 82 г. წ.

М. П. ბ. ად.

Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния მოქალაქეთა ბრივი მდგომარეობის აქტების ჩაწერის განყოფილების (ბიუროს) გამგე .....

I-ТИ № 263478

МТ Гознака. 1977. Грузинский яз.