საქართველო, ქ. თბილისი
შ.პ.ს. „მონოლითი“
202242233
თევდორე მღვდლის ქ. №5

GEORGIA, TBILISI
„MONOLITI“ L.T.D.
202242233
5 TEVDORE MGVDELI STR.

№27/17 „10“ მარტი 2017 წ.

საექსპერტო დასკვნა ქ. თბილისში,დასახლება დიდი დიღომი, III მიკრორაიონი, კორპუსი №37-ის მიმდებარედ (ნაკვეთის ს/კ№01.10.08.005.034), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილისათვის

ექსპერტიზისათვის გადმოცემულია ქალაქ თბილისში, ზემოაღნიშნულ მისამართზე, მშენებარე, მრავალსართულიანი შენობების პროექტი.

გადმოცემულია შემდეგი მასალა:

- პროექტის არქიტექტურული ნაწილი, დამუშავებული ი.მ. ”დავით ბაირამაშვილი“-ს მიერ ელექტრონული სახაზავი პროგრამა ”ArchiCAD”-ის გამოყენებით. ელექტრონული ვერსია.
- პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი,დამუშავებული ი.მ. ”დვით ბაირამაშვილი“-ს მიერ ელექტრონული სახაზავი პროგრამა ”AutoCAD”-ის გამოყენებით, ელექტრონული ვერსია.
- საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა. ჩატარებული, შ.პ.ს. ”გენგეო”-ს მიერ.

კონსტრუქციების აღწერა.

საპროექტო ობიექტი შედგება მართკუთხა მოხაზულობის სამი ანტისეისმური ნაკერით განცალკევებული ნაგებობისაგან. მათი სართულიანობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

პირველი შენობა (გაბარიტული ზომები ღერძებში l×b=24.6×15.8მ.).

-ერთი მიწისქვეშა სართული ავტოსადგომებისათვის იატაკის ნიშნულით -3.0მ.

-ოცი სართული სიმაღლით 320სმ. (ნიშნულებში 0.0÷64.0მ).

მეორე შენობა (გაბარიტული ზომები ღერძებში l×b=24.6×27.4მ.).

- ერთი მიწისქვეშა სართული იატაკის ნიშნულით -3.0მ. (გეოდეზიური ნიშნული508.00მ.)

- ორი სართული ჯამური სიმაღლით 640სმ. (ნიშნულებში 0,0-6,4მ).

მესამე შენობა (გაბარიტული ზომები ღერძებში l×b=18,3×6,15მ).

- ერთი მიწისქვეშა სართული ავტოსადგომებისათვის იატაკის ნიშნულით -3,0მ.

შენობის სამივე სივრცული ბლოკის მზიდი კონსტრუქციები გადაწყვეტილია მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩოვანი სისტემის სახით. ამასთან პირველი შენობა ჩარჩოკავშიროვანია. ჩარჩოს სვეტების განივი კვეთები სართულების სიმაღლის მიხედვით იცვლება, bxh=70x70 სმ. და bxh=40x40 სმ.

სართულშორის გადახურვებად დაბალ ნიშნულზე გამოყენებულია მონოლითური რკინაბეტონის წიბოვანი (რიგელიანი) ფილები, სისქით 20 სმ. დანარჩენ სართულებზე კი გამოყენებულია წიბოვანი (რიგელებიანი) ფილები სისქით 16სმ. ძირითადი წიბოების (რიგელების) განივკვეთი ყველა დონეზე იდენტურია bxh=40x60 სმ.

კიბის მარშები - დახრილი, მთლიანკვეთიანი რკინაბეტონის ფილები სისქით δ=16სმ. მონოლითური საფეხურებით.

შენობის პერიმეტრზე ჩარჩოებს შორის ნაწილში, რომელიც ივსება წყობით, გამოყენებულია პემზობეტონის წვრილი საკედლე ბლოკი სისქით 30 სმ. წყობის ხსნარის მარკად მიღებული იქნას M25 მარკის ცემენტ-ქვიშნარის ხსნარი.

კიბეები ორ მარშიანია, მონოლითური რკინაბეტონის, საფეხურების ზომით bxh=30x15სმ. მარშის ფილების სისქე 16სმ.-ია. კიბის მარშების მიმდებარედ მოწყობილია ლიფტის შახტა იმგვარად, რომ მისი სიხისტე არ ახდენს გავლენას კარკასის მუშაობაზე.

პირველი შენობის საძირკველი ხიმინჯოვანია, როსტვერკის ფილით (სიმაღლით 100სმ). ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯის დიამეტრია 150სმ. ფილის ქვეშ მოწყობილია ბეტონის მომზადება სისქით 10სმ.

ხიმინჯები ეფუძნება მესამე სგე ფენა N4; თიხნარი ღორღის ჩანართებით, რომლის ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებლებია:

სიმკვრივე $\rho=2.02$ტ/მ^3.

ხვედრითი შეჭიდულობა. $c=0.23$კგ/სმ^2.

პუასონის კოეფიციენტი	$\mu=0.35$
შიდა ხახუნის კუთხე	$\varphi^0=24^0$
დეფორმაციის მოდული	$E = 245$კგძ/სმ^2.
პირობითი საანგარიშო წინაღობა.	$R_0=2.7$ კგძ/სმ^2.

მეორე და მესამე შენობების საძირკველი წარმოადგენს მთლიანკვეთიანი მონოლითური რკინაბეტონის ფილას, სისქით h=40სმ. ფილის ქვეშ მოწყობილია ბეტონის მომზადება სისქით 10სმ. ბეტონის სიმტკიცის კლასით B7.5. მომზადების ქვეშ მიღებულია 50სმ. სისქის დატკეპნილი ბალასტის ფენა. ბალასტის ქვეშ, საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნიდან გამომდინარე საძირკვლის ფუძედ მიღებულია პირველი სგე ფენა №2; თიხა რომლის ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებელია:

სიმკვრივე	$\rho=1.94$ტ/მ^3.
ხვედრითი შეჭიდულობა.	$c=0.31$კგ/სმ^2.
პუასონის კოეფიციენტი	$\mu=0.42$
შიდა ხახუნის კუთხე	$\varphi^0=16^0$
დეფორმაციის მოდული	$E = 185$კგძ/სმ^2.
პირობითი საანგარიშო წინაღობა.	$R_0=2.8$ კგძ/სმ^2.

კონსტრუქციებისათვის ბეტონის სიმტკიცის კლასი მიღებულია „B-40”, ხიმინჯებისათვის - ,,B-25’’, ხოლო არმატურის კლასი A500C, AC-I.

პროექტში გათვალისწინებულია შემდეგი კლიმატური მონაცემები:

ქარის ჩქაროსნული ნორმატიული დაწნევა - w = 85.0 კგ/მ^2.
თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - S = 50.0 კგ/მ^2.
საანგარიშო სეისმური ზემოქმედება - J = 8 ბალი.

შენობა გაანგარიშებულია ავტომატური საანგარიშო კომპლექსის “Лира-9.4”-ის საშუალებით

პროექტი შედგენილია დღეისათვის მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების საფუძველზე.

დასკვნა:

საპროექტო ორგანიზაცია ი.მ. ”დავით ბაირამაშვილი”-ს მიერ ჩატარებულია დიდი მოცულობის სამუშაოები. პროექტი გაანგარიშებულია და შედგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით, რაც უზრუნველყოფს შენობების უსაფრთხო მუშაობას საექსპლოატაციო პერიოდში მასზე მოსალოდნელი შესაძლო საანგარიშო სეისმური ზემოქმედებისას. გრაფიკული მასალა მდიდარია და იძლევა საშუალებას მაღალხარისხოვანი მშენებლობის წარმოებისათვის.

შ.პ.ს. ,,მონოლითი’’-ს
დირექტორი /გ.იაშვილი/

მთავარი ინჟინერი /მ.საველიძე/

საქართველო, ქ. თბილისი
შ.პ.ს. „მონოლითი“
202242233
თევდორე მღვდლის ქ. №5

GEORGIA, TBILISI
„MONOLITI“ L.T.D.
202242233
5 TEVDORE MGVDELI STR.

პირადი მონაცემები (CV).

მე მალხაზ (მიხეილ) ივანეს ძე საველიძე დავიბადე ქალაქ ბათუმში 1962 წლის 22 ნოემბერს. 1966 წლიდან ვცხოვრობ ქალაქ თბილისში. 1979 წელს დავამთავრე ქ. თბილისის №77-ე სამუალო სკოლა. 1980წელს ჩავაბარე მისაღები გამოცდები საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში (სპი) სატრანსპორტო ფაკულტეტზე სპეციალობით ხიდები და გვირაბები. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ 1985 წელს განაწილებით მოვხვდი საპროექტო ინსტიტუტ „საქსახპროექტი“-ს (ამჟამად ამ შენობაში განთავსებულია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო) პირველ არქიტექტურულ-სამშენებლო განყოფილებაში. ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდში (1985-1987 წლის სექტემბერი) მონაწილეობა მივიღე მრავალი სამრეწველო შენობის დაპროექტებაში. 1987წლის სექტემბრიდან 2000წლამდე ვმუშაობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. ზავრიევის სახელობის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის სამეცნიერო ინსტიტუტში, გამოყენებითი დრეკადობის თეორიის განყოფილებაში. ინსტიტუტში მუშაობის წლებში გამოქვეყნებული მაქვს სამეცნიერო სტატიები გარსული ტიპის გადახურვებში 1990 წელს დავაფუძნე საპროექტო ორგანიზაცია, კოოპერატივი „ხუროთმოძღვარი“ სადაც ვმუშაბდი მთავარი ინჟინრის თანამდებობაზე. 2005 წლიდან ორგანიზაცია იწოდება შ.პ.ს. "მონოლითი", სადაც დღემდე ვმუშაობ მთავარი ინჟინრის თანამდებობაზე. ორგანიზაციის ფაქტიური მისამართია ქ. თბილისი, ისნის რაიონი, გელათის ქუჩა №7 (ყოფილ საპრეზიდენტო რეზიდენციასთან ახლოს) ტელეფონი: 277-45-84.

განვლილი წლების განმავლობაში შ.პ.ს. "მონოლითი"-ში ჩემი ხელმძღვნელობით დაპროექტებული და აშენებულია მრავალი სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების მქონე (სამრეწველო, სამოქალაქო, საზოგადოებრივი და ხელოვნური) ობიექტები, როგორც ქალაქ თბილისის, ისე საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში.

მოვიყვანთ შესრულებული სამუშაოების მცირე ჩამონათვალს:

- ალუმინის მეორადი გადამუშავების ქარხნის რეკონსტრუქცია ქ. რუსთავში. 1987 წ.
- ქ. რუსთავის ცენტრალური კინოთეატრის რეკონსტრუქცია. 2000 წ.

- მრავალსართულიანი, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსები ქ. თბილისში (დამკვეთები: შ.პ.ს. "ცენტრ-პოინტი"; შ.პ.ს. "საბა+"; შ.პ.ს. "მოდული"; შ.პ.ს. "D+"). 1997-2008 წწ.
- საინვესტიციო ჯგუფი "ტიფლისი".
- მრავალსართულიანი, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი შენობები ქ. თბილისში, ქ. ბათუმში, ქ. ქობულეთში.
- მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი ქ. თბილისში, ცაბაძის ქ. №8-ში. (საქართველო-ისრაელის ერთობლივი პროექტი). 2008 წ.
- კოჭური ხიდი ქ. თბილისის ბოტანიკურ ბაღში. 1995-1996 წწ.
- საყრდენი კედელი ქ. თბილისში. (მოსკოვის ქუჩა; ტაბიძის ქუჩა) 1997 წ. 2001 წ.
- სპორტის სასახლე ქ. ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირზე. 2007 წ.
- რკინიგზის სადგური ქ. თბილისში, აეროპორტის ტერიტორიაზე. 2007 წ.
- საზკვების კომპლექსები ქ. თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩაზე. "წისქვილი"; "თაღლაურა"; "ლაკადა"
- ქ. ფოთის ღვთისმშობლის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარი.
- სასტუმრო ქ. ქუთაისში. (რუსთაველის ქ. №5-ში). 2008 წ.
- ანგარი ავიაკომპანია "აირზენა"-სათვის ბოინგი 737/500 ტიპის თვითმფრინავების დასაყენებლად. 2001 წ.
- ნავთობპროდუქტების შესანახი ბაზა ავიაკომპანია "აირზენა"-ს საჭიროებისათვის ქ. თბილისში, აეროპორტის ტერიტორიაზე. 2002 წ.
- ავიაკომპანია "აირზენა"-ს თვითმფრინავების მგზავრთა კვებისა და მომსახურებისათვის საჭირო შენობა ქ. თბილისში, აეროპორტის ტერიტორიაზე. 2002 წ.
- ღვინის ქარხნები, ყვარელში, სოფ. აკურაში, წინარდალში. 1998-2002 წწ.
- საცხოვრებელი კომპლექსი, ქ. თბილისში, გურამიშვილის გამზირი №78.
- "ცენტრ-პოინტი"-ს აცხოვრებელი კომპლექსი, ქ. თბილისში, დიდი დიღმის ტერიტორიაზე.
- ყინულის საციგურაო მოედნის კომპლექსის (საბურთალო) რეკონსტრუქცია.
- ალ. ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია, ყვარელში. 2009 წ.
- ქართული კულტურის ცენტრის შენობა ქ. ბაქოში.
- მრავალფუნქციული კომპლექსი ქ. დნეპროპეტროვსკში 2009 წ.
- მუსტაფა ქემალ ათათურქის ქანდაკების კონსტრუქცია (სიმაღლით 29მ.) თურქეთში, ქალაქ ართვინში
- მრავალი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი.
- ძაღლსაშენი კომპლექსი მაკედონიაში, ქ. სკოპლე.

- ქ. თბილისის ძველი უბნების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გაძლიერება.
- ყოფილი "ბერიკონი"-ს შენობა "მშვიდობის" ხიდთან (კაზინო "შანგრილა") 2011 წ.

ცალკე აღსანიშნავია ავარიული ნაგებობების აღდგენა-გამაგრებითი საპროექტო სამუშაოები.

ქ. თბილისში დაზიანებული საცხოვრებელი სახლები, სკოლები, ბაგა-ბაღები, საავადმყოფოები, სპორტული, ისტორიული მნიშვნელობის შენობები; რომელთა კვლევის და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ, აქტიური საავტორო ზედამხედველობის პირობებში შესაძლებელი გახდა მრავალი ნაგებობის გადარჩენა და შემდგომი უსაფრთხო ექსპლოატაცია.

შ.პ.ს. "მონოლითი"-ს

მთავარი ინჟინერი. /მ. საველიძე/

დიპლომი

КВ № 153475

ეს დიპლომი მიეცა მიხეილ
ივანეს ძე სავანიძეს

მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1985წელს დაამთავრა
ზემოხსენებული
ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით ნაფტები და
გვირაბები

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„29" ივნისის გადაწყვეტილებით
ვ.ი.სავანიძეს მიენიჭა ინჟინერ-
მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე
რექტორი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1986წ. „31" XII

სარეგისტრაციო № 4810

Грузинский кн.

ДИПЛОМ

КВ № 153475

Настоящий диплом выдан Савелидзе
Михаилу Ивановичу
в том, что он в 1980 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1985 году окончил полный курс
названного
института
по специальности тоннели и метрополитены

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „29" июня 1985 г.
Савелидзе М.И.
присвоена квалификация инженера
строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Ректор

М. П.

Город Тбилиси „31" XII 1986 г.

Регистрационный № 4810

Московская типография Гознака, 1982.

О ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 6 сентября 1973 года № 656

(Извлечение)

1. ...Трудовые книжки ведутся на всех рабочих и служащих государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций, проработавших свыше 5 дней...

4. Рабочие и служащие, поступающие на работу, обязаны предъявить администрации предприятия, учреждения, организации трудовую книжку, оформленную в установленном порядке.

5. Прием на работу без трудовой книжки не допускается...

6. В трудовую книжку вносятся:

сведения о работнике: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия, специальность;

сведения о работе: прием на работу, перевод на другую работу, увольнение. Записи о наименовании работы или должности, на которые принят работник, производятся: для рабочих в соответствии с наименованиями профессий, указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих; для служащих в соответствии с наименованиями должностей, указанных в Единой номенклатуре должностей служащих, или в соответствии со штатным расписанием;

сведения о награждениях и поощрениях орденами и медалями, присвоении почетных званий; награждения и поощрения за успехи в работе, предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка и уставами о дисциплине; другие поощрения в соответствии с действующим законодательством;

сведения об открытиях, на которые выдан диплом, об использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о вознаграждениях в связи с этими вознаграждениями.

Взыскания в трудовую книжку не заносятся.

7. С каждой записью, вносимой в трудовую книжку (вкладыш), о назначениях, перемещениях и увольнении администрация обязана ознакомить владельца этой книжки.

12. Заполнение трудовых книжек и вкладышей к ним производится на том языке, на котором ведется делопроизводство на данном предприятии, в учреждении, организации. В том случае, если делопроизводство ведется на языке союзной или автономной республики, то трудовая книжка заполняется одновременно на языке данной республики и на русском языке.

13. При увольнении... все записи... внесенные в трудовую книжку..., заверяются подписью руководителя предприятия, учреждения, организации или специально уполномоченного на то лица и печатью.



СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

№ записи	Дата: число	Дата: месяц	Дата: год	Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием ин статьи,	о переводах на другую работу причин и со ссылкой лунке закона)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2			3		4
54	16	09	1985	Зачислен в строительный	архитектурно	16.09.85
				подразделение	отдел № 1 на	Пр № 1846
					инженера	
55	14	09	1987	Уволен по	собственному	15.09.1987
				желанию ст.	32 КЗОТ РСФ	Пр. 2188-к
				Малашенок		
				Бадин	Э.И. Бадин	

Министерство строительства СССР
ВПО „СОЮЗСЕЛЬЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
Государственный ордена „Знак Почета"
Центральный проектный институт
„ГРУЗГОСПРОЕКТ"
Адрес: г. Тбилиси, наб. Сталина, 4

6

7

ცნობები მუშაობის შესახებ

ბის შესახებ ЗТ-I № 0504734

ჩანაწერის ნომერი	თარიღი: წელი	თარიღი: რიცხვი	თარიღი: თვე	ცნობები სამუშაოზე მიღების, დათხოვნის შესახებ (მიზეზის აღნიშვნით	სხვა სამუშაოზე გადაყვანისა და და კანონის მუხლის, პუნქტის მითითებით)	რის საფუძველზეა შეტანილი ჩანაწერი (დოკუმენტი, მისი თარიღი და ნომერი)
1	2			3		4
7.				სამუშაოზე მიღებულია		
7.	1987	14	09	ჩამოყალიბდა ინჟი- ნერ-ტექნოლოგიური განყოფილების	ახალ თანამდებობაზე ინჟინერ-ტექნოლოგად	ბრძ 33-ს 14/IX 87 წ
8.	1992	16	04	ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივ თვით მმართველობის	აღმასრულებელი ორგანოს ბაზაზე ჩამოყალიბდა	ბრძ 119 16/IX – 1992 წ
9.	01	07	1999	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის	ორგანოს შეუერთდა	
				ადგილობრივ თვითმმართველობის	ხელმძღვანელი: ნ. ქუშიტაშვილი	

44

4

4

45

ცნობები მუშაობის შესახებ

ჩანაწერის №	თარიღი			ცნობები სამუშაოზე მიღების, გადაყვანის და განთავისუფლების შესახებ (მიუთითეთ ... დასახელება)	რის საფუძველზეა შეტანილი ჩანაწერი (დოკუმენტი, მისი თარიღი და ნომერი)
	წელი	თვე	დღე		
1	2			3	4
10.	1990		12	[illegible]	
11.	2005		02	შპს [illegible]	

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B15126541, 10/06/2015 17:55:09

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს მონოლითი
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	202242233
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	2/4-4109; 01/10/2004
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურ. რ-ნის სასამართლო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, თევდორე მღვდლის ქ., №5, ბინა №16

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01030046029, გიორგი იაშვილი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01030046029, გიორგი იაშვილი	50.00000000%	
01011042590, მიხეილ საველიძე	50.00000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge