ი.მ. “ ომარ ბენიაიძე ” ;

ქ. თბილისი ატენის ქ. № 6/8 მ.ტელ: 5 97 29 09 22

02. 04. 17. წ.

საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის

საექსპერტო შეფასება

ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით ორგანიზაციის სამდივნოში ი.მ. “გიორგი მამალაძე”-მ წარმოადგინა, საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების განყოფილების მიერ, 2017 წლის მარტის თვეში, შედგენილი, ქ. თბილისი სოფელი ტაბახმელა ნაკვეთი №81.02.03.989-ზე, მრავალსართულიანი სასტუმროს სამშენებლო უბნის საიჟინრო გეოლოგიურ პირობებზე დასკვნა.

დასკვნა წარმოგდენილია ალბომის სახით აკინძული ერთ ეგზემპლიარად და ელ . ვერსია.

დასკვნა შედგება :

- ტექსტური ნაწილისაგან --- 9 გვერდი (ა – 4) ;
- ტექნიკური დავალება –- 1 გვერდი ;
- გრაფიკული დანართი :
- გამონამუშევრების განლაგებიუს გეგმა – 1 ფურცელი ;
- ჭაბურღილების ჭრილი – 3 ფურცელი ;
- საინჟინრო გეოლოგიური ჭრილი –1 ფურცელი ;
- გრუნტების ფიზიკურ მექანიკური თვისებების ცხრილი ;

დასკვნის შეფასება ჩაატარა ინჟინერ გეოლოგმა ომარ ბენიაიძემ 37 წლის სამუშაო სტაჟით.

დასკვნა შედგენილია საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების დაცვით, კერძოდ :

- ს. ნ. და წ. - "შენობების და ნაგებობების ფუძეები" (პნ 02.01-08);
- ს.ნ. და წ. – „სეისმომედეგი მშენებლობა" (პნ 01.01-09) ;
- ს.ნ. და წ. – "სამშენებლო კლიმატოლოგია" ;

წარმოდგენილი დასკვნა გვაძლევს საკვლევი ობიექტის,საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების (ს.ნ. და წ. 1.02.07–87 მე–10 სავალდებულო დანართის მოთხოვნის თანახმად), სრულად შეფასების საშუალებას.

დასაძირკვლების გრუნტად მიჩნეულია თიხნარი ძნელად პლასტიკური, რომლის მზიდუნარიანობა 2,50 კგძ/სმ-ია.

ტერიტორიაზე საშიში გეოდინამიური პროცესები არ ფიქსირდება.

ასევე არაა მოსალოდნელი საშიში საინჟინრო პროცესების განვითარება.

ყოველივეს გათვალისწინებით დასკვნა შეფასებულია უპირობოდ დადებითად და მისაღებია საძირკვლის პარამეტრების კონსტრუქციული გათვლების ჩასატარებლად.

ინჟინერ გეოლოგი : ო. ბენიაიძე

Geoconstra @ mail ru 597 290922



