ი.მ. “ ომარ ბენიაიძე ” ;

ქ. თბილისი ხვიჩიას ქ. № 19 მ.ტელ: 5 97 29 09 22

30. 03. 17. წ.

საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის

საექსპერტო შეფასება

ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით ორგანიზაციის სამდივნოში შემოვიდა შ.პ.ს. “ნოლა”-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, შ.პს. “თბილინვესტპროეტი”-ს დირექტორი ი. ცხომელიძე –ს მიერ შეგგენილი : ქ. თბილისი გლდანში, V-მ/რ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა. დასკვნა შედგენილია 20016 წელს.

დასკვნა წარმოდგენილია ალბომის სახით აკინძული ერთ ეგზემპლიარად.

დასკვნა შედგება :

ტექსტური ნაწილისაგან :

- შესავალი ;
- ფიზიკურ- გეოგრაფიული დახასიათება, გეოლოგიური აგებულება, ჰიდროგეოლოგიური პირობები ;
- გრუნტის ფიზიკურ –მექანიკური თვისებები ;
- დასკვნები და რეკომენდაციები :

დანართი :

- ტექნიკური დავალება – I გვ ;
- ჭაბურღილების განლაგების სქემა –1 გვ ;

- საინჟინრო გეოლოგიური ჭრილები –2 გვ ;
- ჭაბურღილების გეოლოგიურ –ლითოლოგიური ჭრილები – 4 გვ;
- გრუნტის თვისებების ჯამური უწყისი – 1 გვ;
- გრუნტის ძვრაზე გამოცდის შედეგები –6 გვ;
- წყლის ქიმიური ანალიზი – 3 გვ;
- მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავების შედეგები – 2 გვ;

დასკვნის შეფასება ჩაატარა ინჟინერ გეოლოგმა ომარ ბენიაიძემ 37 წლის სამუშაო სტაჟით.

დასკვნა შედგენილია საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების დაცვით, კერძოდ :

- ს. ნ. და წ. - "შენობების და ნაგებობების ფუძეები" (პნ 02.01-08);
- ს.ნ. და წ. – „სეისმომედეგი მშენებლობა" (პნ 01.01-09) ;
- ს.ნ. და წ. – "სამშენებლო კლიმატოლოგია" ;

წარმოდგენილი დასკვნა გვაძლევს საკვლევი ობიექტის, საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების (ს.ნ. და წ. 1.02.07–87 მე–10 სავალდებულო დანართის მოთხოვნის თანახმად), სრულად შეფასების საშუალებას.

დასაძირკვლების გრუნტად მიჩნეულია თიხოვანი გრუნტი, რომლის მზიდუნარიანობა 2.7კგძ/სმ^2-ია.

საძირკვლის რეკომენდებული ტიპი რკინაბეტონის ფილაა.

შესწავლილ ტერიტორიაზე საშიში გეოდინამიური პროცესები არ ფიქსირდება. ასევე არაა მოსალოდნელი საშიში საინჟინრო პროცესების განვითარება.


ყოველივეს გათვალისწინებით დასკვნა შეფასებულია უპირობოდ დადებითად და მისაღებია საძირკვლის პარამეტრების კონსტრუქციული გათვლების ჩასატარებლად.

ინჟინერ გეოლოგი : ო. ბენიაიძე

.

Geoconstra @ mail ru 597 290922







ДИПЛОМ

ЖВ № 187268

Настоящий диплом выдан Бениаидзе Омару Шалвовичу в том, что он в 1975 году поступил в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина и в 1980 году окончил полный курс названного института по специальности гидрогеология и инженерная геология

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 5 апреля 1980 г. Бениаидзе О.Ш. присвоена квалификация инженера-гидрогеолога

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

М. П.

Город Тбилиси 5 XI 1980 г.

Регистрационный № 11052

Московская типография Госнака, 1979.

ᲓᲘᲞᲚᲝᲛᲘ

ЖВ № 187268

ეს დიპლომი მიეცა ბენიაძეს ომარს შალვას ძეს იმაში, რომ იგი 1975 წელს შევიდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ვ.ი. ლენინის სახელობის და 1980 წელს დაამთავრა დაწესებულების სრული კურსი სპეციალობით ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია

საგამოცდო სახელმწიფო კომისიის 1980 წ. 5 აპრილის გადაწყვეტილებით ბენიაძეს ო.შ. მიენიჭა კვალიფიკაცია ჰიდროგეოლოგ-ინჟინრის

თავმჯდომარე

რექტორი

ქ. თბილისი 1980 წ. 5 XI

სარეგისტრაციო № 11052