შ. პ .ს. « კოლხა - 07 »

ვაშლიჯვარის დასახ. IVბ კორპ. ბ. 28. ტელ: 599 02 50 65
email: colxa-071_@mail.com

ქ. თბილისში, ვაშლიჯვარში, სარაჯიშვილის ქ. N7ბ–ში (ს.კ. 01.10.10.004.
კონსტრუქციული ნაწილის
საექსპერტო შეფასება

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა ქ. თბილისში, ვაშლიჯვარში სარაჯიშვილის ქ. N7–ში (ს.კ. 01.10.10.004.055) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული სქემები და წინასწარი გადაწყვეტილება.

დამკვეთის მიერ დამატებით წარმოდგენილ იქნა არქიტექტურული ნაწილი, ნაგებობის სივრცითი მოდელის ანგარიში ჩატარებული გამოთვლითი კომპლექსის LIRA SARR-2011–ის საშუალებით და სამშენებლო მოედნის საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევის ანგარიში.

სამშენებლო მოედანი ხასიათდება შემდეგი გეოფიზიკური და კლიმატური მონაცემებით:

- სეისმურობა – 8 ბალი
- ქარის ნორმატიული დატვირთვა – 70კგმ/მ^2
- თოვლის ნორმატიული დატვირთვა – 50კგმ/მ^2

საცხოვრებელი სახლი 7 სართულიანია, 2 სართული მიწისქვეშა. შენობის მაქსიმალური გაბარიტული ზომები გეგმაში. 15X20(მ) ქვედა ორი მიწისქვეშა სართულის სიმაღლე 3.0მ. ზედა ერთი სართულის სიმაღლე 3.9მ დანარჩენი სართულების სიმაღლე 3.0მ. საცხოვრებელი სახლი 1–ლი სართულის იატაკის ნიშნული +0,00.

ნაგებობის კონსტრუქციულ სქემას წარმოადგენს მონოლითური რკინა–ბეტონის კარკასს. ხისტი კვანძებით. სივრცითი მოდელის ანგარიში ჩატარებულია სტატიკურ და დინამიკურ დატვირთვაზე 1–ლი და მე–2 ჯგუფის ზღვრული მდგრადობის მიხედვით. საპროექტო ჯგუფის მიერ პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის გადაწყვეტები ითვალისწინებს.

1. საძირკვლები – მონოლითური რკინა–ბეტონის საძირკვლის ფილა სისქით 70სმ. საძირკვლის ფუძედ საინჟინრო–გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე

მიღებულია ძირითადი ქანები, რომლის სიმტკიცის ზღვრის ნორმატიული მნიშვნელობა ერთღერძა კუმშვაზე R_k=45.0კგმ/მ².

2. სარდაფის კედლები – მონოლითური რკ.ბეტონის სისქით 30სმ.
3. სვეტები – მონოლითური კრ.ბეტონის 80 X 40; 60 X 40; 40 X 40.
4. რიგელები. მონოლითური რკ.ბეტონის მართკუთხა ფორმის სხვადასხვა განიკვეთის.
5. დიაფრაგმები და ლიფტის შახტის კედლები – მონოლითური რკ.ბეტონის სისქით 20, 25, 30 (სმ)
6. სართულშუა გადახურვის ფილები – მონოლითური რკ.ბეტონის სისქით 30, 25სმ ორმაგი უწყვეტი არმირებით.
7. კიბეები – მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის მარშები და მოედნები. კარკასის შეხება ხდება წვრილი ბეტონის ბლოკის წყობით ქვიშა–ცემენტის ხსნარზე (M-75), ჩამაგრებული კარკასის ელემენტებში.

ნაგებობის მზიდ კონსტრუქციებში პროექტით მიღებულია მძიმე ბეტონი კლასით B30, ხოლო მიწისქვეშა კონსტრუქციებში ბეტონი მზადდება სულფატმედეგ ცემენტზე.

პროექტის კონსტრუქციული გადაწყვეტილებისა და სქემების ანალიზის შედეგად შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ იგი ითვალისწინებს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმატიული დოკუმენტის მოთხოვნებს. საავტორო კოლექტივის მიერ გათვალისწინებულ იქნა ექსპერტის პირველადი შენიშვნები და მოსაზრებები.

დასკვნა: ქ.თბილისში, ვაშლიჯვარში, სარაჯიშვილის ქ. N7ბ–ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ს.ს.კ.01.10.10.004.055) პროექტის კონსტრუქციული პროექტი დამუშავებულია სრულად, საკმარისი მოცულობით, აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას და დადებითი საექსპერტო შეფასება ეძლევა მშენებლობის წარმოებისათვის.

ექსპერტი: /ი. ცერცვაძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 115518
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10105547
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 03/09/2010 15:40:23

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ბაზისი XXI
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, აღმაშენებლის გამზირი 63ა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	202235296
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	12/12/2003
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი:	2/4-3679
მარეგისტრირებელი ორგანო:	დიდუბე-ჩუღურეთის სასამართლო
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001003423, იოსებ ცერცვაძე,
  გენერალური დირექტორი, ,
- 01005021796, ვახტანგ ჯაფარიძე,
  , , აღმასრულებელი დირექტორი

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001003423, იოსებ ცერცვაძე,	100.00000000%	202235296-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

დიპლომი

Я № 188136

ეს დიპლომი მიეცა იოსებ შოთას-ძე
ცერცვაძეს
მასზე, რომ იგი 1968 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახ.
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1974 წელს დაამთავრა
ავიაშენებული ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით
ხიდები და გვირაბები
სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1974 წ.
20 "ივნისის გადაწყვეტილებით
ა.შ.ცერცვაძეს მიენიჭა
ხიდების გზათა
ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

თბილისი 1974 წ. 30 სექტემბერი
რეგისტრაციის № mp-796

ДИПЛОМ

Я № 188136

Настоящий диплом выдан Церцвадзе
Иосифу Шотаевичу
в том, что он в 1968 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В. И. Ленина
и в 1974 году окончил полный курс
названного института
по специальности
Мосты и тоннели

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "20" июня 1974 г.
Церцвадзе И. Ш.
присвоена квалификация инженера путей
сообщения-строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии
Ректор
г. Тбилиси 30 сентября 1974 г.
Регистрационный № mp-796

Тбилисская типография Госкомиздата. 1972.

საქართველოს რესპუბლიკა
მოქალაქის პირადობის მოწმობა

№ 01001003423
სახელი იოსებ
გვარი ცერცვაძე
დაბადების თარიღი 04.08.1950
დაბადების ადგილი ჭიათურა
სქესი
პირადი ხელმოწერა

№ ბ 0412813

მისამართი თბილისი, დავით აღმაშენებლის N 63ა

მოწმობის გაცემის ორგანოს დასახელება
ჩუღუხეთის შს ჩაიგანყოფილება
გაცემის თარიღი 20.08.2003
ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა