88 5/6

gwp
მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი
MORE THAN JUST WATER

№ 1201/09 D 18. 02. 14

მოქ . კახა ნოზაძეს
მცხ. ვაზისუბნის დასახ. მე-3 მ/რ, 2კვ,
კორპ.№3, ბ.№66-ში
ტელ.571 222 973

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ განიხილა თქვენი განცხადება დათარიღებული 06.02.14 წ დარეგისტრირებული №885/ნ სადაც ითხოვთ ვაზისუბნის მე-3 მ/რ-ის მიმდებარედ, თქვენს მიერ საკადასტრო რუკაზე მინიშნებულ მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ მიწისქვეშა კომუნიკაციების მდებარეობაზე ინფორმაციას.

გაცნობებთ, რომ როგორც შემოწმებით დადგინდა თქვენს მიერ მინიშნებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ გაედინება წყალსადენის დ=600 მმ მაგისტრალური ქსელი.

თანახმად სააშენებლო ნორმებისა და წესების СНИП 2.04.02-84 პარაგრაფი 10.20-ის შესაბამისად ნებისმიერი შენობა-ნაგებობის წითელი ხაზები წყალსადენის მაგისტრალური ქსელიდან დაშორებული უნდა იყოს არა ნაკლები 5 მეტრით ორივე მხრიდან. გაფრთხილებთ, რომ წყალსდენის სანიტარული ზოლი ითვლება გაზრდილი რისკის ზონად. ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სანიტარულ ზონაში ან მის სიახლოვეს განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს შესაძლოა მიადგეს ზიანი და უარეს შემთხვევაში მოსალოდნელია გამოიწვიოს უბედური შემთხვევაც, რაზეც კომპანია იხსნის პასუხისგებლობას. ასევე გაფრთხილებთ დაუშვებელია სანიტარული ზოლის შემოღობვა და მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება. ასევე ქსელზე შესაძლო დაზიანების შემთხვევაში კომპანიის წარმომადგენლებს უნდა მიეცეს საშუალება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს ტერიტორიაზე შესვლისა და სპეცტექნიკის გამოყენებით საჭირო სამუშაოების ჩატარებისთვის.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ ზემოხსენებული და არ დაიკავოთ სანიტარული ზოლი.

ომარ გოცირიძე

ტექნიკური დირექტორის I მოადგილე

შემსრ. ლ.გაგნიძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

3118920
12/15139363-18
10.09.2015

კახა ნოზაძე (01012000877),
ქ. თბილისი, ვაზისუბნის III მ/რ II კვ. კორ. 3 ბ. 66

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი განცხადების (N15139363-18, 19.05.2015) პასუხად, გიგზავნით შპს ,, თბილსერვის ჯგუფი''-ს წერილს.

პატივისცემით,
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია / ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურის უფროსი ავთანდილი სუდაძე

თბილსერვის ჯგუფი

შპს „თბილსერვის ჯგუფი“

"TBILSERVICE GROUP" LTD

№1/2215

18/აგვისტო/2015

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
კეთილმოწყობის სააგენტოს სამსახურის
უფროსს ბატონ ავთანდილ ხუდაძეს

ბატონო ავთანდილ,

შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ შემოსული თქვენი №12/15139363-18; 06.08.2015 წლის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ჩვენი სამსახურის წარმომადგენლების მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი ვახუშტის 3მ/რ 2 კმ. მე-3 კორპუსში მცხოვრები მოქალაქე კახა ნოზაძის განცხადება, რის შემდეგ მას პირადად ვანემარტა, რომ სახიალვრე კოლექტორზე ნებისმიერი კონსტრუქციის შენობა-ნაგებობის განთავსება დაუშვებელია.

სავრაუდო შენობა-ნაგებობა სახიალვრე კოლექტორის კედლიდან დაშორებული უნდა იქნეს არა ნაკლებ 5 მეტრისა. ასევე მან სახიალვრე სამსახურთან შეხათანხმებლად უნდა წარმოადგინოს მშენებარე ობიექტის პროექტი სავალდებულო პარამეტრების გათვალისწინებით, რის შემდეგ მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახური გახდება ნებართვის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების ნახაზარებლად.

პატივისცემით,
შპს "თბილსერვისჯგუფის"
დირექტორის მოადგილე - დ.ჯალაღონია

შემსრულებელი
ნ. ხარდავიშვილი

18.08 №12/15139363-18

მის: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი №67
ტელ. 261-18-56 E-mail: tbilservicegroupltd@gmail.com

adress: Tbilisi, Kakheti Highway №67
TEL: 261-18-56 E-mail: tbilservicegroupltd@gmail.com


4617050
4617100
487450
487500
487550
6.28
6.00
6.94
27.00
6.00