გუგა ილიას ძე ჭოხონელიძე

დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ფაკულტეტი და მიენიჭა დიპლომი Я №168169.

1975 წელს ქ. მოსკოვში მიენიჭა ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის წოდება – დიპლომი MTH №007499.

2000 წლიდან არის საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი.

ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს.

საექსპერტო დასკვნა

ანგარიშზე: „ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, მუხიანის დასახლებაში, IV მ/რ, 42-ე კორპუსის მიმდებარედ, 10- სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ნაკვ. №006/823 საინჟინრო გეოლოგიური პირობები“.

თბილისი

2017 წ.

საექსპერტო დასკვნა

ანგარიშზე „ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლება, IV მ/რაიონის №42 კორპუსის მიმდებარედ 10 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.11.17.006.823) საინჟინრო გეოლოგიური პირობები“.

კერძო პირის მამუკა ფილიას თხოვნით ჩვენს მიერ 2017 წლის ივლისში შემოწმებული იქნა ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლებაში, IV მ/რაიონის №42 კორპუსის მიმდებარედ 10 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.006.823) ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური გამოკვლევების ტექნიკური დოკუმენტაცია.

შემოწმების მიზანი: დადგინდეს ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლებაში, IV მ/რაიონის №42 კორპუსის მიმდებარედ 10 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.006.823) ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოების და მის საფუძველზე შედგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობა საქართველოში ამჟამად მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სახელმწიფო სტანდარტებთან.

საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს „Optimus“-ის გეოლოგიური ჯგუფის მიერ 2017 წლის ივნისში. სამუშაოების უშუალო ხელმძღვანელი ინჟ. გეოლოგი გ. რუსტამოვი. მათ მიერ არის შესრულებული გრუნტების ლაბორატორიული გამოკვლევები, რომელიც ჩატარდა შ.პ.ს „ახალი საქქალაქმშენპროექტი“-ს გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში.

საექსპერტოდ გადმოცემულია:

1. ანგარიშის ტექსტური ნაწილი აკრეფილი კომპიუტერზე---------- 6 გვ.
2. ტექნიკური დავალება---------- 1 გვ.
3. ცხრილი გრუნტების თვისებებზე---------- 1 გვ.
4. ჭრის გრაფიკი---------- 1 გვ.
5. მოედნის ტოპოგეგმა ---------- 1 ფურც
6. ჭაბურღილების ლითოლოგიური სვეტები ---------- 1 ფურც
7. მოედნის გეოლოგიური ჭრილები---------- 2 ფურც.

პროექტით საკვლევ მოედანზე უნდა აშენდეს 10 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, სარდაფით. შენობის ზომებია გეგმაში (11.60x40.48)მ. კონსტრუქციულად შენობა გადაწყვეტილია რკინაბეტონის კარკასში, შევსება იქნება აგურით ან ბეტონის წვრილი ბლოკებით. რაც შეეხება საძირკვლის კონსტრუქციას, იგი გადაწყდება შენობის მოედნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების გამოკვლევის შემდეგ.

მოედნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების დასადგენად, ავტომანქანაზე დამონტაჟებული საბურღი დაზგით გაყვანილი იქნა 3

ჭაბურღილი. მათი საერთო სიგრძე შეადგენს 47.8 მეტრს. ჭაბურღილებიდან აღებული იქნა გრუნტის ნიმუშები მათი თვისებების გამოსაკვლევად.

ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე საკვლევ მოედანზე გამოყოფილი იქნა გეოლოგიურ ჭრილში გრუნტის შემდეგი ფენები:

1. ფენა 1 – ნიადაგის ფენა;
2. ფენა 2 – ნაყარი გრუნტი;
3. ფენა 3 – თიხა, ძნელადპლასტიკური, თაბაშირის წინწკლებით;
4. ფენა 4 – ძირითადი ქანები, ძლიერ გამოფიტული არგილითები და ქვიშაქვები;
5. ფენა 5 – ძირითადი ქანები, სუსტად გამოფიტული არგილითები და ქვიშაქვები.

ანგარიშში მოკლედ არის მოცემული საკვლევი ტერიტორიის გეომორფოლოგიური და გეოლოგიური პირობები. მოცემულია ზემოაღნიშნული ქანებიდან, თიხების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გამოკვლევები. ძირითადი ქანების კი მოცემულია ჭრილებში, მაგრამ მათი თვისებები არ არის გამოკვლეული, რაც ჩვენი აზრით გამოწვეულია იმით, რომ ტექნიკურ დავალებაში პირდაპირ არის მოცემული საძირკვლის ჩაღრმავება, რომელიც შეადგენს 5 მეტრს. ამიტომ მკვლევარმა ძირითადი ქანების თვისებები არ გამოიკვლია. რაც შეეხება თიხებს, მათი თვისებები გამოკვლეულია და მოცემულია მათი ნორმატიული და საანგარიშო მაჩვენებლები.

მოცემულია ჰიდროგეოლოგიური პირობებიდან აღნიშნულია, რომ გრუნტის წყალი გამოკვლეულ სიღრმემდე არ დაფიქსირებულა.

დ ა ს კ ვ ნ ა

ჩატარებული საინჟინრო გეოლოგიური გამოკვლევები ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლებაში, IV მ/რაიონის №42 კორპუსის მიმდებარედ 10 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.11.17.006.823), აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს. ცალკეული შენიშვნები ჩვენს მიერ გამოთქმული სამუშაოების მიმართ, ავტორის მიერ მიღებული იქნა და ანგარიშში შეტანილია სათანადო კორექტივები. დასასრულს ავღნიშნავთ, რომ წარმოდგენილი ანგარიში იმსახურებს დადებით შეფასებას და შეიძლება დაედოს საფუძვლად მშენებლობის პროექტს საინჟინრო გეოლოგიურ ნაწილში.

საქართველოს დამსახურებული მშენებელი,
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი _____ /გ. ჭოხონელიძე/



საქართველოს რესპუბლიკა

მოქალაქის პირადობის მოწმობა



პირადი № 01026010539

სახელი გუგა

გვარი ჭოხონელიძე

დაბადების თარიღი 16.02.192[illegible] წ.

დაბადების ადგილი თბილისი

ეროვნება ------

N° Დ 0266413

პირადი ხელმოწერა

მისამართი ------

მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელება თბილისის საბურთალო რაიონის შ.ს. მეორე ქვეგანყოფილება

გაცემის თარიღი 29.09.2000 წ.

მოქმედების ვადა -----

ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა

დიპლომი

Я № 168169

ეს დიპლომი მიეცა გუგა იაკობის ძე
ჭოხონელიძეს
მასზე, რომ იგი 1961 წელს შევიდა ვ.ი.ლენინის
სახ. შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი
საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1972 წელს დაამთავრა
ალნიშნული ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით ჰიდროგეოლოგია
და საინჟინრო გეოლოგია

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1972 წ.
„ 30 " ივნისის გადაწყვეტილებით
გ.ი.ჭოხონელიძეს მიენიჭა
ჰიდროგეოლოგის-ინჟინერ-
ჰიდროგეოლოგის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ქ. თბილისი 1973 წ. „ 2 " აპრილი

სარეგისტრაციო № ГЕ-205

სარეგისტრაციო № ГЕ-205

Грузинский гз.

ДИПЛОМ

Я № 168169

Настоящий диплом выдан Чохонелидзе
Гуга Яковичу
в том, что он в 1961 году поступил
в Груз. ордена Трудового Красного Знамени
политехнический инст. им. В.И. Ленина
и в 1972 году окончил полный курс
названного института
по специальности Гидрогеология и
инженерная геология

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от 30 июня 1972 г.
Чохонелидзе Г.Я.
присвоена квалификация горного
инженера-гидрогеолога

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Тбилиси „ 2 " апреля 1973 г.

Регистрационный № ГЕ-205

Регистрационный № ГЕ-205

Московская типография Госиздата. 1972.