

R02 - სახურავის მრავალშრიანი ბურულის ხელახალი მოწყობა წარმოებს პუნ. 1510.1-ის მიხედვით. არს. სახურავზე დამათბუნებელი, მომასწორებელი და ბურულის ფენა არ არის. ანაწყობები ცხ. 1505.1 ა-ს მიხედვით B კლასი, პროექტში გათვალისწინებულია ჰიდროიზოლის ("ლინეკრომი") ერთი ფენის მოწყობა.1

F03 - ბეტონის ბლოკის არსებული კედელი, შეილესება ცემენტის ხსნარით

D-4 - ლითონის კარი, რუხი, 3.700X3.600 მმ RAL7004

			შ.პ.ს. "ბევრილი ჯგუფი"	2017
დირექტორი	გ. ფანცხავა			
			ავტოსერვისი.	
შეასრულა	დ. რეხვიაშვილი			
			ფოტომონტაჟი	სტადია / ფურც. / ფურც-ბი
				პ.



FO1 - ბალვანიზირებული ლითონის მსხარ მინერალური ძვა ბაგბის კედლის სენდვიჩ-პანელი. სისქე - 50მმ, ვერტიკალურად დაზოლილი, ფილების მოდულარული სიგანე - 1000 მმ
პანელის ზედა მეტალი - 0.7 მმ სისქის ღონასწარშელებილი, ბალვანიზირებული ფოლადის ფურცელი, RAL -
პანელის ქვედა მეტალი - 0.5 მმ სისქის ღონასწარშელებილი,
ბალვანიზირებული ფოლადის ფურცელი, RAL - 9003
შუაბული - 50 მმ სისქის მსარი მინერალური ძვა ბაგბა, სიმკვრივე - (EN 1602) 40 (±2) 110კგ/მ3, თვითნაშძრობი დაგცავი ფენით, თერმული ბაგტარობის მინიმალური მოთხოვნა - (EN 13165) 0,022-0,024 W/mK , ბაბარიტული სტაბილურობის მინიმალური მოთხოვნა (EN 13165) Level DS(TH) 11, ცეცხლბაგმლეობის კლასის მინიმალური მოთხოვნა (EN 13501) - B, S2 , d0, წყლის შთანთქმის მინიმალური მოთხოვნა (EN ISO 354) - % 2 (168 sT), სითბოს წინააღმდეგობა - 200 / +110 °C
სენდვიჩ-პანელების ვერტიკალური ბაღაბა - ნაბალული ტიპის.

D-1 - ლითონის ასაწევი კარი, რეხი, 3.600X2.400 მმ RAL 7004


W-02 - ლითონპლასტმასის შანჯარა, ბახალები, თეთრი, 1.500X1.500 RAL 9016

მინის სისქე 10მმ, ლამქმხი, ორბაბი ნაწრთობი მინით.

სამშენებლო განხორციელებს მწარმოებლის მიერ ტიპის სისტემისთვის შემოთავაზებული მასალების საშუალო კონფიგურაციისა და მის მიერ დაწესებული სამონტაჟო წესების და რეკომენდაციების დაცვით, ასევე პროექტში აღნიშნული მოთხოვნების შესაბამისად.

FO2 - ბეტონის კედელი, ჩასხმისას ბეტონის მარკა არ უნდა იყოს M400 (B30) მარკაზე ნაკლები, ხოლო ფორიანობა - 3%-ზე მეტი.
ბეტონის ნარევი არ უნდა შეიცავდეს ქლორიან კალციუმს, მარილიან წყალსა და მარილებს.
საბირთო დაბეტონებ მოწყობის ოპტიმალური ტემპერატურა +10°C-დან - +20°C-მდე. რეფერენს ბეტონის სიმკვრივე მეალ'ემს 60%-ს. ასევე, უნდა იქნს დაცული ტექნოლოგიური პროცესი ბაშრობის დროსაც: ტემპერატურული რეჟიმი არანაკლებ +5°C. საბოლოტო დატვირთვები 28 დღის შემდეგ

R01 - სახურავი წარმოადგენს ბალვანიზირებული ლითონის მსარე მინერალური ძვა ბაგბის სახურავის სენდვიჩ-პანელის სისტემას, სისქე - 100მმ, ვერტიკალურად დაზოლილი, ტრაპეციული პროფილით, ფილების მოდულარული სიგანე - 1000 მმ
პანელის ზედა მეტალი - 0.5 მმ სისქის ღონასწარშელებილი, ბალვანიზირებული ფოლადის ფურცელი, RAL - 7035
პანელის ქვედა მეტალი - 0.5 მმ სისქის ღონასწარშელებილი, ბალვანიზირებული ფოლადის ფურცელი, RAL - 9002
შუაბული - 100 მმ სისქის მსარი მინერალური ძვა ბაგბას, ძვაბაგ სიმკვრივე - (EN 1602) 40 (±2) 110kg/m3, თვითნაშძრობი დაგცავი ფენით, თერმული ბაგტარობის მინიმალური მოთხოვნა -A (EN 13165) 0,022-0,024 W/mK , ბაბარიტული სტაბილურობის მინიმალური მოთხოვნა (EN 13165) Level DS(TH) 11, ცეცხლბაგმლეობის კლასის მინიმალური მოთხოვნა (EN 13501) - B, S2 , d0, წყლის შთანთქმის მინიმალური მოთხოვნა (EN ISO 354) - % 2 (168 sT), სითბოს წინააღმდეგობა - -200 / +110 °C
სენდვიჩ-პანელების ბაღაბის ტიპი - ჩამკეტით.



			შ.პ.ს. "ბევრილი ჯგუფი"		2017
დირექტორი	გ. ფანცხავა		ავტოსერვისი.		
შეასრულა	დ. რეხვიაშვილი				
			ფოტომონტაჟი	სტადია	ფურც. ფურც-ბი
				პ.	



D-2 - ლითონკალატმასის კარი, თეთრი, 0.950X2.150 მმ RAL 9016

W-03 - ლითონის შანჯარა, გასაღები, თეთრი, 1.000X0.600 RAL 9016

W-04 - ლითონის შანჯარა, გასაღები, თეთრი, 1.200X1.500 RAL 9016

მინის სისქე 10მმ, ლამქისი, ორმაგი ნაწრთობი მინით.

სამუშაოები განხორციელდეს მწარმოებლის მიერ ტიხრის სისტემისთვის შემოთავაზებული გასაღების სავითარო კომპლექტაციისა და მის მიერ დადგენილი სამონტაჟო წესების და რეკომენდაციების დაცვით, ასევე პროექტში არსებული მოთხოვნების შესაბამისად.

S1 - ლითონის ანაკრები კიბე

FF3 - ბეტონის იატაკი

F03 - ბეტონის ბლოკის არასებული კედელი, შეილესება ცემენტის ხსნარით

D-4 - ლითონის კარი, რუხი, 3.700X3.600 მმ RAL7004

D-6 - ლითონის კარი, რუხი, 1.000X2.700 მმ RAL7004

R02 - სახურავის მრავალშრიანი შუშულის ხელახალი მოწყობა წარმოების კუნ. 1510.1- ის მიხედვით. არს. სახურავზე დამათბუნებელი, მომასწორებელი და შუშულის ფენა არ არის. ანაწყობები ცხ. 1505.1 ა - ს მიხედვით კლასი, პროექტში გათვალისწინებულია კიდრეთეზოლის (" ლინეკრეთი") ერთი ფენის მოწყობა.1

			შ.პ.ს. "ბევრილი ჯგუფი"		2017
დირექტორი	გ. ფანცხავა				
			ავტოსერვისი.		
შეასრულა	დ. რეხვიაშვილი				
			ფოტომონტაჟი	სტადია	ფურც. ფურც-ბი
				პ.	