მოგესალმებით

თქვენს მიერ დაფიქსირებულ ხარვეზის შესახებ მოგახსენებთ,რომ ჩვენს მიერ შესათანხმებლად შემოტანილი საწყობის რეკონსტრუქციის პროექტი,რომელიც მე-4 კლასის შენობას მიეკუთვნება,#41 დადგენილების თანახმად(თავი 16-წყალსადენი სისტემების ფიქსირებული მოწყობილობების და ქვეთავი 1109,2-15 მისაწვდომი მოწყობილობების შესახებ,) მოთხოვნილია როგორც მოწყობილობების (მათ შორის საერთო სარგებლობის და ენარშეზღუდულ პირთა ტუალეტის,დასალევი წყლის შადრევნის და სამომსახურეო ნიჟარის) ასევე მოწყობილობამდე სავალი მანძილის დაფიქსირება ,რის გამოც აუცილებელი ხდება ეზოში განთავსებული პირველი კლასის ნაგებობის (ტუალეტის),ასევე წყლის დასალევი შადრევნის და სახანძრო მოწყობილობის დაფიქსირება,როგორც გენგეგმაზე,ასევე სართულის გეგმაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში,თუ გეგმაზე არ ვაჩვენებთ ზემოხსენებული I კლასის ნაგებობას და მასში მოწყობილ ხელსაწყოებს,დავარღვევთ #41 დადგენილების მოთხოვნებს.

გთხოვთ მხედველობაში მიიღოთ ჩვენი განმარტება და მოგვცეთ საწყობის რეკონსტრუქციის პროექტზე თანხმობა.

პატივისცემით

ირაკლი ქამუშაძე