შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2** (შემოზღუდული ავტოსადგომი გარაჟი, -8.71 ნიშნულზე)
სავაჭრო ჯგუფი **სვ** (საცალო და საბითუმო მაღაზიები, - 4.95 და +0.00 ნიშნულებზე)
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი **სც-2** (მრავალბინიანი საცხოვრებელი, +4.95, +8.25, +11.55, +14.85, +18.15, +21.45, +24,75, +28.05, +31.35, +34.65, +37.95, +41.25, +44,55 ნიშნულებზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-A**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**შეუზღუდავი**	1
სავაჭრი ჯგუფი **სვ**	**შეუზღუდავი**	2
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი **სც-2**	**შეუზღუდავი**	13
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**შეუზღუდავი**	**51.6** **მიწის დონე - 480.80 ნიშნულზე**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	**შეუზღუდავი**	**15**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	შეუზღუდავი	**1802.1 კვ.მ.**
სავაჭრი ჯგუფი **სვ**	შეუზღუდავი	**1949.0 კვ.მ.**
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი **სც-2**	შეუზღუდავი	**6195.8 კვ.მ.**
იატაკის საერთო ფართობი =	**11365.5 კვ.მ.**	
იატაკების რაოდენობა =	**16**	
შენობის საერთო ფართობი =	**13808.4 კვ.მ.**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი**(საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“1-13“	9.1-16.6	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	16.9 %	-
“A-J”	13.4-20.9	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	11.6 %	-
“13-1”	18.8	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	18.6 %	-
“J-A”	27.4	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	8.2 %	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**	**ჰაერის განიავების სისტემები**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	კი	არა	კი	კი	-	კი	არა	-
სავაჭრი ჯგუფი **სვ**	კი	არა	კი	კი	-	კი	არა	-
საცხოვრებელი ჯგუფის ქვეჯგუფი **სც-2**	კი	არა	კი	კი	-	არა	არა	-
დერეფანი	კი	არა	კი	არა	-	არა	არა	**კი** (მექანიკური)
კიბის უჯრედი	-	-	-	კი	**კი** (ჰაერის დაწნევის და მექანიკური განიავების სისტემები)			**კი** (მექანიკური)
ლიფტი	-	-	-	-	**კი** (ლიფტის ტამბურში მექანიკური განიავების სისტემები)			**კი** (მექანიკური)
სახანძრო-სამაშველოსამსახურისმიერგამოსაყენებელიმისაერთებლები				**კი**				
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია შემოზღუდულ ავტოსადგომ გარაჯში - 8.71 ნიშნულზე)				**კი**				

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა სართული	სწ-2 (დ.დ -96)	2	2 გასასვლელი გზა-კარი - 1 გასასვლელი გზა-კიბე	1.2	1,21	-	-	0.82	0.9
პირველი სართული	სვ(კომერციული ფართი 002) დ.დ - 368	2	6 (გასასვლელის გზა კარი)	-	-	1.4	მინ 1.6 მ. გასასვლელი	0.82 (თითო გზა-კარი)	1.8 (თითო გზა-კარი)
მეორე სართული	სვ(კომერციული ფართი 001) დ.დ - 329	2	2 გასასვლელის გზა კარი 2გასასვლელი გზა-კიბე	1.2	1.21	1.25	მინ 1.6 მ. გასასვლელი	0.82 (თითო გზა-კარი)	1.8 (თითო გზა-კარი)
მე-3, მე-4, მე-5, მე6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14, მე-15	სც-2(საცხოვრებელი ფართები) დ.დ - ერთი სართულის დაკ. დატ.	2	2 გასასვლელი გზა-კიბე	1.2	1.21 (თითო გზა-კიბე)	1.2	მინ 1.5 მ.	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.9(თითო გზა-კარი)

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით		
სართულები	დაკავებულობა	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)

	და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა სართული	სწ-2 (დ.დ -96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
პირველი სართული	სვ(კომერციული ფართი 002) დ.დ - 368	1	2	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-
მეორე სართული	სვ(კომერციული ფართი 001) დ.დ - 329	1	2	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული
მე-3, მე-4, მე-5, მე6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14, მე-15	6 ბინა თითო სართულზე	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)