ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

# ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **17-01172762659**

თარიღი: **03.10.2017**

**ადრესატი:**
როინ გიგაძე
პირადი ნომერი: 53001010157
მისამართი: თბილისი კასპის ქ. კორ. 3"ბ" ბ. 13"ბ"

ბატონო როინ,

სამსახურში შემოსული თქვენი N19/0117192595-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, სოფელი დიღმის ტერიტორიაზე (საკ. კოდი N01.72.14.040.306) 2017 წლის 4 აპრილის N3189221 (AR1478854) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო, ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს $25^1$-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლის მიზნით სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

გაზრდილია სარდაფის სართულის სიმაღლე 0.4მ-ით. დამატებულია მონოლითური კედლები.
სადარბაზოში შეცვლილია კიბის საფეხურების რაოდენობა.
±0.00 ნიშნულზე კიბის უჯრედში შევსებულია ღიობები.
+20.55 ნიშნულზე მოწყობილია ლითონის კიბე.
+20.55 ნიშნულის ზევით შემცირებულია კოლონების გაბარიტი.
+27.15 ნიშნულის ზევით გაუქმებულია ლიფტის სამანქანო და დამატებით მოწყობილია ორი ტიპიური სართული.
,,1-4" ფასადზე +4.05 ნიშნულზე შეცვლილია ვიტრაჟების გაბარიტი 0.1მ-ით. +7.35 ნიშნულზე აივნის ფილის გაბარიტი არ შეესაბამება საპროექტოს.
,,4-1" ფასადზე +4.05 ნიშნულზე ,,3-2" მონაკვეთში აივნებს შორის მოწყობილია ფილა.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს $25^1$-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება".

პატივისცემით,

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური
- სამსახურის უფროსის მოადგილის
მოვალეობის შემსრულებელი

ვლადიმერ ყუშიტაშვილი

1

დასაკორექტირებელი ნაწილი

შეთანხმებული ნაწილი

დასაკორექტირებელი ღიობები

15/10/2017 13:33:16


2
Be healthy!
15/10/2017
13:33:38


3
15/10/2017 14:12:34

4

დასაკორექტირებელი ნაწილი

შეთანხმებული ნაწილი



# ფოტოფიქსაციის სქემა

m 1:500

