კონსტრუქციული დასკვნა ასპინძის ქ #13-ში მდებარე საპროექტო შენობის გავლენის შესახებ მომიჯნავე ნაგებობებზე

ქ. თბილისში ასპინძის ქ #13-ში საპროექტო შენობა გეგმაში რთული მოხაზულობისაა, მაქსიმალური გაბარიტული ზომებით 36x19-ზე (მ.) შენობა დაფუძნებულია თიხნარზე მთლიანტანიანი საძირკვლის ფილით. საპროექტო შენობას მარჯვენა მხრიდან ემიჯნება 2 სართულიანი შენობა (საკ. კოდით. 01.17.01.117.007) და მარცხნიდან ეზო ((საკ. კოდით. 01.17.01.117.18).

გამომდინარე იქიდან რომ საპროექტო შენობა არსებული შენობებიდან მოშორებულია 7,5 მეტრით მისი გავლენა მომიჯნავე არსებულ შენობებზე პრაკტიკულად გამორიცხულია. არსებული შენობების უსაფრთხოება დაცულია;

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: ა.კორტავა

10-09-2017