თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელის საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული (0,00 ნიშნული)	სწ-2	2	2 (გასასვლელი გზა კარი)					1.64	3.70

6. მისაწვდომობისშეფასება

მე-11-ე თავის მოთხოვნების შესაბამისად გეგმაზე მითითებულია მისაწვდომობის სვლაგეზი და განსაზღვრულია მისაწვდომი შესასვლელი, რომელიც უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის (შშმ) მისაწვდომობას ტუალეტთან.

7. გარეკედლებისადმიმოთხოვნებისშეფასება

საპროექტო შენობის გარე კედლების ყველა კომპონენტი, კერძოდ, გარე კედლის ღიობების მაქსიმალური ფართობი, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი და ღიობების დაცვის ხარისხი, განსაზღვრულია 705 ქვეთავის მიხედვით და შეესაბამება 705.8 ცხრილს. მოცემილი დოკუმენტაციის მიხედვით პროექტში იქ, სადაც მაქსიმალური მანძილი 9 მეტრზე მეტია, არ საჭიროებს გარე კედლების ცეცხლმედეგობის უზრუნველყოფას 602 ცხრილის მიხედვით. ხოლო შენობის დანარჩენი გარე კედლები (რომლებიც საკადასტრო საზღვარზე მდებარეობს), უზრუნველყოფილია ცეცხლმედეგობის 1 საათიანი ხარისხით.

გარე კედლის ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილი 705.8-ის მიხედვით		
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმ	კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)

თბილისი წერეთლის N72 593 444 141 @: aecentergeo@gmail.com