მომიჯნავე შენობის მდგრადობის დასკვნა

შპს " მ ჯ "- ის საპროექტო ოფისის შენობა წარმოადგენს, მის კუთვნილ არსებულ შენობაზე მიშენებას, ზომით გეგმაში 13,0 * 19,4 მ, სიმაღლე - 6,6 მ.

მიშენება (ოფისი) სამმალიანი, ორსართულიანი, შერეული ტიპის ქვის რკინაბეტონის კარკასული შენობაა, მზიდი კედლებით და მონ. რკინაბეტონის სვეტი -ჩანართებით.

მომიჯნავე შენობა ერთსართულიანი, ორმალიანი ზომებით გეგმაში 13 * 29,4 მ ქვის შენობაა. შენობის სიმაღლე - 3,6 მ. კედლები აგებულია პემზაბეტონის მსხვილი ბლოკებით (სისქე - 400 მმ), დახურვა შესრულებულია ღრუტანიანი ანაკრები ფილებით - „ სიმკარებით'', საძირკველი რკბ - ის, ლენტურია.

მომიჯნავე შენობა, მიშენების მხარეს დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. საპროექტო მიშენების მუშა დოკუმენტაციის დამუშავებისას უნდა გათვალისწინდეს შემდეგი ღონისძიებები :

- შენობის დაფუძნება (არს. საძ-ის დონეზე) იწარმოოს დამოუკიდებელ ლენტურ საძირკველზე, აღნიშნულის მიზმა დაზუსტდეს საძ-ის ორმოების ამოღების შემდეგ.

- გათვალისწინდეს არსებულ და საპროექტო შენობებს შორის ანტისეისმიური ნაკერი.

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ, მომიჯნავე შენობის მდგრადობა იქნება უზრუნველყოფილი.

შპს „ მუხა-გ '' დირექტორი : გ. გოგოლაძე