ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **17-01173333086**

თარიღი: **29.11.2017**

ადრესატი:
ირაკლი წივწივაძე
პირადი ნომერი: 55001008088
მისამართი: ქ.თბილისი, აკაკი ბაქრაძის ქ.N16, ბ-23

ბატონო ირაკლი,

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი N19/01173042546-17 და N19/01173183091-17 განცხადებების პასუხად გეგზავნებათ ბრძანება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

დანართი: ბრძანების 1 (ერთი) ეგზემპლარი

პატივისცემით,

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური -
სამსახურის უფროსის მოადგილე

გიორგი გეჯაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ ჯ-19/01173042546-17

"29." 11. 2017 წ.

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქ. თბილისში, სექტორი – ნაძალადევი, ჩარგლის ქუჩა, №73-ში (საკ. კოდი №01.12.06.001.047) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (სასწავლო აუდიტორიის კორპუსი - IV კლასი) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – №3448568 03.08.2017წ.

სამსახურის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, სექტორი – ნაძალადევი, ჩარგლის ქუჩა, №73-ში (საკ. კოდი №01.12.06.001.047) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

ლესვის ნაცვლად ფასადებზე შეფრქვეულია წებო-ცემენტის ხსნარი. ნაწილობრივ შეცვლილია ფასადის ფერი. ნაწილობრივ შეცვლილია ღიობების ნახატი.
+33.00 ნიშნულზე „4-5" მონაკვეთში დამატებულია ჩილერი და მეტალო-პლასმასის კარადა. კედელი მოპირკეთებულია საიზოლაციო მასალით.
„1-9" ფასადზე დამატებით მოწყობილია გამწოვები. კონდიციონერების ნაწილს მონაცვლებული აქვს ადგილი. „2-2" ღერძზე შეცვლილია კედლის ფორმა.
„9-1" ფასადზე „9-7" მონაკვეთში დამატებულია ჩილერი და გამწოვები. +29.40 ნიშნულზე გაუქმებულია ღიობი. „2-1" მონაკვეთში კონდიციონერს მონაცვლბული აქვს ადგილი. გაზრდილია ჭიშკრის გაბარიტი.

ზ.ა.კ. VI-ე თავის, 83-ე, მუხლის ა.ს.პ. მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 24.03.09წ. №57-ე დადგენილების 95-ე მუხლის, 97-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის, 99-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 11.08.2005წ. №140-ე დადგენილების, ქ. თბილისის საკრებულოს №20-94 30.12.2014წ. გადაწყვეტილების, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ" ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. შპს "კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს", ქ. თბილისში, სექტორი – ნაძალადევი, ჩარგლის ქუჩა, №73-ში (საკ. კოდი №01.12.06.001.047) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (სასწავლო აუდიტორიის კორპუსი – IV კლასი) ექსპლუატაციაში მიღებაზე ეთქვას უარი.
2. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: №19/01173042546-17 31.10.2017წ. და
№19/01173183091-17 14.11.2017წ. განცხადებები.

სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი გეჯაძე