


საპროექტო პანდუსს აქვს 8 გრადუსიანი დახრა. ანუ 14.4%იანი დახრაა
კანონის მიხედვით დასაშვებია 15 პროცენტამდე ასე რომ საპროექტო პანდუსი
აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს

10. ნებისმიერი დახურული მისასვლელი ნაწილის ან პანდუსის მაქსიმალური ქანობი არ უნდა აღემატებოდეს 18%-ს, ხოლო ღია მისასვლელი ნაწილის ან პანდუსის შემთხვევაში 15%-ს, გარდა დონეებს შორის დამაკავშირებელი მრუდწირული მოხაზულობის პანდუსისა, რომლის მაქსიმალური ქანობი არ უნდა აღემატებოდეს 16%-ს.