№ 203/03 D 12 01 16

შპს "ვაზისუბანი 2015"-ს,
შანდორ პეტეფის ქუჩა, კორპუსი N20-ის მიმდებარედ,
01-17-10-001/091

ხელოვანთა ქუჩა N2,
01-17-10-001/069

ვაზისუბნის პირველი კვარტალი, მე-4 მ/რ,
01-17-10-001/084

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" განიხილა თქვენი განცხადება, დარეგისტრირებული №22788/04 დათარიღებული 29.12.15 წ, სადაც ითხოვთ ისანი-სამგორის რაიონში, ზემოაღნიშნულ ნაკვეთებზე წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების მდებარეობის შესახებ ინფორმაციას.

კომპანიი შესაბამისი დეპარტამენტების დასკვნების საფუძველზე გაცნობებთ, რომ:

- ნაკვეთებზე (ს.კ 01.17.10.001.091, 01.17.10.001.069, 01.17.10.001.084) გაედინება 2 (ორი) ცალი დ=600 მმ-იანი წყალსადენის ქსელი, რომლის მიმართ დაცული უნდა იყოს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებული სანიტარული ზონის მოთხოვნები. სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНИП 11-89-84) შესაბამისად ნებისმიერი შენობა-ნაგებობის წითელი ხაზები წყალსადენის ქსელიდან დაშორებული უნდა იყოს 5 მეტრით ორივე მხრიდან. სანიტარული ზოლი ითვლება გაზრდილი რისკის ზონად, სადაც კატეგორიულად იკრძალება ნებისმიერი სახის მშენებლობა და მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება. წყალსადენის ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სანიტარულ ზონაში ან მის სიახლოვეს განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს შესაძლოა მიადგეს ზიანი და უარეს შემთხვევაში მოსალოდნელია გამოიწვიოს უბედური შემთხვევაც, რაზეც კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას.
- ნაკვეთებზე (ს.კ 01.17.10.001.091, 01.17.10.001.069, 01.17.10.001.084) გაედინება კომპანიის ბალანსზე რიცხული 500 მმ დიამეტრის საკანალიზაციო კოლექტორი, რომლის გადატანისათვის დაინტერესებულმა მხარემ უნდა მიმართოს კომპანიას პროექტირებაზე. ხელშეკრულების გაფორმების და სათანადო ფინანსური უზრუნველყოფის შემთხვევაში დამუშავდება პროექტი და ჩატარდება მისით გათვალისწინებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

პატივისცემით,

ირაკლი ბაბუხადია

კომერციული დირექტორი

№ 0616-26485 D 31 05 2016

შპს „არქი“-ს დირექტორს
ბატონ ივლიანე წულაიას,
ყიფშიძის ქუჩა N15

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ განიხილა თქვენი განცხადება, დათარიღებული 24.05.2016 წ, დარეგისტრირებული N IN16-25775, 24.05.2015 წ.

კომპანიის 12.01.2016 წლის N203/09 წერილზე დამატებით გაცნობებთ, რომ ისანი-სამგორის რაიონში, ხელოვანთა ქუჩა N2/ შანდორ პეტეფის ქუჩა N20 კორპუსის მიმდებარედ განთავსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ 01.17.10.001/102) გარდა წერილში აღნიშნული კომუნიკაციებისა სხვა ქსელებზე ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. სხვა წყალსადენ და/ან წყალარინების ქსელების არსებობის შემთხვევაში კომპანია შესაძლებლად მიიჩნევს მათ გადატანასაც სათანადო პროექტის დამუშავებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის შემთხვევაში.

დანართი: GWP-ის წერილი N203/09, 12.01.2016 წ - 1 (ერთი) ფურცელი (ასლი)

პატივისცემით,

ირაკლი ბაბუხადია

კომერციული დირექტორი

12.01.16

203/09

შპს "ვაზისუბანი 2015"-ს,
შანდორ პეტეფის ქუჩა, კორპუსი N20-ის მიმდებარედ,
01-17-10-001/091

ხელოვანთა ქუჩა N2,
01-17-10-001/069

ვაზისუბნის პირველი კვარტალი, მე-4 მ/რ,
01-17-10-001/084

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" განიხილა თქვენი განცხადება, დარეგისტრირებული №22788/04 დათარიღებული 29.12.15 წ, სადაც ითხოვთ ისანი-სამგორის რაიონში, ზემოაღნიშნულ ნაკვეთებზე წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების მდებარეობის შესახებ ინფორმაციას.

კომპანიი შესაბამისი დეპარტამენტების დასკვნების საფუძველზე გაცნობებთ, რომ:

- ნაკვეთებზე (ს.კ 01.17.10.001.091, 01.17.10.001.069, 01.17.10.001.084) გაედინება 2 (ორი) ცალი დ=600 მმ-იანი წყალსადენის ქსელი, რომლის მიმართ დაცული უნდა იყოს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებული სანიტარული ზონის მოთხოვნები. სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНИП 11-89-84) შესაბამისად ნებისმიერი შენობა-ნაგებობის წითელი ხაზები წყალსადენის ქსელიდან დაშორებული უნდა იყოს 5 მეტრით ორივე მხრიდან. სანიტარული ზოლი ითვლება გაზრდილი რისკის ზონად, სადაც კატეგორიულად იკრძალება ნებისმიერი სახის მშენებლობა და მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება. წყალსადენის ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სანიტარულ ზონაში ან მის სიახლოვეს განთავსებულ შენობა-ნაგებობებს შესაძლოა მიადგეს ზიანი და უარეს შემთხვევაში მოსალოდნელია გამოიწვიოს უბედური შემთხვევაც, რაზეც კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას.
- ნაკვეთებზე (ს.კ 01.17.10.001.091, 01.17.10.001.069, 01.17.10.001.084) გაედინება კომპანიის ბალანსზე რიცხული 500 მმ დიამეტრის საკანალიზაციო კოლექტორი, რომლის გადატანისათვის დაინტერესებულმა მხარემ უნდა მიმართოს კომპანიას პროექტირებაზე. ხელშეკრულების გაფორმების და სათანადო ფინანსური უზრუნველყოფის შემთხვევაში დამუშავდება პროექტი და ჩატარდება მისით გათვალისწინებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

პატივისცემით,

ირაკლი ბაბუხადია

კომერციული დირექტორი

№7 ... 1027081