თბილისის არქიტექტურა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება № 3078971

გაცემის თარიღი: 06/02/2017 გაცნობის თარიღი: 06/02/2017

განცხადების ნომერი: AR1474923

შემოსვლის თარიღი: 31/01/2017

შედეგი: **განუხილველი**

მიწის ნაკვეთ(ებ)ი / ობიექტ(ებ)ი:

- საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.309
- მისამართი: ქალაქი თბილისი , დელისი III ქუჩის მიმდებარედ / ქალაქი თბილისი , ქუჩა დელისი-3 , მიმდებარედ (ნაკვეთი 01/196)
- ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
- ფართობი: 994.0 კვ.მ
- მესაკუთრე(ები): შპს ინტერსტანდარტ ჯორჯია (417878425)

ნომენკლატურა :

- **განხორციელებული მშენებლობის დადასტურება**
- **IV კლასის ობიექტი**

დამკვეთი - განმცხადებელი:

- თენგიზ გოგინაშვილი პ/ნ 59001012048
- მისამართი: ჩირგაძის 3

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 2046546
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 8.03.2015

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, "ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის #4-13 გადაწყვეტილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენ მიერ ელექტრონულად ატვირთული განცხადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, რაზედაც გაცნობებთ შემდეგს:

საჭიროა მოეწყოს შშმ პირთა პანდუსი ნორმების შესაბამისად,ასევე წარმოდგენილ ზედამხედველობის აქტში ფიქსირდება რომ კაპიტალური კედელი ცდება წითელ ხაზებს, ხოლო თქვენს მიერ განმარტებულია რომ აღნიშნული კედელი წარმოადგენს ღობეს, საჭიროა შევიდეს ცვლილება ზედამხედველობის მიერ გაცემულ აქტში და აისახოს ყოველივე ზემოაღნიშნული, და ასევე წარმოდგენილი იყოს განახლებული ფოტოსურათები.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, სამსახურის ტექნიკური პრობლემების ცხელ ხაზზე - 2378346, ან ისარგებლეთ არქიტექტურის სამსახურის ონლაინ კონსულტაციის სერვისით, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე #4.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.