ქ. თბილისში, დასახლება ვაშლიჯვარი, ზონა II, ნაკვ. 01.10.18.006.072 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის საექსპერტო დასკვნა

შპს „არქსტუდია ნიაპი“-ს (ს/კ-404883006) და შპს „Primo Line“-ს (ს/კ-404883845) შორის 2015 წლის 30 ივლისს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ჩავატარეთ აღნიშნულ მისამართზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა, შენობის მდგრადობის და შემდგომი უსაფრთხო ექსპლოატაციის თვალსაზრისით.

პროექტი დამუშავებულია შპს „Primo Line“-ს მიერ, პროექტის მთ. კონსტრუქტორი: თ. მშველიძე, კონსტრუქტორი: ნ. მსხილაძე.

შენობა 8-9 სართულიანი. რუსული „Г“ ფორმის.

სართულის სიმაღლე H=3,2მ.

სეისმური დარაიონების მიხედვით, ტერიტორია მიეკუთვნება 8 ბალიან სეისმურ ზონას.

საძირკველი წერტილოვანია, შეკრული მონოლითური რკინაბეტონის რანდკოჭებით. საძირკვლის ფუძედ მიღებულია ქვიშაქვების არგელიტების თხელი შუაშრეებით, საანგარიშო წინაღობით R_c=163,0 კგ.ძ/სმ^2-ს.

პროექტის მიხედვით, შენობის მზიდი კონსტრუქციები გადაწყვეტილია რკინაბეტონის კარკასულ ვარიანტში.

სვეტები – რკინაბეტონის მონოლითური 40x80სმ, 40x60სმ, 40x50სმ, 40x40სმ;

რიგელები – რკინაბეტონის მონოლითური 40x40სმ;

გადახურვის ფილა რკინაბეტონის მონოლითური, +0.10 ნიშნულზე h=20სმ, +3.20 ნიშნულზე h=18სმ.

კიბე – რკინაბეტონის მონოლითური.

შენობას გააჩნია დიაფრაგმები b=30სმ.

სახურავი – ბრტყელი, რკინაბეტონის მონოლითური, ოდნავ დახრილი ხის ნივნივებზე.

კედლების შევსება წვრილი შემავსებლებით, b=30სმ.

წარმოდგენილი პროექტის მიმართ ექსპერტს გააჩნია შემდეგი შენიშვნები:

1. სასურველია ფილების ზედა და ქვედა არმირება გამოიხაზოს ცალ-ცალკე, რათა ნათლად ჩანდეს არმატურის გადადების შეწყვეტის ადგილები;
2. სასურველია წვრილი შემავსებლების, მზიდ კონსტრუქციებთან დაკავშირების კვანძი დატანილ იქნას ნახაზზე, არმატურის დაკავშირების და ბიჯის ჩვენებით;
3. ფურც. კ-31-ზე, ლიფტის სამანქანოში ნაჩვენები უნდა იყოს მონოლითური არმირებული ფილის დეტალი (h), რაზეც ეყრდნობა დანადგარი (ძრავა), თავის სპეციფიკაციით.
4. არ არის მითითებული, თოვლის საფარის დატვირთვა და ქარის წნევის ნორმატივები;
5. ფურც. კ-4-ზე, საძირკვლების ძირში მითითებულ მჭლე ბეტონის მარკა არ არის;
6. ფურც. კ-33-ზე, სახურავის მოწყობის გეგმაზე არ ცანს ხის მოწყობის კვანძები, კერძოდ: მაუერლატი მზიდ კედლებთან და ნივნივები მაუერლატთან.

დასკვნა: ძირითადად პროექტი დამუშავებულია კვალიფიციურად საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. მიუხედავად მცირე შენიშვნებისა, ობიექტის მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური გადაწყვეტები სრულად აკმაყოფილებს მდგრადობის საიმედოობის მოთხოვნებს და წარმოდგენილ პროექტს ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია დასამტკიცებლად

ექსპერტი: ინჟინერ-კონსტრუქტორი,
დოქტორი: /ჯ. ვაშაკიძე/

შპს „არქსტუდია ნიაპი“-ს დირექტორი: /ვ. ძაგანია/

CV

გვარი	ვაშაკიძე
სახელი	ჯუმბერი
მამის სახელი	აბესალომის-ძე
დაბადების თარიღი	31 აგვისტო, 1963 წ.
ეროვნება	ქართველი
ოჯახური მდგომარეობა	დაოჯახებული
მისამართი	საქართველო, თბილისი, კრწანისის ქუჩა №53;
ტელეფონი	სახ. +99532 72 06 34, მობ: +99593 28 34 58;
mail	vashakidze.jumber@gmail.com

ენები	საუბარი	კითხვა	წერა
მშობლიური ენა - ქართული	სრულყოფილად	სრულყოფილად	სრულყოფილად
რუსული	სრულყოფილად	დამაკმაყოფილებელი	დამაკმაყოფილებელი
გერმანული	დამაკმაყოფილებელი	დამაკმაყოფილებელი	დამაკმაყოფილებელი

განათლება

1981-86 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
სპეციალობით: „ხიდები და სატრანსპორტო გვირაბები“

დიპლომი ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია (ხიდები და სატრანსპორტო გვირაბები)
წარჩინებით,

სამუშაო გამოცდილება:

1986 „თბილ. ზნიევი“
ინჟინერი

1987 „თბილგვირაბმშენი“
კონსტრუქტორი

1988 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი „ხიდებისა და გვირაბების“კათედრა
კონსტრუქტორი, ლაბორანტი, ლაბორატორიის გამგე

2007 შ.პ.ს. „უჩქენ ჯორჯია“
სასტუმრო „ივერია”-ს მშენებლობის მთავარი ინჟინერი. დღემდე

1987-88 თბილგვირაბმშენი“
საბურთალოს ხაზზე მეტროპოლიტენის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

2002 ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, “ხიდებისა და გვირაბების კათედრა
ქ. თბილისში რკინიგზის სადგურის პანდუსის გამოცდა-გაანგარიშება მეცნიერ-თანამშრომელი

2006 შ.პ.ს. ლიბო +
ქ. თბილისში კრწანისი პალასის საავტომობილო პანდუსის პროექტის ავტორი

2006 შ.პ.ს. „ კიდ-არქიტექტურა"
„ვილა ბაკურიანი" და ბაკურიანში სასტუმროს რეკონსტრუქცია
კონსტრუქტორი

2006 საპროექტო-სამშენებლო კომპანია "იმპულსი"
პროფ. თოდუას სახელობის სამედიცინო-რადიოლოგიის ინსტიტუტის დაპროექტება, პროექტის ავტორი
პროექტის ავტორი, მთავარი კონსტრუქტორი

2007 შ.პ.ს. „აქსისი" დეველოპმენტი
რიყის გვირაბის პროექტის ავტორი

2008 შ.პ.ს. „უჩქენ ჯორჯია"
სასტუმრო „ივერია"-ს ცალკეული კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება. კერძოდ: სახანძრო კიბეები რიგელების გაძლიერება, მე-11 სართულზე ლითონის გადახურვის კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება, საძირკვლის 800 მმ-იანი ხიმინჯის გაანგარიშება და დაპროექტება, 0,00 ნიშნულზე 3 მეტრიანი რკინაბეტონის ფილის კონსოლის გაანგარიშება-დაპროექტება, საყრდენი კედლების გაანგარიშება-დაპროექტება, პანორამული ლიფტის ფასადის ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება, რადიოსონის წარწერის დამაგრებისათვის ლითონის კონტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება, შეკიდული ჭერების კონსტრუქციების გაანგარიშება-დაპროექტება.

2008 წლის 16 დეკემბერი სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე დაიცვა დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თემაზე: „არაწრიული მოხაზულობის სამაგრის გაანგარიშება სატრანსპორტო გვირაბების აგების ტექნოლოგიის გათვალისწინებით".

2007 წლიდან შპს „ინჟსერვისი-07" - ინჟინერ-კონსტრუქტორი (შეთავსებით).

2007-2009 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს მრავალფუნქციური და საცხოვრებელი სახლების პროექტების კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზაში.
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ჩხეიძის ქ. №10-ში
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ჯიქიას ქ. №9-ში
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ყიფშიძის ქ. №9-ის მიმდებარედ
მრავალბინიანი საცხ. სახლი ცხვედაძის ქ. №58-ში
მრავალბინიანი საცხ. სახლი დელისის №3 საბაგირო გზის მიმდებარედ
სოფელ გონიოში მრავალფუნქციური საცხ. სახლი, ნაკვეთი №293
ქ. თბილისში თარხნიშვილის ჩიხი №7-9 მრავალბინიანი საცხ. სახლი
ქ. ბათუმში პუშკინის ქ. №35-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

2011 წლიდან შპს „არქსტუდია ნიაპი"-ს - ინჟინერ-კონსტრუქტორი (შეთავსებით).

გამოქვეყნებული შრომები 8 სამეცნიერო ნაშრომი
კონფერენციებისა და პრაქტიკული სემინარების მონაწილე

ინჟინერ-კონსტრუქტორი: /ჯ. ვაშაკიძე/

შპს „არქსტუდია ნიაპი"-ს
დირექტორი: /ვ. ძაგანია/

მისამართი

თბილისი კოპანისის ქ153

მონმობის გამცემი ორგანოს დასახელება
თბილისის წყალმომარაგება კოპანისის I-გან

გაცემის თარიღი
20 10 2004

მოქმედების ვადა
20 10 2014

ბ.ა. თანამდებობის პირის ხელმოწერა



მოქალაქის პირადობის მოწმობა

ბარათის № 01015020228

გვარი ჯაბერ

გვარი ვაშაკიძე

დაბადების თარიღი 31 07 1963

დაბადების ადგილი თბილისი

ეროვნება ------

№ 0586860

პირადი ხელმოწერა

დიპლომი

ᲬᲐᲠᲩᲘᲜᲔᲑᲘᲗ

ИВ № 258114

ეს დიპლომი მიეცა ვაშაძეს
ალექსანდრეშვილ ძე ჯამბულატს
მასზე, რომ იგი 1981 წელს შევიდა
საქართველოს პოლიტექნიკურ
ინსტიტუტში ვ.ი.ლენინის
და 1986 წელს დაამთავრა
ამავე ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით ხიდები და
გვირაბები

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1986 წ.
„ “ დადებული დადწყვეტილებით
ჰ.ა. ჯამბულატს მინიჭებული ქვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა. რექტორი

ქალაქი თბილისი „ 31 “ XII

სარეგისტრაციო № 4879

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ИВ № 258114

Настоящий диплом выдан Вашакидзе
Джумберу Александровичу
в том, что он в 1981 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1986 году окончил полный курс
названного
института
по специальности мосты и
тоннели

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от декабря 1986 г.
Вашакидзе Д.А.
присвоена квалификация инженера
путей сообщения

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „ 31 “ XII 1986 г.

Регистрационный № 4879

Московская типография Гознака. 1981.