საქართველო, ქ. თბილისი
შ.პ.ს. „მონოლითი“
202242233
თევდორე მღვდლის ქ. №5

GEORGIA, TBILISI
„MONOLITI“ L.T.D.
202242233
5 TEVDORE MGVDELI STR.

№32/18 „17“ თებერვალი 2018 წ.

შ.პ.ს. „მირეი+“; შ.პ.ს. „ტიტა 2008“; შ.პ.ს „ნატალი XXI“-ს ხელმძღვანელებს:

სამგორის ქუჩა №2-ში მდებარე შენობობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნა

შემოწმება ჩაუტარდა ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, სამგორის ქუჩა №2-ში მდებარე შენობას (ს/კ№01.17.11.008.078). არსებული შენობა სავარაუდოდ აგებულია გასული საუკუნის 50-ან წლებში. იგი ორ სართულიანია, გეგმაში Г-სებრი მოხაზულობით. მთავარი ფასადი სიგრძით 37მ. მდებარეობს სამგორის ქუჩის გასწვრივ. შენობა კონსტრუქციულად მზიდ კედლებიანია ნაშენი წითელი აგურის წყობით. შენობის გაბარიტები და იერსახით ძირითადად ისეთივეა, როგორიც იყო საჯარო რეესტრის ტეხბიუროს არქივში დაცულ სართულებრივ გეგმებზეც არის დაფიქსირებული, მხოლოდ საქმიანობის უკეთ წარმართვისათვის ჩაუტარდა მცირე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (მაგალითად სამგორის ქუჩის მხარეს, პირველი სართულის ფარგლებში მაღაზიებში შესასვლელად, ზოგიერთი ფარნჯრის ღიობი გადაკეთდა კარის ღიობად, რისთვისაც ჩაიჭრა რაფისქვეშა წყობა). რაზედაც არსებობს არიტექტურის სამსახურის ნებართვები კერძოდ: AR 1182481 და AR 1568625, საკუთრების გამიჯვნისას, საკადასტრო ერთეულს (ს/კ #01.17.11.008.078)-ეტ შენობას მოსცილდა ზოგიერთი არაკონსტრუქციული დანიშნულების ნაწილი, მაგალითად საბუხრე მილი რომელიც იმყოფებოდა წითელი, სასაზღვრო ხაზის მიღმა.

შემოწმებით დადგინდა, რომ საკვლევი შენობის მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მისი ექსპლოატაცია შესაძლებელია.

შ.პ.ს. ”მონოლითი”-ს დირექტორი. /გ. იაშვილი/

მთავარი ინჟინერი. /მ. საველიძე/