მოგესალმებით,

თქვენს მიერ მოწერილი შენიშვნა კერძოდ: (3. ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). :

კ2 კოეფიციენტი იანგარიშეთ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის N 4-13 გადაწყვეტილების 16-ე მუხლის შესაბამისად.) არ შეესაბამება სინამდვილეს რადგან გაპი გაცემულია 14-39 დადგენილების შესაბამისად განცხადება AR1561344

რაც შეეხება ხარვეზს კერძოდ: (8. III კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების არქიტექტურული ნაწილების შესაბამისობა „ტექნიკური რეგლამენტის - შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტთან -> .საექსპერტო შეფასების pdf ფაილი.::

... მისაწვდომობის შეფასების ნაწილში (6) ლიფტის შეფასებისას გეგმები შეუსაბამეთ საექსპერტო შეფასებას.;

.... დაკავებულობების მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად დაკავებულობებში შესასვლელი კარების წინ დერეფნის სიგანე არაა მისაღები.;)

გაცნობებთ რომ პირველი ხარვეზი არ შეესაბამება ამ პროექტს რადგან ლიფტი საერთოდ არ არის და მეორე ხარვეზი რომელიშიც დერაფნის სიგანე არ არის მისაღები საექსპერტო დასკვნაში გზა-კიბეებს, ყველა სართულზე, აკავშირებს გასასვლელთან მისადგომი

დერეფნები, რომლებიც მოწყობილია 1018 ქვეთავის მოთხოვნათა დაცვით.

დერეფნები უზრუნველყოფილია ბუნებრივი განიავებით;