ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ 3-19/01173373 549-17

„02“ 03 2018 წ. ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქ. თბილისში, სექტორი–საბურთალო, შარტავას ქუჩაზე (საკ. კოდი №01.10.13.015.078) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა — IV კლასი) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება — №3404863 19.07.2017წ.

სამსახურის სპეციალისტების მიერ სექტორი–საბურთალო, შარტავას ქუჩაზე მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

„1-6“ ფასადი: ±0.00 ნიშნულზე „1-2“ და „3-4“ მონაკვეთებში შემცირებულია ვიტრაჟის სიგანე 0.15 მ-ით. „2-3“ მონაკვეთში ±0.00 ნიშნულზე შემცირებულია ვიტრაჟის სიმაღლე 0.3 მ-ით. ფასადზე ნაწილობრივ შეცვლილია ქვით მოპირკეთების გაბარიტები. +49.50 ნიშნულზე, „1-4“ მონაკვეთში აივნის თავზე შემცირებულია გადახურვის სიმაღლე 0.15 მ-ით და გაზრდილია გადახურვის ფილის სისქე. ფასადზე „4-5“ მონაკვეთში შემცირებულია ვიტრაჟებს შორის კედლის სიგრძე 0.2 მ-ით. „2-3“ მონაკვეთში +52.80 ნიშნულის მიმდებარედ გაზრდილია ღიობის სიმაღლე 0.5 მ-ით. „1-2“ მონაკვეთში გაზრდილია აივნების სიგრძე. „5-5/“ მონაკვეთში ავტოსადგომის კარის თავზე არ არის მოწყობილი წარწერა. ±0.00 ნიშნულზე „1-5“ მონაკვეთში შეცვლილია კარის გაბარიტები. +6.40 ნიშნულზე აივნებს შორის შემცირებულია მინამაგნეზიტის ფილებით მოპირკეთების გაბარიტები.

„დ-ა“ ფასადი: ფასადი ნაწილობრივ შესაღებია. „დ-დ“ ღერძთან არ არის მოწყობილი წყალშემკრები მილი. არსებული რელიეფის დონე არ შეესაბამება საპროექტოს. +52.80 ნიშნულზე შეცვლილია კედლის ფორმა, დამატებულია არმატურის ნაშვერები, ფასადი ნაწილობრივ შესალესი და შესაღებია. „1-1“ ღერძის მიმდებარედ „დ-დ“ ღერძის გარეთ დამატებულია ლითონის კარი.

„ა-დ“ ფასადი: ფასადი ნაწილობრივ შესაღებია. „დ-დ“ ღერძთან გაუქმებულია წყალშემკრები მილი. +49.50 და +52.80 ნიშნულებზე „ბ-გ“ მონაკვეთში კაპიტალური და მინის მოაჯირის ნაცვლად მოწყობილია ლითონის მოაჯირები. „ა-დ“ მონაკვეთში +46.20 ნიშნულზე დაწეულია რიგელის და ფილის დონე 0.2 მ-ით. +52.80 ნიშნულზე, „ა-ბ“ მონაკვეთში შეცვლილია კედლის ფორმა. +46.20 ნიშნულზე „4-4“ ღერძზე „ა-ბ“ მონაკვეთში კარს მონაცვლებული აქვთ ადგილი.

„6-1“ ფასადი: ფასადზე დამატებით მოწყობილია წყალშემკრები მილები. ფასადზე ნაწილობრივ შესრულებულია რელიეფური ლესვა. +52.80 ნიშნულზე „4-3“ და „2-1“ მონაკვეთებში არ არის მოწყობილი ლითონის კონსტრუქციაზე მოწყობილი მინამაგნეზიტის ფილები +49.50 და +52.80 ნიშნულებზე „4-4“ ღერძის მიმდებარედ შემცირებულია ვიტრაჟის და მოაჯირის სიგრძე 0.5 მ-ით, რითაც „5-4“ მონაკვეთში გაზრდილია ვიტრაჟებს შორის შუაკედლის სიგრძე, ამავე ნიშნულებზე მონოლითური ფილა ნაწილობრივ შესალესი და შესაღებია და გაზრდილია ფილის სისქე. +52.80 ნიშნულზე „4-3“ მონაკვეთში შემცირებულია აივნის სიგრძე 0.4 მ-ით. „5-4“ მონაკვეთში +49.50 ნიშნულზე ვიტრაჟებში კარს მონაცვლებული აქვს ადგილი და შეცვლილია ვიზუალი. ამავე ნიშნულზე, „5-4“ მონაკვეთში გაზრდილია მონოლითური ფილის სიგრძე 0.3 მ-ით.

-6.60 და -3.30 ნიშნულებზე „4-4“ ღერძზე „ა-ბ“ მონაკვეთში ამოშენებულია ღიობები და გაზრდილია მონოლითური კედლების სიგრძე. -6.60 ნიშნულზე „ა-ბ“ მონაკვეთში ფილაში დამატებულია ღიობი. -6.60 და -3.30 ნიშნულებზე

ქ. თბილისი 0160, ყ. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

გარეთ შემცირებულია სიმაღლე 0.4 მ-ით. ±0.00 ნიშნულზე „1-4“ მონაკვეთში „ა-ა“ ღერძის მიმდებარედ ვიტრაჟები მონაცვლებულია 0.4 მ-ით, რითაც შემცირდა შენობის ფართი 4.5 მ²-ით. „2-3“ მონაკვეთში „ბ-ა“ ღერძებს შორის დამატებით მოწყობილია ფილა 6 მ² ფართის. „5-6“ მონაკვეთში „ა-ბ“ ღერძებს შორის შეცვლილია ლიფტის შახტის კედლების გაბარიტები. +6.60 ნიშნულზე, „დ-დ“ ღერძის გარეთ შემცირებულია კედლის სიმაღლე 1,1 მ-ით, ასევე შეცვლილია კედლის ფორმა და ტერასის გაბარიტები. ტერასა ნაწილობრივ მოსაპირკეთებელია. +52.80 ნიშნულზე გაზრდილია სართულის სიმაღლე 0.5 მ-ით, ასევე „2-4“ მონაკვეთში გაუქმებულია ლიფტის გაჩერებები, ხოლო ლიფტის შახტაში დამატებულია ლითონის კონსტრუქცია და ლითონის საფეხმავლო ხიდები. +46.20 ნიშნულზე „4-6“ მონაკვეთში ტერასებზე შესრულებულია ფილებით მოპირკეთება.

შენობაში დამატებით მოწყობილია მონოლითური კედლები და შეცვლილია ზოგიერთი კოლონის ფორმა და კვეთი. შენობის ფასადებზე დამატებულია გამწოვი მილები, საკვლიტური თეფშები და კონდიციონერები. ფასადებზე აივნებზე მინის მოაჯირების მოწყობა არ შეესაბამება საპროექტოს. შენობაში შეცვლილია საკუნძულაკო შახტების რაოდენობა, გაზრდილია მათი გაბარიტები და დამატებულია ლიფტის ქუდები. ფასადებზე შეცვლილია მოაჯირების სიმაღლე. სახურავზე ნაწილობრივ შეცვლილია გადახურვის კონფიგურაცია. „1-6“ და „6-1“ ფასადებზე წყალშემკრები მილების მოწყობა არ შეესაბამება საპროექტოს. „5-6“ მონაკვეთში „ა-ბ“ ღერძების შორის შეცვლილია ლიფტის კონსტრუქცია და მექანიზმი, ასევე შეცვლილია ლიფტის შახტის გაბარიტები. „ბ-ბ“ ღერძის მიმდებარედ „5-6“ მონაკვეთში -6.60 და -3.30 ნიშნულებზე დამატებით მოწყობილია ასაწევი კარი. შენობაში დამატებულია რიგელები და შეცვლილია კოლონების და სვეტების რაოდენობა. შენობაში „2-4“ მონაკვეთში სართულებზე შემცირებულია ლიფტის შახტის ღიობების გაბარიტები. „1-6“ და „6-1“ ფასადებზე აივნებს შორის მოწყობილი მინამაგნეზიტის ფილები შესალესი და შესაღებია. „6-6“ ღერძთან „დ-დ“ ღერძის გარეთ დამატებულია მცირე ზომის კედელი. შენობაში „2-3“ მონაკვეთში ნაწილობრივ შეცვლილია კიბის საფეხურების რაოდენობა. „1-1“ და „დ-დ“ ღერძების გარეთ გაუქმებულია გამწვანების ზოლი.

„ა-ა“ ღერძის გარეთ „4-6“ მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია დაბალი ბეტონის კედელი, მოაჯირი და პანდუსი, რომელიც ნაწილობრივ სცდება საკადასტრო საზღვრებს. საკადასტრო საზღვრებს გარეთ დამატებით მოწყობილია შლაგბაუმი.

წარმოსადგენია შენობაში „5-6“ მონაკვეთში მოწყობილი ლიფტის გამოცდის აქტი.

ს.ა.კ. VI-ე თავის, 83-ე მუხლის, ა.ს.კ. მე-2 მუხლის, საქართველოს მთავრობის 24.03.09წ. №57-ე დადგენილების 95-ე მუხლის, 97-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის, 99-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, 62-ე მუხლის და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. შპს „ინდეკო“-ს, ქ. თბილისში, სექტორი–საბურთალო, შარტავას ქუჩაზე (საკ. კოდი №01.10.13.015.078) მდებარე მშენებლობადამთავრებული ობიექტის (მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა – IV კლასი) ექსპლუატაციაში მიღებაზე ეთქვას უარი.

2. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი: №19/0117338542-17 04.12.2017წ. განცხადება.
№წ-19/0117338542-17 05.12.2017წ. ბრძანება.

სამსახურის უფროსის მოადგილე

საგადახდო დავალება
Payment Order

1532696628 | GEL | ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი / Date 27/07/2018

გადამხდელი / Sender

შპს 'ინდეკო', 202376133

რეფერენსი / Ref. Num.

2156442977

გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account GE65TB7790936070100001

თანხა / Amount

4,000.00 GEL

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank | ბანკის კოდი / Bank Code

სს თიბისი ბანკი | TBCBGE22

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

ოთხი ათასი ლარი და 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name შპს 'ინდეკო', 202376133

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code 202376133

მიმღები / Receiver

ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თვითმმართველი ქალაქი თბილ

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./ Treasury Code 300773263

ბანკში საგადახდო დავალების მიღების/წარდგენის თარიღი
Document submission/receiving date
27/07/2018

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank / Treasury | ბანკის კოდი / Bank Code

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური | TRESGE22

გადახდის დანიშნულება / Operation Details

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information

დადგენილება 000160 . საკ კოდი 01.10.13.015.078

ხელმოწერა
Signature

დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი TBC BANK
PRINTED VIA INTERNET BANKING

ხელმოწერები
Signatures

ბ.ა.

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.