შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
საქმიანი ჯგუფი **სქ**(მომსახურე პერსონალის ოთახი;ტექნიკური სათავსო; შ.შ.მ.პ სანკვანძი; დამლაგებლის ოთახი0.00 ნიშნულზე , ოფისები 0.00; +6.00;+9.00 ნიშნულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II -B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
საქმიანი ჯგუფი	**4**	**4**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**16.80**	**12.275მ.** **(მიწის დონის ნიშნული - 0.10=520.40)**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	**3 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**2140.0**	**1420.0 მ2**
იატაკის საერთო ფართობი =	**1304,0კვ**	
იატაკების რაოდენობა	**3**	
შენობის საერთო ფართობი =	**1334,0კვ**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
1-7 ღერძები	13.416	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	**39,9%**
გ-ა ღერძები	12.193	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი		-	**5,7%**
7-1 ღერძები	5,0	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45%		-	**33,88%**
ა-გ ღერძები	3,18-5,40	0	0	45%	45%	15%		-	**0%**

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმოჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ჰაერის განიავების სისტემა
საქმიანი ჯგუფი (სქ)	კი	არა	კი	კი	-	კი	არა	
კიბის უჯრედი	კი							
ლიფტები					-			კი (მექანიკური)
დერეფანი	კი							კი (მექანიკური)
სახანძრო-სამაშველოსამსახურისმიერგამოსაყენებელიმისაერთებლები				კი				
სახანძრო ტუმბოები 0,00 ნიშნულზე და წყლის რეზერვუარი განთავსებულია მიწის ქვეშ				კი				

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული	სქ (დ.დ **48)**	1	**4** (გასასვლელის გზა-კარი)	-	-	**1.20** (გასავლელი)	**1,65** (გასავლელი)	**0.82**	მინ. **0.82**
მე-2 სართული	სქ (დ.დ -**44)**	**2**	**1** (გასასვლელის გზა-კარი) **1** გარე გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო გზა-კიბე)	1.2 (თითო გზა-კიბე)	**1.20** (გასავლელი)	1.3 (მინიმუმ)	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.82 (თითო გზა-კარი)
მე-3 სართული	სქ (დ.დ - 34)	**2**	**1** (გასასვლელთან მისადგომი გზა-კიბე) **1** გარე გასასვლელის გზა-კიბე	1.10 (თითო გზა-კიბე)	1.2 (თითო გზა-კიბე)	**1.20** (გასავლელი)	1.3 (მინიმუმ)	0.82 (თითო გზა-კარი)	0.82 (თითო გზა-კარი)

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საქმიანიჯგუფი სქ	კი	
კიბისუჯრედი	კი	
ლიფტები		კი
დერეფანი	კი	კი
ვესტიბიული	კი	

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით												
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მათ შორის ადაპტირებული	ყველა	მათ შორის ადაპტირებული	ყველა	მათ შორის ადაპტირებული	ყველა	მათ შორის ადაპტირებული	ყველა	მათ შორის ადაპტირებული	ყველა	მათ შორის ადაპტირებული	ყველა
პირველი სართული	სქ (დ.დ - 48)	1	2	1	2	-	-	2	6	1	1	-	1
მე-2 სართული	სქ (დ.დ - 44)	1	3	1	3	-	-	1	5	1	1	-	1

მე-3 სართული	სქ (დ.დ - 34)	1	3	1	3	-	-	1	5	1	1	-	1