ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის სისტემა „უსაფრთხოება და ხარისხი“
რეგისტრაციის მოწმობა №როსს RU.ი559.04.ჟრ00

შესაბამისობის

№სსბკ.RU.ᲐᲑ19.ნ00175 №Ას 002243

სერტიფიკატის დანართი

დანართი №1

ცნობები ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნათა დასაცავად ნებაყოფლობით საფუძველზე გამოყენებული ეროვნული სტანდარტების (წესთა კრებულების) შესახებ

ეროვნული სტანდარტის ან წესთა კრებულის აღნიშვნა	ეროვნული სტანდარტის ან წესთა კრებულის დასახელება	ეროვნული სტანდარტის ან წესთა კრებულის დადასტურებადი მოთხოვნები
სოსტ 30247.0-94	სამშენებლო კონსტრუქციები. ცეცხლგამძლეობაზე გამოცდის მეთოდები. ზოგადი მოთხოვნები	40-დან 200 მმ-მდე სისქის ლითონის სამფენოვანი კედლის პანელების ცეცხლგამძლეობის ზღვარი გარე და შიდა არამზიდი კედლებისათვის - E60
სოსტ 30247.0-94	სამშენებლო კონსტრუქციები. ცეცხლგამძლეობაზე გამოცდის მეთოდები. ზოგადი მოთხოვნები	40-დან 200 მმ-მდე სისქის ლითონის სამფენოვანი კედლის პანელების ცეცხლგამძლეობის ზღვარი გარე და შიდა არამზიდი კედლებისა და ტიხრებისათვის - E145
სოსტ 30247.0-94	სამშენებლო კონსტრუქციები. ცეცხლგამძლეობაზე გამოცდის მეთოდები. ზოგადი მოთხოვნები	40-დან 200 მმ-მდე სისქის ლითონის სამფენოვანი სახურავის პანელების ცეცხლგამძლეობის ზღვარი მზიდი გადახურვებისათვის - RE60
სოსტ 30247.0-94	სამშენებლო კონსტრუქციები. ცეცხლგამძლეობაზე გამოცდის მეთოდები. ზოგადი მოთხოვნები	40-დან 200 მმ-მდე სისქის ლითონის სამფენოვანი სახურავის პანელების ცეცხლგამძლეობის ზღვარი მზიდი გადახურვებისათვის - RE145

სერტიფიკაციის ორგანოს ხელმძღვანელი
(ხელმძღვანელის მოადგილე) /ხელმოწერა/ ი.ა. პრონი

ექსპერტი (ექსპერტები) /ხელმოწერა/ ი.ა. სმოლკოვი

დასმულია მრგვალი ბეჭედი

ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის სისტემა „უსაფრთხოება და ხარისხი“
რეგისტრაციის მოწმობა №როსს RU.ი559.04.ჟრ00

შესაბამისობის სერტიფიკატი

№სსბკ.RU.ჯბ19.ნ00175 №ჰს 003355

მოქმედების ვადა 02.04.2018-დან 01.04.2023-მდე სმჰსრკ2
მსსკ კოდი
სეს სნ კოდი 7308 90 98 0016

განმცხადებელი Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.
მისამართი: Mersin Tarsus OSB 7, Cadde No: 10 33443, Akdeniz, Mersin / TURKIYE, თურქეთი.
ტელეფონი: +90 850 777 08 50

დამამზადებელი Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.
მისამართი: Mersin Tarsus OSB 7, Cadde No: 10 33443, Akdeniz, Mersin / TURKIYE, თურქეთი.
ტელეფონი: +90 850 777 08 50

სერტიფიკაციის ორგანო სსბკ.RU.ჯბ19 13.02.2020 წ.-მდე, სერტიფიკაციის ორგანო „სახანძრო ექსპერტი“, 129515, ქ. მოსკოვი, აკად. კოროლიოვის ქ. #13, ნაგ. 1, ოთ. 111ა, ტელ. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ადასტურებს, რომ **პროდუქცია** პანელი ლითონის სამფენოვანი კედლისა და სახურავის დათბუნებით PIR პოლიიზოციანურატ T, მარკა: TEKNOPANEL RI-3S, RI-5S, RI-3H, RI-5H, RI-5SM, RI-3SC, RI-5SC, WI-SP, WI-SM, WI-SD, WI-HP, WI-HM, WI-HD, CI-SP, CI-SS
მოთუთიებული ფოლადის შემოკერვითა და პოლიიზოსიანურატის დამათბუნებლით, გამოშვებული დამამზადებლის ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
სერიული გამოშვება

შეესაბამება მოთხოვნებს სოსტ 30247.0-94 „სამშენებლო კონსტრუქციები. ცეცხლგამძლეობაზე გამოცდის მეთოდები. ზოგადი მოთხოვნები“, სოსტ 30247.1-94 „სამშენებლო კონსტრუქციები. ცეცხლგამძლეობაზე გამოცდის მეთოდები. მზიდი და შემომღობავი კონსტრუქციები“. ცეცხლგამძლეობის ზღვარი (იხ. დანართი №1 ბლანკზე №ჰს002243)

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N180944231
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	08.08.2018 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული მთარგმნელის ხელმოწერის დამოწმება
ნოტარიუსი	ნინო ხოფერია
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. 28/2
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	+995 32 2 98 70 24
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	96634893759818

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: **www.notary.ge** ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: **+995(32) 2 66 19 18**

მე, ნოტარიუსი ნინო ხოფერია რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: საქართველო, ქ.თბილისი, რუსთაველის ქ. № 28/2, ვადასტურებ **რუსული ენის სერტიფიკატის (გაცემული 20/04/2004)** მქონე მთარგმნელის, **თამარ ციციშვილის,** დაბადებული 21.09.1964 წელს, პ/ნ 01009012399, მცხოვრები:ქ. **თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვ. კორ. 22ბ ბ. 7,** ხელმოწერის სინამდვილეს. მთარგმნელი გაფრთხილებულია, რომ პასუხს აგებს თარგმანის სიზუსტეზე და იგი იძლევა თარგმანის სისწორის გარანტიას.

დოკუმენტი შედგენილია ერთ ეგზემპლარად.

სანოტარო საზღაური - 2.00 (ორი) ლარი, თანახმად სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ 2011წ. 29.12. #507 მთავრობის დადგენილების მუხლი 31-სა, აგრეთვე დღგ (18%) საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის საფუძველზე და 2 (ორი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით, სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ 39-ე პ.1 მუხლის შესაბამისად. სულ გადახდილია 4.36 (ოთხი) ლარი და 36 (ოცდათექვსმეტი) თეთრი.

ნოტარიუსი ნინო ხოფერია

ჩატარებული გამოკვლევები (გამოცდები) და გაზომვები	გამოცდების 23.03.2018 წ. №№ 0280/ტპ-17, 0281/ტპ-17 ოქმები, გამოსაცდელი ლაბორატორია „სახანძრო გამოკვლევები და გამოცდები“, აკრედიტაციის ატესტატი №სსბკ.RU.21ბბ19 13.02.2020 წ.-მდე
წარმოდგენილი დოკუმენტები	დამამზადებლის ტექნიკური დოკუმენტაცია

სერტიფიკაციის ორგანოს ხელმძღვანელი
(ხელმძღვანელის მოადგილე) /ხელმოწერა/ ი.ა. პრონი

ექსპერტი (ექსპერტები) /ხელმოწერა/ ი.ა. სმოლკოვი

დასმულია მრგვალი ბეჭედი

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი	N180944168
სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი	08.08.2018 წ
სანოტარო მოქმედების დასახელება	დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული მთარგმნელის ხელმოწერის დამოწმება
ნოტარიუსი	ნინო ხოფერია
სანოტარო ბიუროს მისამართი	ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. 28/2
სანოტარო ბიუროს ტელეფონი	+995 32 2 98 70 24
სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი	74632851794018

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება–გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ–გვერდზე: **www.notary.ge** ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: **+995(32) 2 66 19 18**

მე, ნოტარიუსი ნინო ხოფერია რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: საქართველო, ქ.თბილისი, რუსთაველის ქ. № 28/2, ვადასტურებ **რუსული ენის სერტიფიკატის (გაცემული 20/04/2004)** მქონე მთარგმნელის, თამარ ციციშვილის, დაბადებული 21.09.1964 წელს, პ/ნ 01009012399, მცხოვრები:ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. III კვ. კორ. 22ბ ბ. 7, ხელმოწერის სინამდვილეს. მთარგმნელი გაფრთხილებულია, რომ პასუხს აგებს თარგმანის სიზუსტეზე და იგი იძლევა თარგმანის სისწორის გარანტიას.

დოკუმენტი შედგენილია ერთ ეგზემპლარად. დოკუმენტზე დასმულია ორი ხელმოწერა.

სანოტარო საზღაური - 4.00 (ოთხი) ლარი, თანახმად სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ 2011წ. 29.12. #507 მთავრობის დადგენილების მუხლი 31-სა, აგრეთვე დღგ (18%) საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის საფუძველზე და 2 (ორი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით, სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ 39-ე პ.1 მუხლის შესაბამისად. სულ გადახდილია 6.72 (ექვსი) ლარი და 72 (სამოცდათორმეტი) თეთრი.

ნოტარიუსი ნინო ხოფერია

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00175 № ПС 002243

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм для ненесущих наружных и внутренних стен –E60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм для ненесущих наружных и внутренних стен и перегородок– E145
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 мм для несущих покрытий – RE60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 мм для несущих покрытий – RE145

Руководитель (заместительруководителя) органаосертификации — Ю.А. Пронь
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — И.А. Смольков
подпись, инициалы, фамилия

Для сертификатов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00175 № ПС 003355

Срок действия с 02.04.2018 г. по 01.04.2023 г.

ОКПД2
код ЕКПС
код ТН ВЭД 7308 90 98 0016

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Адрес: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443, Akdeniz, Mersin / TURKIYE, Турция.
Телефон: +90 850 777 08 50

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Адрес: Mersin Tarsus OSB 7. Cadde No:10 33443, Akdeniz, Mersin / TURKIYE, Турция.
Телефон: +90 850 777 08 50

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19 до 13.02.2020 г. Орган по сертификации «Пожарный Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 111А, к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплением PIR полиизоцианурат Т, марка: TEKNOPANEL RI-3S, RI-5S, RI-3H, RI-5H, RI-5SM, RI-3SC, RI-5SC, WI-SP, WI-SM, WI-SD, WI-HP, WI-HM, WI-HD, CI-SP, CI-SS с обшивками из оцинкованной стали и утеплителем из полиизосианурата, выпускаемые в соответствии технической документацией изготовителя. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости (смотри приложение №1 на бланке №ПС002243

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0280/ТП-17, 0281/ТП-17 от 23.03.2018 г., Испытательная лаборатория «Пожарные исследования и испытания», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **Ю.А. Пронь**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **И.А. Смольков**

Для сертификатов